

MP-1000 智慧型多功能電表

使用手冊



台灣四國船舶電機股份有限公司
新北市新莊區新樹路 268 巷 20 號

Tel: 886-2-2205-1006 Fax: 886-2-2204-8830

E-mail : ericamy@lemin.com.tw [http:// www.tmc1006.com.tw](http://www.tmc1006.com.tw)

目錄

第一章 產品介紹	4
1.1 MP-1000 智慧型電力表簡介	4
1.2 安全須知	4
1.2.1 危險注意	4
1.2.2 產品保固及售後服務	4
第二章 產品規格	5
2.1 功能對照表	5
2.2 產品規格表	6
2.3 訂購資訊	7
第三章 安裝	8
3.1 安全性	8
3.2 安裝	8
第四章 線路接線圖	9
4.1 背面接線	9
4.1.1 數位輸出 Digital Output	10
4.1.2 類比輸出 Analog Output	10
4.1.3 數位輸入 Digital Input	10
4.1.4 類比輸入 Analog Input	11
4.1.5 通訊接線	11
4.1.6 輔助電源	11
4.1.7 電流輸入端子	11
4.1.8 電壓輸入端子	11
4.2 接線圖	12
4.2.1 單相二線式/1CT	12
4.2.2 單相三線式/2CT	12
4.2.3 三相三線式/2CT	12
4.2.4 三相三線式/3CT	13
4.2.5 三相四線式 3CT	13
第五章 功能樹狀圖	14
第六章 執行期 (RUNTIME) 顯示	18
6.1 執行期顯示畫面	18
6.2 執行期顯示自動換頁說明	18
6.3 相序及接線錯誤判斷	18
第七章 MP-1000 面板介紹與設定	19
7.1 面板螢幕及按鍵	19
7.2 操作設定 (Set Up)	20
7.2.1 清除功能 (Clear Function)	20
7.2.2 基本設定 (Basic Setup)	21
7.2.3 顯示設定 (Display Setup)	27
7.2.4 時間電價 (TOU) 設定	28
7.3 報表 (Report) 及資訊	30
7.3.1 日報表 (Daily Report)	30
7.3.2 診斷 (定期) (Diagnostic)	30
7.3.3 諧波 Harmonics	31
7.3.4 警報 Alarm	32
7.3.5 事件記錄 Event Log	32
7.3.6 類比輸入 (顯示) Analog Input	34
7.3.7 產品資訊 Nameplate Info	34
7.3.8 運轉積時 Running Hour	34
7.3.9 相序圖 Phasor	34

第八章 通訊格式	35
8.1 RS485	35
8.1.1 RS485 標準	35
8.1.2 儀器通訊接線	35
8.2 Modbus	36
8.2.1 Modbus 的格式	36
8.3 通訊協定	37
8.4 浮點格式	37
8.5 Modbus RTU Mode	38
8.6 Modbus Function Code	38
8.7 通訊參數明細	39
8.7.1 通訊參數-MP-1000-0/MP-1000-1 適用	39
8.7.2 通訊參數表-MP-1000-2 適用(TOU 版)	84
8.7.3 LoadProfile 通訊參數表	135

附件 問題與解決

第一章 產品介紹

1.1 MP-1000 智慧型多功能電表簡介

MP-1000 智慧型電力表主要是設計用於三相電力系統的連續監測。具有豐富的電力量測功能，包括電流、電壓、電量、瓦特、功因、瓦時、頻率、需量，有效及無效電能計算等。它的雙向電能計量及諧波分析功能使 MP-1000 能適用於現代化之工業用電管理上，而內建的 RS485 通訊多樣選擇的通訊能力使 MP-1000 能夠輕易地和各類 SCADA 系統一起整合運用。

1.2 安全須知



1.2.1 危險注意

MP-1000 內的電壓為高電壓，請勿任意拆解儀器，否則將導致儀器或人身嚴重傷害。由於任何有關於電表安裝、使用電表插座、或其它電表設備的工作都有可能導致電擊的危險，因此強烈建議所有工作都應由合格的電器安裝施工人員或電表專業人員處理。如果安裝人員沒有專業執照或沒有依照安全規範作業，台灣四國船舶電機股份有限公司將不承擔任何責任。

1.2.2 產品保固及售後服務

台灣四國船舶電機股份有限公司對本產品及其材料的保固期限為一年。在保固期內，我們會對有瑕疵的產品進行維修。請在產品送修時提供產品型號、序號及詳細敘述故障問題。若有需要請電：+886-2-2205-1006 或 Email 至服務信箱 ericamy@lemin.com.tw

第二章 產品規格

2.1 功能對照表

	標準版 MP-1000-0	完整版 MP-1000-1	進階版 MP-1000-2
電力參數量測			
電流(3 相, 平均, 中性)	■	■	■
電壓(V _{LL} , V _{LN} , 平均)	■	■	■
頻率	■	■	■
電力/kW, kVAR, kVA(3 相, 總和)	■	■	■
功率因素 (基本波/含諧波)	■(含諧波)	■	■
電能量測			
電能/kWh, kVARh, kVAh	■	■	■
雙向計量	■	■	■
需量量測			
kW, kVAR, kVA(前一次需量, 及時需量, 最大需量)		■	■
需量預測 Demand Predict(kW 或 kVA)			■
需量模式 Demand Mode:定時區(Block), 移動平均式(Rolling)		■	■
電力品質參數			
電壓/電流總諧波量測		■	■
電壓/電流單次諧波量測(達 31 階, RMS)		■	■
時間標記 Time stamp		■	■
驟升/驟降 Sag/Swell		■	■
相角 Phasor(V _a -V _x , V _a -I _x , x=a, b,c)		■	■
資料紀錄			
各量測參數最大最小值 Max/Min of parameter values		■	■
每日報表 Daily Report /定期報表 Regular Report)		■	■
事件記錄 Event log		■	■
警報 Alarm	■(8 種警報)*	■(11 種警報)**	■(14 種警報)***
負載記錄			■
時間電價			■
運轉積時(RUN HOURS)	■	■	■
輸出/輸入接點			
DI/DO(12DI, 2DO)	■	■	■
AI/AO(4AI, 4AO)	■(option)	■(option)	■(option)
通訊			
RS485	■	■	■
Ethernet Port		■(option)	■(option)
第二組 RS485		■(option)	■(option)

*電壓不平衡警報, 電流不平衡警報, 過電流(相)警報, 過電流(中性)警報, 電流欠相警報, 電壓欠相警報, 過電壓警報, 低電壓警報

**電壓不平衡警報, 電流不平衡警報, 過電流(相)警報, 過電流(中性)警報, 電流欠相警報, 電壓欠相警報, 過電壓警報, 低電壓警報, 電壓總諧波失真警報, 電流總諧波失真警報, 過 kW 需量警報

***電壓不平衡警報, 電流不平衡警報, 過電流(相)警報, 過電流(中性)警報, 電流欠相警報, 電壓欠相警報, 過電壓警報, 低電壓警報, 電壓總諧波失真警報, 電流總諧波失真警報, 過 kW 需量警報, 過 kVA 需量警報, kW 需量預測警報, kVA 需量預測警報

2.2 產品規格表

量測接線模式	3P4W, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 1P3W, 1P2W, 自動判斷接線模式
取樣機率	3600 點/秒
精度	電壓:0.1% 電流:0.1% 電力/kW, kVAR, kVA:0.5 % 電能/kWh, kVARh, kVAh:0.5 % 功率因素:0.5% 頻率:0.1% 總諧波:1.0% 單次諧波:1.0%
輔助電源	86-242 VAC/100-300VDC
功耗	8W/15VA
量測輸入範圍	PT 一次側:110-600000V PT 二次側:1-600V CT 一次側:1-9999A CT 二次側:1-5A 頻率:47-63Hz
輸出/輸入接點	數位輸入：12 組，12~24Vdc/ 40mA max 數位輸出：2 組，可作為警報或 kW pulse 輸出，12~240Vac-dc/ 120mA max 類比輸入：4 組 4-20mA 輸入 類比輸出：4 組 4-20mA 輸出，可設定為 V、I、kW、kVA、kVAR
資料記錄	每日報表：今日，昨日 定期報表(Diagnostic)：本階段，上一階段 事件記錄：驟升/驟降，警報記錄 負載記錄：8 組
時間電價	時區 Time Band：可設定 99 筆時區 固定假日 Fix Recurring Holiday：可設定 40 筆固定假日 非固定假日 Non-Recurring Holiday：可設定 40 筆非固定假日 假日費率 Holiday Rate Type：可依照客戶定義設定 A/B/C/D4 個費率
通訊	主要通訊埠：RS485 Modbus protocol, 2-wire, 1200~57600bps 次要通訊埠：Ethernet : 10/100 Mbps, Modbus over TCP/IP protocol RS485 II Modbus protocol
安裝方式	盤面式固定
尺寸(mm)	144*144*94
重量	1.1Kg
顯示	128*128 FSTN-LCD 背光顯示
作業溫度	- 20 ~ 70 °C
儲存溫度	- 25 ~ 80 °C
濕度(RH, %)	95%
保護等級	IP54(前面板) IP20(背殼)
認證規範	1. LVD Test Report : EN61010-1 2. CE Test Report : EN61326 Conducted Emission EN61326 Radiated Emission EN61000-3-2 Harmonic Current Emission EN61000-3-3 Voltage Fluctuation and Flicker EN61000-4-2 Electrostatic Discharge EN61000-4-3 Radiated Susceptibility EN61000-4-4 Electrical Fast Transient/Burst EN61000-4-5 Surge EN61000-4-6 Conducted Susceptibility EN61000-4-8 Power Frequency magnetic Field EN61000-4-11 Voltage Dips and Interruption 3. FCC Test Report : Class A and CISPR 22

2.3 訂購資訊

MP-1000 - □ □ □ □-□-□

類型

- 0. 標準版
- 1. 完整版
- 2. 進階版

次要連接埠

- 0：無次要連接埠
- 1：Ethernet
- 2：RS485 II

AI 功能

- 0：無 AI 功能
- 1：有 AI 功能

AO 功能

- 0：無 AO 功能
- 1：有 AO 功能

CT 選項

- 0：None
- 1：10A
- 2：60A
- 3：100A
- 4：200A
- 5：600A
- 6：1000A
- 7：1000A:
- 8：2000A:

CT 規格

- 內建 5A CT
- CTΦ10mm, 10mA~10A
- CTΦ10mm, 25mA~60A
- CTΦ16mm, 50mA~100A
- CTΦ24mm, 100mA~200A
- CTΦ31.6mm, 1A~600A
- CTΦ50.8mm, 1A~1000A
- flexible Rogowski Coil CT
- Window size: 19cm, Transf. length: 2M
- flexible Rogowski Coil CT
- Window size: 19cm, Transf. length: 1.5M

頻率

- 0：60Hz
- 1：50Hz

第三章 安裝

3.1 安全性


收到產品後，請先檢視外觀以確定運輸途中沒有造成破損。

若有下列狀況則可能無法正常運作：

- a) 外表已破損。
- b) 螢幕已破損。
- c) 供電後無法正常顯示。
- d) 惡劣環境下儲存太久。
- e) 運送途中造成破損。

3.2 安裝


- 建議按裝在無振動之盤面，周圍環境溫度為 -20°C 至 60°C ，溼度為 20 至 90%RH(無凝結)。
- 雖然本表已內建保險絲，仍然建議在安裝時要使用一顆 1A mAT 的保險絲。
- 維護本表時，務必要確實拆除所有的電源連接線。
- 維護必須由合格及有被授權人員來執行。
- 面板 IP54(IEC-60529)，表殼 IP20 保護等級。



安裝上之後，再將四個掛鉤鎖上。盤面割孔為 $138 \times 138 \text{ mm}$ (各 $\pm 0.5\text{mm}$)

第四章 線路接線圖

4.1 背面接線




1. 輔助電源 (N -, ,L +)
2. 數位輸出 (Com2 DO2 Com1 DO1)
3. 類比輸出 (Com1 AO4 AO3 AO2 AO1)
4. 數位輸入 (Com1 DI4 DI3 DI2 DI1)
5. 數位輸入 (DI5 DI6 DI7 DI8 Com2)
6. 數位輸入 (DI9 DI10 DI11 DI12 Com3)
7. RS485 埠 (D- D+)
8. RS485 埠 (D- D+)
9. Ethernet 埠
10. 類比輸入 (AI1+ AI1- AI2+ AI2- AI3+ AI3- AI4+ AI4-)
11. 電流輸入端子 (3L 3S 2L 2S 1L 1S)
12. 電壓輸入端子 (C.B.A.N)

4.1.1 數位輸出 Digital Output

- 2 埠 4 pin 輸出(Com2 DO2 Com1 DO1)。
- 需外接電源 12-240VAC-DC/120mA max。
- 數位輸出的 port-1 接腳是 Com1 DO1；數位輸出的 port-2 接腳是 Com2 DO2。
- 數位輸出的 port-1 功能選擇：電壓/電流不平衡警報 (V/I Unbal Alarm)；* 電壓總諧波失真警報 (V THD Alarm)，* 電流總諧波失真警報 (I THD Alarm)，過電壓/電流警報 (Over V/I Alarm)；低電壓警報 (Under V Alarm)；電壓/電流欠相警報 (V/I Loss Alarm)，過 kW 需量警報，任何警報。
- 數位輸出的 port-2 功能選擇：電能項目，其輸出之脈衝頻率依 Kh(pulse/kWh)之設定而定。


* 為完整版具備之功能



圖示：當 DO 為 ON+，即迴路導通，由 POWER 推動開關或儀器設備，且 ON/OFF 狀態顯示於 RUNTIME 之 STATUS 上。

4.1.2 類比輸出 Analog Output


- 4 埠 5 pin 電流輸出 (Com1 AO4 AO3 AO2 AO1)。
- 4-20mA 輸出。
- 類比輸出共 4 埠選擇：相、電壓、電流及功率等項目。



圖示：選擇 AO 輸出及項目，透過 4-20mA 至顯示器或儀器設備，轉成對應數字或功能。

4.1.3 數位輸入 Digital Input


- 3 組共 12 埠 15 pin 數位輸入(Com1 DI4 DI3 DI2 DI1)、(DI5 DI6 DI7 DI8 Com2)、(DI9 DI10 DI11 DI12 Com3)。
- 需外接電源，12-24Vdc/40mA MAX。
- 無 Set up 項目設定。



圖示：當外部開關 ON 時，即迴路導通，DC 電源觸發開流開關，DI 則 ON，且 ON/OFF 狀態顯示於 RUNTIME 之 STATUS 上。

4.1.4 類比輸入 Analog Input

- 4 埠 8 pin 電流輸入 (AI1+ AI1- AI2+ AI2- AI3+ AI3- AI4+ AI4-)。4-20mA 輸入。
- 類比輸入共 4 組設定。



圖示：依外部上下限值設定 AI High and Low Value，外部透過 4-20mA 訊號至 AI 輸入埠，轉成對應數字。且對應數字會顯示在 Report-Analog Input 中。

4.1.5 通訊接線


- 雙 RS485 port (D- D+)及 ETHERNET port 通訊接法請參照第 8 章。

4.1.6 輔助電源

- 在送電之前，必須檢查電源線插入正確的 pin 腳位置(N, ,L)、直流電(-, ,+)
- 標準電源 86-242 Vac/100-300Vdc。
- 儀表內部有 250V、1A 保險絲保護電表。
- 本儀表電源不必接地。



小心：若接直流電源,(-, ,+)位置勿接錯。



4.1.7 電流輸入端子

- 電流輸入端子有 3 組 6 處端子(3L 3S 2L 2S 1L 1S)。
- MP-1000 電流輸入為 CT 二次側 8mA~5A。



小心：CT 電流輸入端最大電流不可超過 10A。




小心：在量測電流中，CT 電流輸入端接線在電源未斷路前，不能先卸除 CT 電流輸入端接線，否則產生開路導致危險。



4.1.8 電壓輸入端子

- 電壓輸入端子有 4 處端子(C.B.A.N)。
- MP-1000 電壓輸入為 1V ~600V RMS (相-相)(PT 二次側)。
- 不可超過 600 V 電壓，超過此界限須用 PT，務必確定一/二次側 PT 之 RATIO。




注意！若為三相三線式/2CT 及三相三線式/3CT 之電壓輸入端接法為“A N C”，N 取代 B 接。






4.2 接線圖


4.2.1 單相二線式/1CT




4.2.2 單相三線式/2CT




4.2.3 三相三線式/2CT



4.2.4 三相三線式/3CT



4.2.5 三相四線式 3CT



第五章 功能樹狀圖

Select Manual	Setup
	Report

Setup

Clear Function	Daily Reset		
	Energy Reset		
	Sag Reset		
	Swell Reset		
	Sag/Swell Rese		
	Alarm Rcd Reset		
	Reset to Default		
	Reset All		
	Demand Reset		
	Period Reset		
	Meter R-Hour Reset		
	Load R-Hour Reset		
	TOU Reset		
Basic Setup	Communication	Modbus	Baud Rate
			CM1 Unit ID
			Stop Bit
			Parity Bit
		Ethernet(optional)	IP Address
			Port No.
			Subnet Mask
			Gateway
			MAC Address
		2nd Port (optional)	Baud Rate
			CM2 Unit ID
			Stop Bit
			Parity Bit
	Measurement	Volts Mode	1P2W(0)
			1P3W(1)
			3P3W_Delta 2CT(2)
			3P3W_Delta 3CT(3)
			3P4W_Wye(4)
			Auto(5)
		PT Primary PT	Primary Value(110...600000)
		PT Secondary PT	Secondary Value(1...600)
		CT Primary CT	Primary Value(1...9999)
		CT Secondary CT	Secondary Value(1...5)
		Frequency	50Hz(0)
			60Hz(1)
		kWh Direction kWh	Single Direction(0)
			Bi-Direction(1)
	Security	Modify PassWord	xxxxxxx
	Alarm Set Point	Enable/Disable	Disable(0)
			Enable(1)
		Sag/Swell Limit	Sag Limit
			Swell Limit
			Ref. Primary Voltage
		Alarm Set Point	V Unbal Alarm
			I Unbal Alarm
			V THD Alarm
			Over I Phase Alarm
			Over I Neutral Alarm
			I Loss Alarm
			V Loss Alarm
			Over kW Dmd Alarm
			I THD Alarm
			Over kVA Dmd Alarm
			Dmd Predict Alarm 1
			Dmd Predict Alarm 2
		Alarm Clear Point	V Unbal Alarm
			I Unbal Alarm
			V THD Alarm
			Over I Phase Alarm
			Over I Neutral Alarm
			I Loss Alarm

			V Loss Alarm
			Over kW Dmd Alarm
			I THD Alarm
			Over kVA Dmd Alarm
	Clock Setup	Date	Dmd Predict Alarm 1
			Dmd Predict Alarm 2
		Time	yy:mm:dd
			hh:mm:ss
	Digital Output Setup	Digital Output 1	None(0)
			V Unbal Alarm(1)
			I Unbal Alarm(2)
			V THD Alarm(3)
			Over V Alarm(4)
			Under V Alarm(5)
			Over I Alarm(6)
			I Loss Alarm(7)
			V Loss Alarm(8)
			Over kW Dmd Alarm(9)
			I THD Alarm(10)
			Over kVA Dmd Alarm(11)
			Dmd Predict Alarm 1 (12)
			Dmd Predict Alarm 2 (13)
			Any(14)
		Digital Output 2	Item
			Pulse Item
			Kh
			Alarm Item
	Analog Output Setup (optional)	Analog Output 1	Phase
			Item
		Analog Output2	Phase
			Item
		Analog Output 3	Phase
			Item
		Analog Output 4	Phase
			Item
	Analog Input (optional)	Analog Input 1	AI High Value
			AI Low Value
		Analog Input 2	AI High Value
			AI Low Value
		Analog Input 3	AI High Value
			AI Low Value
		Analog Input 4	AI High Value
			AI Low Value
	Demand Setup	Mode	Block(0)
			Rolling(1)
		No. of Subinterval	1,2,3,4,5,6,10,12,15 ※1
		Subinterval Length	1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60 ※15
		Demand Predict Setup	Predict Mode
			Inaction Band
	Period Reset	Mode	Predict Item
			Manual(0)
		Auto(1)	
		Date	Date(1...31)
Display Setup	Auto Scroll		Disable(0) ※
			1S(1)
			2S(2)
			3S(3)
			4S(4)
			5S(5)
			6S(6)
	Backlight Timeout		Timeout Value(1..99min) ※1
	Runtime	Voltage	L-L Voltage
			L-N Voltage
		Line Current	Disable
			Enable ※
		Power	Active power
			Apparent Power
		Power Factor	Reactive Power
			Disable
		Energy	Enable ※
			Disable

		Demand	Enable ※
			Disable
			Enable ※
		Status	Disable
			Enable ※
		Energy Per Rate	Rate A/B kWh
			Rate C/D kWh
			Rate A/B kvarh
			Rate C/D kvarh
	V Average Mode	Default(0)	
		L-N Voltage(1)	
		L-L Voltage(2)	
	Contrast	Value(0-20) ※10	
TOU Setup	Time Band	Index	1-99
		Month	Jan/Feb/Mar/Apr/May/June/Jul/Aug/Sep/Oct/Nov/Dec
		Day	Sun/Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat
		Period 1	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 2	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 3	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 4	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 5	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 6	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 7	Start Hour
			Start Minute
			Rate
		Period 8	Start Hour
			Start Minute
			Rate
	Fix Recurring Holiday	Index	1-40
		Month	0-12 ※0
		Date	1-31 ※1
	Non Recurring Holiday	Index	1-40
		Year	00-99 ※00
		Month	0-12 ※0
		Date	1-31 ※1
	Holiday Rate Type	A, B, C, D ※D	

Report

Report	Daily Report	Today	Energy
			Max/Min Total Power
			Max/Min V Avg.
			Max/Min I Avg.
			Max Demand
			Max Rate A/B Demand
			Max Rate C/D Demand
			Rate A/B Energy
			Rate C/D Energy
		Yesterday	Energy
			Max/Min Total Power
			Max/Min V Avg.
			Max/Min I Avg.
			Max Demand
			Max Rate A/B Demand
			Max Rate C/D Demand
			Rate A/B Energy
			Rate C/D Energy
	Diagnostic	This Period	Current Time

			Max/Min Va	
			Max/Min Vb	
			Max/Min Vc	
			Max/Min Ia	
			Max/Min Ib	
			Max/Min Ic	
			Max/Min kWa	
			Max/Min kWb	
			Max/Min kWc	
			Max/Min kVAa	
			Max/Min kVAb	
			Max/Min kVAc	
			Min PFa	
			Min PFb	
			Min PFC	
			Max VaTHD	
			Max VbTHD	
			Max VcTHD	
			Max IaTHD	
			Max IbTHD	
			Max IcTHD	
			Max Demand	
			Max Rate A/B Demand	
			Max Rate C/D Demand	
			Last Reset	Reset Time
				Max/Min Va
				Max/Min Vb
				Max/Min Vc
				Max/Min Ia
				Max/Min Ib
				Max/Min Ic
				Max/Min kWa
				Max/Min kWb
			Max/Min kWc	
			Max/Min kVAa	
			Max/Min kVAb	
			Max/Min kVAc	
			Min PFa	
			Min PFb	
			Min PFC	
			Max VaTHD	
			Max VbTHD	
			Max VcTHD	
			Max IaTHD	
			Max IbTHD	
			Max IcTHD	
			Max Demand	
			Max Rate A/B Demand	
			Max Rate C/D Demand	
			Energy	
			Rate A/B Energy	
			Rate C/D Energy	
	Harmonics	Va Harmonics		
		Vb Harmonics		
Vc Harmonics				
Ia Harmonics				
Ib Harmonics				
Ic Harmonics				
Alarm				
Event Log	Sag Record			
	Swell Record			
	Alarm Record			
Analog Input				
Nameplate Info	Dig. Inp.			
	Dig. Out.			
	Ang. Inp.			
	Ang. Out.			
	Protocol			
	2nd Port			
	Code			
Running Hour				
Phasor				

※default value

第六章 執行期 (RUNTIME) 顯示

6.1 執行期顯示畫面

執行期乃是指本表在一般使用時，所顯示的即時值(Real time value)，顯示項目及其內容可由設定來決定與調整。

下表為 MP1000 所可以顯示的項目。

kWh 可顯示 9 位數(含 1 位小數)。

	執行期顯示	項目
1	Average / Σ Result 平均值/累積值	Vavg、Iavg、 ΣW 、 Σvar
2	L-L Voltage L-L 電壓	L12、L23、L31 V, kV, MV
3	L-N Voltage L-N 電壓	L1、L2、L3 V, kV, MV
4	Line Current 線電流	L1、L2、L3、N A, kA, MA
5	Active Power 有效電力	L1、L2、L3、 ΣL W, kW, MW
6	Apparent Power 視在電力	L1、L2、L3、 ΣL VA, kVA, MVA
7	Reactive Power 無效電力	L1、L2、L3、 ΣL var, kvar, Mvar
8	Power Factor 功因(基本波*、含諧波)	L1、L2、L3、 ΣL
9	Total Energy 總電能	kWh del、rec、total
10	Total Energy 總電能	Kvarh +(lagging)、-(leading)、total
11	Demand 需量	Last kW、kW、Last kVA*、kVA*、Last kvar*、kvar*、Time
12	Demand Predict* 需量預測	kW 或 kVA、預測需量、時間、預測警報 1 狀態、預測警報 2 狀態
13	Frequency / Status 頻率/狀態	Freq : Hz Rate* : 顯示目前費率 Digital Output 1~2 ON/OFF Digital Input 1~4 ON/OFF
14	Status 狀態	Digital Input 5~12 ON/OFF
15	Rate A/B kWh* 費率 A/B kWh	kWh del、rec、total
16	Rate C/D kWh * 費率 C/D kWh	kWh del、rec、total
17	Rate A/B kvarh* 費率 A/B kvarh	varh +(lagging)、-(leading)、total
18	Rate C/D kvarh* 費率 C/D kvarh	varh +(lagging)、-(leading)、total

*為完整版或進階版具備之顯示功能

6.2 執行期顯示自動換頁說明



自動換頁時間可設定為 1 - 6 秒。

使用◀▶鍵移動前後頁。

按▶往下一頁


按◀往回一頁

6.3 相序及接線錯誤判斷

- 當量測電壓輸入端 L1L2L3 接線不為正相序時，於 Runtime 畫面右上角會顯示“Ø”符號，並閃爍。
- 當電壓/電流輸入端接線模式已設為指定接法(自動偵測除外)，若與電表上實際接法不同，則為接線錯誤，於 Runtime 畫面右上角會顯示“△-Y”符號，並閃爍。

L-N Voltage ΔV
 ϕ
 L₁₂ 112.8 V
 L₂₃ 112.4 V
 L₃₁ 112.8 V

第七章 MP-1000 面板介紹與設定



7.1 面板螢幕及按鍵

LCD 畫面(LED 背光)，128 × 128 點。

背光顯示可設定 1-99 分鐘，到達設定時間後背光自動關閉
 在 Runtime 模式時只用"左"和"右"鍵，前後變動。

當在 Setup 模式時，會使用所有按鍵。

kWh 燈號：脈波輸出燈號。


ENTER 鍵：進入設定模式或選項確認。

ESC 鍵：回到上一個設定項目視窗或到 Runtime 模式。

上下鍵：▲▼移動選擇項目或數字。

左右鍵：◀▶轉換輸入字元位置。

7.2 操作設定(Set Up)



使用者按下面板上 Enter 鍵進入設定模式，密碼為 7 位數字（出廠預設值為 0000000）。若要更換密碼，可由：Setup→Basic Setup→Security→Modify Password 來進行密碼的更換。

輸入正確密碼後，可進入主選單，主選單中有 Setup(設定)、Report(報表)及 Language(語言)3 個選單。

在 Setup 中，有以下幾個選單：

- Clear Function：清除選擇功能
- Basic Setup：基本設定
- Display Setup：顯示設定
- TOU Setup：時間電價設定

7.2.1 清除功能 (Clear Function)



Item	Setup
Daily Reset	■ No ■ Yes
Energy Reset	
Sag Reset	
Swell Reset	
Sag/ Swell Reset	
Alarm Rcd Reset	
Reset to Default	
Reset All	
Demand Reset	
Period Reset	
Meter R-Hour Reset	
Load R-Hour Reset	
TOU Reset	

- 每日復歸 (Daily Reset)：清除 This Day Max/Min & Yesterday Max/Min 記錄
- 電能復歸 (Energy Reset)：清除 kWh_del、kWh_rec、kWh_tot、kWh_net、kvarh_lagging、kvarh_leading、kvarh_tot、kvarh_net、kvah
- 驟降復歸 (Sag Reset)：清除電壓驟降 Sag 記錄
- 驟升復歸 (Swell Reset)：清除電壓驟升 Swell 記錄
- 驟降/升復歸 (Sag/ Swell Reset)：清除 Sag/Swell 記錄
- 警報記錄復歸 (Alarm Rcd Reset)：清除 Alarm 記錄
- 回出廠值 (Reset to Default)：基本參數恢復為出廠設定
- 整表復歸 (Reset All)：清除 This Day Max/Min、Yesterday Max/Min、Energy、Sag、Swell、Alarm、Demand 並將 This Period Max/Min 資料移至 Last Reset Max/Min 且記錄 Reset 發生時間。並清除 This Period Max/Min 資料重新記錄。
- 需量復歸 (Demand Reset)：清除 Demand 資料，Demand Interval 重新計算。

- 定期復歸 (Period Reset)：將 This Period Max/Min 資料移至 Last Reset Max/Min 且記錄 Reset 發生時間。並清除 This Period Max/Min 資料重新記錄。
- 電表運轉積時復歸 (Meter R-Hour Reset)：清除電表運轉積時 Meter R-Hour Reset 記錄。
- 負載運轉積時復歸 (Load R-Hour Reset)：清除電表運轉積時 Load R-Hour Reset 記錄。
- 時間電價復歸 (TOU Reset)：清除 TOU 資料，回到出廠值 (出廠值為 0)。

7.2.2 基本設定 (Basic Setup)

Basic Setup
 Communication
 Measurement
 Security
 Alarm Set Point
 Clock Setup
 Digital Output
 Analog Output
 Analog Input
 Demand Setup
 Period Reset

- 通訊 (Communication)
- 量測 (Measurement)
- 保全 (Security)
- 警報設定點 (Alarm Set Point)
- 時鐘設定 (Clock Setup)
- 數位輸出 (Digital Output)
- 類比輸出 (Analog Output)
- 類比輸入 (Analog Input)
- 需量設定 (Demand Setup)
- 定期復歸 (Period Reset)

7.2.2.1 通訊 (Communication)

Communication
 Modbus
 Ethernet

● Modbus

Modbus
 Baud Rate
 CM1 Unit ID
 Stop Bit
 Parity Bit

Modbus 2

Baud Rate
 CM2 Unit ID
 Stop Bit
 Parity Bit

RS485 Modbus 通訊：依據 Modbus 格式讀/寫參數表中所有資料，分別有 Holding Register(讀/寫)及 Input Register(讀)，並改變相關通訊參數(詳見 8.4 通訊明細參數表)。

- 傳輸速率 (Baud Rate)：出廠預設值為 19200
- RS485 Modbus ID 位址 (CM1 Unit ID)：可設為 1~255，出廠預設值為 15
- 停止位元 (Stop Bit)：字元傳輸完的信號，依 PC 通訊端設定，出廠預設值為 1
- 檢查位元 (Parity Bit)：奇偶校驗位元，所有數位的總數永遠保持奇數或偶數。該群數元的檢索如果不正確時即可被偵察出來。「None」為出廠預設值

● 第二組通訊埠 (2nd Port)

■ Modbus

Modbus 2
 Baud Rate
 CM2 Unit ID
 Stop Bit
 Parity Bit

■ Ethernet

Ethernet

IP Address
Port No.
Subnet Mask
Gateway
MAC Address

- IP 位址 (IP Address): IP 位址是主機電腦設定的地址, 為 xxx.xxx.xxx.xxx (xxx=0~255)
- 連接埠號 (Port No.): 為固定埠號 502 或 503, 請選擇 502 或 503
- 子網路遮罩門號 (Subnet Mask): 使用子網路, IP 位址會劃分為子網路號碼及主機號碼, 主機與閘道器都會使用子網路遮罩來識別網路及子網路號碼所使用的位元。格式為 xxx.xxx.xxx.xxx (xxx=0~255)
- 閘道門號 (Gateway): Gateway 是網際網路中進入其他網路入口的模式應用層。格式為 xxx.xxx.xxx.xxx (xxx=0~255)
- Mac 位址 (Mac Address): 為 xx-xx-xx-xx-xx-xx (xx=0~FF) (出廠已設定, 不可更改)

7.2.2.2 量測 (Measurement)

Measurement

Volts Mode
PT Primary
PT Secondary
CT Primary
CT Secondary
Frequency
Kwh Direction

- 接線模式 (Volts Mode): 設定在 Auto 位置, 會自動量測判斷接線方式 (出廠預設值為 Auto)
- PT 一次側 (PT Primary): 一次側電壓, 可設定值為 60~6000000
- PT 二次側 (PT Secondary): 二次側電壓, 可設定值為 1~600
- CT 一次側 (CT Primary): 一次側最大電流值, 可設定值為 1~5000
- CT 二次側 (CT Secondary): 二次側最大電流值, 可設定值為 1~5
- 頻率 (Frequency): 50Hz 或 60Hz, 出廠預設值為 60Hz
- kWh 計量 (kWh Direction): 單向/雙向計量

7.2.2.3 保全 (Security)

更改密碼。如果您忘記密碼, 請聯絡您的經銷商或販售者來為您處理。

密碼的出廠預設值為「0000000」共七碼, 依 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C.D.E.F 順序變換。

- 使用 ◀▶ 鍵為欲調整指示之前後位置
- 使用 ▼▲ 鍵為變更該指示位置之數字或字母

7.2.2.4 警報設定點 (Alarm Set Point)

Alarm Set Point

Enable/Disable
SAG/SWELL Limit
Alarm Set Point
Alarm Clear Point

- 啟動/停止 (Enable/Disable)

執行警報設定要啟動或停止。當設為 Enable, 且發生以下情形啟動時, 將視為事件紀錄, 會顯示在 Report→Alarm 及記錄在 Report→Even Log→Alarm Record 裏。當設定為 Disable, 則警報停止, 無 Report→Alarm 及 Report→Even Log 紀錄, 故無數位輸出 DO1 (選擇任一項警報輸出), 也會停止狀態輸出。

- 電壓驟降/升極限 (Sag/Swell Limit)

SAG/SWELL Limit

Sag Limit
Swell Limit
Ref. Primary Voltage

電壓驟降極限 (Sag Limit)

電壓驟降極限最大為 80%, 單位 %。電壓驟降之最小偵測能力為一個循環。當量測電壓值低於基準一次側電壓參考值之驟降設定值, 且持續未超過一分鐘, 則視為電壓驟降; 持續超過一分鐘, 則視為低電壓警報。低電壓警報會顯示在 Report→Alarm 及記錄在 Report→Even Log→Alarm Record 裏。

- Sag 只會儲存在 Report→Even Log→Sag Record 裏, 不會當成 Alarm。

電壓驟升極限 (Swell Limit)

電壓驟升極限最大為 120%，單位 %。電壓驟升之最小偵測能力為一個循環。當量測電壓值高於基準一次側電壓參考值之驟升設定值，且持續未超過一分鐘，則視為電壓驟升，持續超過一分鐘，則視為過電壓警報。過電壓警報會顯示在 Report→Alarm 及記錄在 Report→Even Log→Alarm Record 裏。

- Swell 只會儲存在 Report→Even Log→Swell Record 裏，不會當成 Alarm。

基準一次側電壓 (Ref. Primary Voltage)

電壓驟降與電壓驟升以此參考值做比對。設定值為 60~600000

(此參考電壓與 PT 一次量測電壓設定無一致關係)

- **警報設定點 (Alarm Set Point)**

Alarm Set Point

V Unbal Alarm
I Unbal Alarm
V THD Alarm
Over I Phase Alarm
Over I Neutral Alarm
I Loss Alarm
V Loss Alarm
Over kW Dmd Alarm
I THD Alarm
Over kVA Dmd Alarm
Dmd Predict Alarm 1
Dmd Predict Alarm 2

- **警報解除點 (Alarm Clear Point)**

Alarm Set Point

V Unbal Alarm
I Unbal Alarm
V THD Alarm
Over I Phase Alarm
Over I Neutral Alarm
I Loss Alarm
V Loss Alarm
Over kW Dmd Alarm
I THD Alarm
Over kVA Dmd Alarm
Dmd Predict Alarm 1
Dmd Predict Alarm 2

- 電壓不平衡警報 (V Unbal Alarm)：三相電壓不平衡之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~10)%。任一相電壓值與三相電壓平均值相差比，若大於等於觸發設定值，則啟動不平衡警報；若小於解除設定值，則清除警報。
- 電流不平衡警報 (I Unbal Alarm)：三相電流不平衡之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~10)%。任一相電流值與三相電流平均值相差比，若大於等於觸發設定值，則啟動不平衡警報；若小於解除設定值，則清除警報。
- 電壓總諧波失真警報 (V THD Alarm)：總諧波失真警報之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~50)%。當任一相總諧波電壓值或電流值大於觸發設定值，則啟動警報；總諧波值低於等於解除設定值，則清除警報。
- 電流總諧波失真警報 (I THD Alarm)：總諧波失真警報之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~50)%。當任一相總諧波電壓值或電流值大於觸發設定值，則啟動警報；總諧波值低於等於解除設定值，則清除警報。
- 過電流警報 (相電流) (Over I Phase Alarm)：過電流警報(相電流)之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~9999)。當任一相電流值大於等於觸發設定值，則啟動該相警報；低於解除設定值，則清除警報。輸入值比是一次測電流值。
- 過電流警報 (中性電流) (Over I Neutral Alarm)：過電流警報(線電流)之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~9999)。當中性電流值大於等於觸發設定值，則啟動警報；過電流低於解除設定值，則清除警報。
- 電流欠相警報 (I Loss Alarm)：電流欠相警報之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~5000)。當任一相電流低於觸發設定值，則啟動警報。當三相電流均低於解除設定值，則清除警報；或三相電流均大於解除設定值，則清除警報。
- 電壓欠相警報 (V Loss Alarm)：電壓欠相警報之觸發設定值與解除設定值範圍 (0~600000)。當任一相或任二相電壓低於觸發設定值，則啟動警報。當三相電壓均低於解除設定值，則清除警報；或三相電壓均大於解除設定值，則清除警報。
- 過 kW 需量警報 (Over KW Dmd Alarm)：設定範圍 0-65535 預設 0。
- 過 kVA 需量警報 (Over KW Dmd Alarm)：設定範圍 0-65535 預設 0。
- 需量預測警報 1 (Dmd Predict Alarm 1)：當需量預測警報 1 大於觸發設定值，則啟動警報。當需量預測警報 1 低於解除設定值，則清除警報。
- 需量預測警報 2 (Dmd Predict Alarm 2)：當需量預測警報 2 大於觸發設定值，則啟動警報。當需量預測警報 2 低於解除設定值，則清除警報。

(以上警報發生時，會顯示在 Report→Alarm，其記錄會在 Report→Even Log→Alarm Record 裏)

7.2.2.5 時鐘設定 (Clock Setup)

Clock Setup

Date
Time

日期及時間設定,可用在每日報告、定期報告及事件發生。以「年/月/日(yy/mm/dd)」及「時/分/秒(hh:mm:ss)」方式顯示。

7.2.2.6 數位輸出 (Digital Output)

Digital Output

Digital Output 1
Digital Output 2

2 組輸出可設定分別為警報及脈波輸出。當設定為「None」時,可由上位電腦經由通訊控制其狀態。

● 數位輸出 1 (Digital Output 1)

Digital Output 1

None
V Unbal Alarm
I Unbal Alarm
V THD Alarm
Over V Alarm
Under V Alarm
Over I Alarm
I Loss Alarm
V Loss Alarm
Over kW Dmd Alarm
I THD Alarm
Over kVA Dmd Alarm
Dmd Predict Alarm 1
Dmd Predict Alarm 2
Any

DO1 為警報輸出,可選擇上述任一項警報輸出(無、電壓不平衡警報,電流不平衡警報,過電流(相)警報,過電流(中性)警報,電流欠相警報,電壓欠相警報,過電壓警報,低電壓警報,電壓總諧波失真警報,電流總諧波失真警報,過 kW 需量警報,過 kVA 需量警報, kW 需量預測警報, kVA 需量預測警報及任何警報)。

● 數位輸出 2 (Digital Output 2)

Digital Output 2

Item
Kh

DO2 為脈衝輸出。脈衝常數(kh)輸入範圍 1~6000,預設值為 10。1 代表 0.1 kWh /kvarh/ kVAh(乘上 PT、CT 比之一次側電量),即當脈衝常數(kh)設為 1 時,每輸出一個脈衝代表用電 0.1 kWh /kvarh/ kVAh;當脈衝常數(kh)設為 10 時,每輸出一個脈衝代表用電 1 kWh /kvarh/ kVAh。

Pulse 輸出脈衝寬度固定(約為 20mS),兩脈衝之間最小間隔 20mS,即脈衝週期最小為 40mS(25Hz),設定脈衝常數(kh)時須滿足以下式子,才不至於漏失脈衝:

當脈衝輸出選擇為 kWh 時 $kh \geq P_{max} / 9000000$ (P: 三相 watt 總和)

當脈衝輸出選擇為 kvarh 時 $kh \geq Q_{max} / 9000000$ (Q: 三相 var 總和)

當脈衝輸出選擇為 kVAh 時 $kh \geq S_{max} / 9000000$ (S: 三相 VA 總和)

7.2.2.7 類比輸出 (Analog Output)

Analog Output

Analog Output 1
Analog Output 2
Analog Output 3
Analog Output 4

4 組 4~20mA 輸出,可設定為 V、I、kW、kVA、kVAR 任一項。取二次側 V、I、kW、kVAR、kVA 換算 AO 輸出大小。4~20mA 分別對應:

各相(A,B,C 相): V: 0~600V

I: 0~5A

kW: 0~3 kWatt

KVAR: 0~3 kVAR

kVA: 0~3 kVA

三相 (ΣL): V: 0~600V

I: 0~5A

kW: 0~9 kWatt (total)

KVAR: 0~9 kVAR (total)

kVA: 0~9 kVA (total)

● Analog Output 1~4

Analog Output 1

Phase
Item

輸出相位 (Phase)

Phase

None

Phase A

Phase B

Phase C

Total

選擇輸出相位，None 表示無輸出。當設定為 None 時該 channel 可以通訊方式設定其輸出值。

輸出項目 (Item)

Item

V

I

KW

KVAR

KVA

選擇輸出項目。

7.2.2.8 類比輸入 (Analog Input)

Analog Input

Analog Input 1

Analog Input 2

Analog Input 3

Analog Input 4

Analog Input 1

AI High Value

AI Low Value

● Analog Input 1~4

當外部輸入為 20mA (最高值) 時，可由 0~65535 之間設定其對應值。

當外部輸入為 4mA (最低值) 時，可由 0~65535 之間設定其對應值。

建議：高低值之間為線性關係，設定之最低值不得大於最高值。

7.2.2.9 需量設定 (Demand Setup)

Demand Setup

Mode

No. of Subinterval

Subinterval Length

● 模式 (Mode)


Mode

Block

Rolling


固定式 (Block)

當設為 Block 時，若[Basic Setup->Demand Setup->Subinterval Length] = 5，每小時 0, 5, 10, 15, 20, 25, ..., 55 分 00 秒為 Demand 結束時間；若[Basic Setup->Demand Setup->Subinterval Length] = 15，每小時 00, 15, 30, 45 分 00 秒為 Demand 結束時間；依此類推，計算此時間內平均 kW。PA3000 會在每一個區間結束時計算及更新需量。下圖為 SubInterval Length = 15 之圖解說明。



滾動式 (Rolling)

當設為 Rolling 時，Demand interval 依[Basic Setup->Demand Setup->SubInterval Length]×[Basic Setup->Demand Setup->No. of Subinterval] 選擇子區間數目及子區間長度；在每次 SubInterval 結束時，計算平均 kW。每一個子區間結束時計算及重新計算下個需量。下圖為 SubInterval Length = 5, No. of Subinterval = 3 之圖解說明。



- 子區間數 (No. of Subinterval)

僅在 Rolling Mode 移動平均式中操作。可設定需量之子區間數為 1,2,3,4,5,6,10。

- 子區間時距 (Subinterval Length)

可在 Block Mode 固定式及 Rolling Mode 移動平均式中操作。可設定需量之區間時間長度(分鐘)為 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60(min)

● 需量預測設定 Demand Predict Setup*

Demand Predict Setup

Predict Mode
Inaction Band
Predict Item

30 秒預測一次；開機第一個 subinterval 不做預測，預測值填即時 kW/kVA；也不做需量預測警報判斷。此預測只計算選定的預測項目:kW 或 kVA。

預測模式(Predict Mode)：選項 1/ 2/ 3/ 4/ 5，模式 1 等於不濾波預測敏感度最強，模式 2->模式 5，預測敏感度由強->弱，預設 4。

不動作帶(Inaction Band)：0-60 分鐘 (僅 block 模式有作用，每個 Demand Interval 在不動作時間內不做需量預測警報判斷)，預設 3。

預測項目(Predict Item)：選項 kW/ kVA，預設 kW。

7.2.2.10 定期復歸 (Period Reset)

Period Reset

Mode
Date

將整個月的 max/min 資料移至上個月區塊，並紀錄復歸 (reset) 的發生時間，同時清除本月區塊中的所有資料。

● 模式 (Mode)

Mode
Manual
Auto

有手動及自動偵測二種模式可供選擇。

若選擇手動，清除與重置功能將不會啟動，只有在清除功能 (7.2.1) 中啟動清除所有記錄或清除定期報表才會執行本功能

● 日期 (Date)

Date

31

若是選擇自動偵測模式，使用者就必須指定日期，讓電表依照使用者所設定之日期，每月進行復歸及清除資料之動作。

例如：

設定日期為 2，則每月 2 日 0:00:00 歸零，自動復歸清除。

設定日期為 1，則每月 1 日 0:00:00 歸零，自動復歸清除。

設定為 31，當月有 31 日者(1、3、5、7、8、10、12 月)，於當月 31 日 0:00:00 歸零，自動復歸清除；當月無 31 日者(2、4、6、9、11 月)，則於次月 1 日 0:00:00 歸零,自動復歸清除。

設定為 30，除 2 月於 3 月 1 日 0:00:00 歸零，自動復歸清除外，其餘月份於當月 30 日 0:00:00 歸零，自動復歸清除。

設定為 29，非閏年的 2 月(僅 28 日)於 3 月 1 日 0:00:00 歸零，自動復歸清除，其餘月份及閏年的 2 月(29 日) 於當月 29 日 0:00:00 歸零,自動復歸清除。

7.2.3 顯示設定 (Display Setup)

Display Setup

Auto Scroll
Backlight Timeout
Runtime
V Average Mode
Contrast

- 自動換頁 (Auto Scroll)：自動換頁間隔時間 1-6 秒, Disable 表示不會自動換頁，出廠預設值為 Disable。
- 背光計時 (Backlight Timeout)：持續持續時間設定範圍為 1-99 分鐘。
- 執行期 (Runtime)：可讓使用者設定執行期中欲顯示及不顯示之項目，如下表所示：
- 平均電壓(V Average Mode)：可選擇顯示 L-L 電壓或 L-N 電壓。出廠預設值除 3 相 3 線顯示為 VLL 之外，其餘顯示為 VLN
- 對比(Contrast)：對比度由 0-20，預設值為 10，可自行調整螢幕顯示之對比

Item 項目		Setup 設定
Voltage	L-L Voltage	● Disable ● Enable
	L-N Voltage	
Line Current		
Power	Active Power	
	Apparent Power	
	Reactive Power	
Power Factor		
Energy		
Demand		
Status		
Energy per rate	Rate A/B kWh	
	Rate C/D kWh	
	Rate A/B kvarh	
	Rate C/D kvarh	

7.2.4 時間電價(TOU) 設定

- 從設定選項中進入時間電價設定頁面

Setup
 Clear Function
 Basic Setup
 Display Setup
 TOU Setup

在時間電價設定中，有 3 個選項：時間帶(Time Band)，固定式假日(Fix Recurring Holiday)，非固定式假日(Non Recurring Holiday)

TOU Setup
 Time Band
 Fix Recurring Holiday
 Non Recurring Holiday
 Holiday Rate Type

Time Band 設定最多 99 筆，設定內容如下，

Index：1-99 選擇要設定第幾筆

Month：1~12 月可複選

Day：星期日~六 可複選

Period1~8：8 個不同時段費率，設定幾點幾分開始為哪個費率，Period 1~8 須依時間先後順序設定

Start Hour：00-23

Start Minute：0, 15, 30, 45

Rate：0/A/B/C/D (0 表示此時段未設定)

Time Band
 Index
 Month
 Day
 Period 1
 Period 2
 Period 3
 Period 4
 Period 5
 Period 6
 Period 7
 Period 8

固定假日設定(如每年 1 月 1 號)最多設定 40 筆，可設定幾月幾日為假日，設定內容如下，

Index：1-40 選擇要設定第幾筆

Month：0~12 (0 表示此筆未設定)

Date：1-31

Fix Recurring Holiday

Index
Month
Day

非固定假日設定(如每年農曆 1 月 1 號)最多 40 筆, 可設定幾年幾月幾日為假日, 內容

Index : 1-40 選擇要設定第幾筆

Year : 0~99

Month : 0~12 (0 表示此筆未設定)

Date : 1-31

Non Recurring Holiday

Index
Year
Month
Day

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW

7.3 報表 (Report) 及資訊

Report

Daily Report
Diagnostic
Harmonics
Alarm
Event Log
Analog Input
Nameplate Info
Running Hour
Phasor

7.3.1 日報表 (Daily Report)

每日 00:00:00 移動今日 Today 記錄至昨日 Yesterday，並清除 Today 記錄。在 Today 記錄中只記錄儲存當日之 kWh 雙向的累積值，與當日發生之最大最小總功率值、最大最小平均電壓、最大最小平均電流及最大需量。

當每日 00:00:00 已移動今日 Today 記錄至新的昨日 yesterday 上，原則上昨日 yesterday 記錄則被清除。

Daily Report

Today
Yesterday

Today

Energy
Max/Min Total Power
Max/Min V Avg.
Max/Min I Avg.
Max Demand

Yesterday

Energy
Max/Min Total Power
Max/Min V Avg.
Max/Min I Avg.
Max Demand

7.3.2 診斷(定期) (Diagnostic)

Diagnostic

This Period
Last Reset

記錄儲存截至執行手動清除重置[Clear Function->Reset All]或自動復歸清除[Basic Setup-> Period Reset -> Mode->Auto] 之 Auto Reset (以一個月計) 為止之最大/最小值及發生時間(年月日時分秒)到 This Period Max/Min。

於[Clear Function->Reset All]或[clear function-> Period Reset]或 Auto Reset 動作之後將 This Period Max/Min 資料移至 Last Reset Max/Min 且記錄 Reset 發生時間。並清除 This Period Max/Min 資料重新記錄。

● This Period 本階段 This Period

Item 項目	Setup 設定
Current Time	Date: Time:
Max/Min Va	Max Date: Time:
Max/Min Vb	
Max/Min Vc	
Max/Min Ia	
Max/Min Ib	
Max/Min Ic	Min Date: Time:
Max/Min KWa	
Max/Min KWb	
Max/Min KWc	
Max/Min KVAa	
Max/Min KVAb	Min Date: Time:
Max/Min KVAc	
Min PFa	
Min PFb	Max
Min PFc	
Max VaTHD	
Max VbTHD	

Max VcTHD	Date:
Max IaTHD	Time:
Max IbTHD	
Max IcTHD	
Max Demand	
Rate A/B Max Demand	
Rate C/D Max Demand	

● 上次復歸(前一筆)**Last Reset**

Item 項目	Setup 設定
Current Time	Date: Time:
Max/Min Va	Max Date: Time:
Max/Min Vb	
Max/Min Vc	
Max/Min Ia	
Max/Min Ib	
Max/Min Ic	Min Date: Time:
Max/Min KWa	
Max/Min KWb	
Max/Min KWc	
Max/Min KVAa	
Max/Min KVAb	Min Date: Time:
Max/Min KVAc	
Min PFa	
Min PFb	Min Date: Time:
Min PFc	
Max VaTHD	
Max VbTHD	Max Date: Time:
Max VcTHD	
Max IaTHD	
Max IbTHD	
Max IcTHD	
Max Demand	
Rate A/B Max Demand	
Rate C/D Max Demand	
Energy	del:
Rate A/B Energy	rec:
Rate C/D Energy	tot:

7.3.3 諧波 Harmonics

Harmonics

Va Harmonics
Vb Harmonics
Vc Harmonics
Ia Harmonics
Ib Harmonics
Ic Harmonics

V、I、THD、Harmonic 即時值顯示。

Item 項目	報告記錄圖
Va Harmonics	
Vb Harmonics	
Vc Harmonics	
Ia Harmonics	
Ib Harmonics	
Ic Harmonics	

7.3.4 警報 Alarm

Alarm

None

Over kW Dmd Alarm

若無警報發生，則顯示 None。若有警報正在發生，則顯示目前正在發生的警報；若解除警報，則取消警報顯示，共有：電壓不平衡警報，電流不平衡警報，過電流(相)警報，過電流(中性)警報，電流欠相警報，電壓欠相警報，過電壓警報，低電壓警報，電壓總諧波失真警報，電流總諧波失真警報，過 kW 需量警報，過 kVA 需量警報，kW 需量預測警報，kVA 需量預測警報

7.3.5 事件記錄 Event Log

Event Log

Sag Record

Swell Record

Alarm Record

具 256K RAM 可儲存資料。在此事件記錄功能中，每種 Record 可記錄達 20 筆之最近發生事件。

7.3.5.1 電壓驟降(事件)記錄 Sag Record

Sag Record

No: 01
 Cycle: 720
 Data: 227.68%
 Phase: B
 Begin
 Date: 07/03/20
 Time: 08:30:10
 End
 Date: 07/03/20
 Time: 08:30:22

- No：按 ◀▶ 左右鍵選擇事件記錄筆數與內容，可儲存共 01~20 筆
- Cycle：電壓驟降之持續 cycle 數(0~65535)
- Data：電壓驟降發生時之百分比(-327.68%~327.67%)
- Phase：A/B/C 相電壓
- Begin：開始發生日期與時間
- End：結束日期與時間

7.3.5.2 電壓驟升(事件)記錄 Swell Record

Swell Record

No: 01
 Cycle: 1980
 Data: 266.55%
 Phase: B
 Begin
 Date: 07/03/20
 Time: 21:55:22
 End
 Date: 07/03/20
 Time: 21:55:55

- No：按 ◀▶ 左右鍵選擇事件記錄筆數與內容，可儲存共 01~20 筆
- Cycle：電壓驟升之持續 cycle 數(0~65535)
- Data：電壓驟升發生時百分比(-327.68%~327.67%)
- Phase：A/B/C 相電壓
- Begin：開始發生日期與時間
- End：結束日期與時間

7.3.5.3 警報(事件)記錄 Alarm Record

Alarm Record

No: 01
 Item: 50
 Data: 66.67%
 Date: 07/03/20
 Time: 21:55:22

- No：按 ◀▶ 左右鍵選擇事件記錄筆數與內容，可儲存共 01~20 筆
- Item：警報項目(請參照下列所附之警報事件對照表)
- Data：警報發生或解除時之百分比
- Date：發生日期(年/月/日)
- Time：發生時間(時/分/秒)

警報事件記錄對照表：警報所產生之事件(event)如下，可由通訊讀取。

Item	Alarm Description
0x10	Over Current Phase A Alarm
0x11	Over Current Phase B Alarm
0x12	Over Current Phase C Alarm
0x13	Over Current Neutral Alarm
0x14	Current Unbalance Alarm
0x15	Current Loss Alarm
0x20	Over Current Phase A Condition Clear
0x21	Over Current Phase B Condition Clear
0x22	Over Current Phase C Condition Clear
0x23	Over Current Neutral Condition Clear
0x24	Current Unbalance Condition Clear
0x25	Current Loss Condition Clear
0x30	Over Voltage Phase A Alarm
0x31	Over Voltage Phase B Alarm
0x32	Over Voltage Phase C Alarm
0x33	Under Voltage Phase A Alarm
0x34	Under Voltage Phase B Alarm
0x35	Under Voltage Phase C Alarm
0x36	Voltage Unbalance Alarm
0x37	Voltage Loss Alarm
0x40	Over Voltage Phase A Condition Clear
0x41	Over Voltage Phase B Condition Clear
0x42	Over Voltage Phase C Condition Clear
0x43	Under Voltage Phase A Condition Clear
0x44	Under Voltage Phase B Condition Clear
0x45	Under Voltage Phase C Condition Clear
0x46	Voltage Unbalance Condition Clear
0x47	Voltage Loss Condition Clear
0x50	THD Va Alarm
0x51	THD Vb Alarm
0x52	THD Vc Alarm
0x53	THD Ia Alarm
0x54	THD Ib Alarm
0x55	THD Ic Alarm
0x60	THD Va Alarm Condition Clear
0x61	THD Vb Alarm Condition Clear
0x62	THD Vc Alarm Condition Clear

0x63	THD Ia Alarm Condition Clear
0x64	THD Ib Alarm Condition Clear
0x65	THD Ic Alarm Condition Clear
0x70	Over kW Dmd Alarm
0x71	Over kVA Dmd Alarm*
0x72	Dmd Predict 1 Alarm*
0x73	Dmd Predict 2 Alarm*
0x80	Over kW Dmd Alarm Condition Clear
0x81	Over kVA Dmd Alarm Condition Clear*
0x82	Dmd Predict Alarm 1 Condition Clear*
0x83	Dmd Predict Alarm 2 Condition Clear*

7.3.6 類比輸入(顯示) Analog Input

Analog Input

1: 45600
2: 45600
3: 45600
4: 45600

本機有 4 組 AI 類比輸入，依據各組 high value 及 low value 的設定，此處即時顯示各組的輸入值。

7.3.7 產品資訊 Nameplate Info

Nameplate Info

Dig. Inp. : 12
Dig. Out. : 2
Ang. Inp. :
Ang. Out. : 4
Protocol :
2nd Port :
Code :

7.3.8 運轉積時 Running Hour

Running Hour

Meter Running Hour
99999:99:99

Load Running Hour
99999:99:99


Meter Running Hour : Recording the time band when meter power on.

Load Running Hour : Recording the time band when Load power on.

7.3.9 相序圖 Phasor

圖示電壓電流角度

Phasor



Va: 0.00°
Ia: 100.00°

第八章 通訊格式


8.1 RS485

8.1.1 RS485 標準

參數	
Mode of Operation	Differential
Number of Drivers and Receives	32 Drivers / 32 Receivers
Maximum cable length(meters)	1200
Maximum data rate (baud)	10M
Maximum common mode voltage (Volts)	12 to -7
Maximum Driver Output Levels (Loaded)	+/- 1.5
Maximum Driver Output Levels (Unloaded)	+/- 6
Drive Load (Ohms)	60(min)
Driver Output short circuit Resistance (kohms)	150 to Gnd, 250 to -7 or 12V
Minimum receiver input Resistance (kohms)	12
Receiver sensitivity	+/- 200mv

8.1.2 儀器通訊接線


RS485 通訊線必須使用雙絞線,其接線方式如下圖所示,所有設備的"D+"端必須接到雙絞線的同一條導線,而所有"D-"端必須接到另外一條導線。通訊線前端與尾端必需各接 120 歐姆電阻,以平衡兩端阻抗。




告：

為避免傳輸遺失,請勿將通訊線連接成“星形”或“環狀”。

正確:



錯誤:




8.2 Modbus

Modbus 的網路通訊系由"Master"發出一個"請求"到"slave", "slave"隨時監視並確認網路上"請求"封包的位址,如果是屬於它的,則執行動作並返回一個"回應"給"Master"。

8.2.1 Modbus 的格式

The Query-Response Cycle



8.3 通訊協定

MP-1000 採取 Modbus RTU 模式, Function code 採用 0x03, 0x04 及 0x10, Modbus 通訊協定的 master's "Query" 與 slave's "Response" 格式如下所示。

Query :

Slave Address	Function Code 0x03, 0x04	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	Number of Points (Hi)	Number of Points (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
---------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Response :

Slave Address	Function Code 0x03, 0x04	Byte Count	Data (Hi)	Data (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
---------------	--------------------------------	------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------

Query :

Slave Address	Function Code 0x10	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	Number of Points (Hi)	Number of Points (Lo)	Byte Count	Data (Hi)	Data (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------

Response :

Slave Address	Function Code 0x10	Start Address (Hi)	Start Address (Lo)	Number of Points (Hi)	Number of Points (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

8.4 浮點格式

IEEE 754 Format

The bits in an IEEE 754 format have the following significance:

Data Hi Word, Hi Byte	Data Hi Word, Lo Byte	Data Lo Word, Hi Byte	Data Lo Word, Lo Byte
SEEE EEEE	EMMM MMMM	MMMM MMMM	MMMM MMMM

Where:

S represents the sign bit where 1 is negative and 0 is positive

E is the two's complement exponent with an offset of 127 i.e. an exponent of zero is represented by 127, an exponent of 1 by 128 etc.

M is the 23-bit normal mantissa. The highest bit is always 1 and, therefore, is not stored.

For each floating point value requested two MODBUS_ registers or points (four bytes) must be requested. The received order and significance of these four bytes for the Integral products is shown below:

Data Lo Word, Hi Byte	Data Lo Word, Lo Byte	Data Hi Word, Hi Byte	Data Hi Word, Lo Byte
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

8.5 Modbus RTU Mode

Since Controllers can be setup to communicate on standard Modbus networks using either of two transmission modes : **ASCII** or **RTU**. MP-1000 uses RTU transmission mode only. Users select the RTU mode, along with the serial port communication parameters(baud rate, parity mode, etc), during configuration of each controller. The mode and serial parameters must be the same for all devices on a Modbus connection.

RTU Mode

Coding System	8-bit binary, hexadecimal 0-9, A-F Two hexadecimal character contained in each 8-bit field of the message
Bits per Byte	1 start bit 8 data bits, least significant bit sent first 1 bit for even/odd parity ; no bit for no parity 1 stop bit if parity is used ; 2 bits if no parity
Error Check Field	Cyclical Redundancy Check(CRC)

8.6 Modbus Function Code

The function code of a Modbus message defines the action to be taken by the slave.

Function code use by MP-1000 is described below:

Code	Modbus name	Description
03	Read Holding Registers	Read the content of read/write location (4X reference)
04	Read Input Registers	Read the contents of read only location (3X reference)
16	Pre-set Multiple Registers	Set the contents of read/write location (4X reference)

Note: The maximum registers of Function 03 & Function 04 is 125

8.7 通訊參數明細

8.7.1 通訊參數-MP-1000-0/MP-1000-1 適用

Modbus Module #0 Coil Status : Digital Output

Parameter name	Modbus Register	Comment
Digital Output 1	00000	for function code 01: Read Coil Status & 05 : Force Single Coil
Digital Output 2	00001	for function code 01: Read Coil Status & 05 : Force Single Coil

Modbus Module #1 Holding Register : Digital Output

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Digital Output	44097	0x1000	Word	UInt	bit 0 : Digital Output 1 bit 1 : Digital Output 2	0		
Digital_Output_Reserved	44098	0x1001	Word	UInt				

Modbus Module #2 Holding Register : Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Comm_485_BaudRate	44099	0x1002	Word	UInt	0: 1200 , 1: 2400 , 2: 4800 , 3: 9600 , 4: 19200, 5:38400 6: 57600	4	bps	
Comm_485_Address	44100	0x1003	Word	UInt	1-255	15		
Comm_485_StopBit	44101	0x1004	Word	UInt	0:1 Stop bit, 1:2 Stop bit	0		
Comm_485_Parity	44102	0x1005	Word	UInt	0:No, 1:Even, 2:Odd	0		
Reserved	44103	0x1006	Word	UInt				
Ethernet_IP_0*	44104	0x1007	Hi B	Byte	0-255	192		optional
Ethernet_IP_1*			Lo B	Byte	0-255	168		optional
Ethernet_IP_2*	44105	0x1008	Hi B	Byte	0-255	1		optional
Ethernet_IP_3*			Lo B	Byte	0-255	210		optional
Ethernet_PortNo*	44106	0x1009	Word	UInt	0:502, 1:503	0		optional
Subnet_Mask_0*	44107	0x100A	Hi B	Byte	0-255	255		optional
Subnet_Mask_1*			Lo B	Byte	0-255	255		optional
Subnet_Mask_2*	44108	0x100B	Hi B	Byte	0-255	255		optional
Subnet_Mask_3*			Lo B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_0*	44109	0x100C	Hi B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_1*			Lo B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_2*	44110	0x100D	Hi B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_3*			Lo B	Byte	0-255	0		optional
Mac_Address_1*	44111	0x100E	Hi B	Byte	0-ffh	00		optional
Mac_Address_2*			Lo B	Byte	0-ffh	18		optional
Mac_Address_3*	44112	0x100F	Hi B	Byte	0-ffh	D8		optional
Mac_Address_4*			Lo B	Byte	0-ffh	0		optional
Mac_Address_5*	44113	0x1010	Hi B	Byte	0-ffh	0		optional
Mac_Address_6*			Lo B	Byte	0-ffh	0		optional
Volts_Mode	44114	0x1011	Hi B	Byte	Volts Mode at present			
			Lo B	Byte	0 : 1P2W , 1 : 1P3W , 2 : 3P3W_Delta 2CT, 3 : 3P3W_Delta 3CT, 4 : 3P4W_Wye , 5 : Auto	5		
PT_Primary	44115-44116	0x1012-0x1013	DWord	Float	60-600000	110	Volts	
PT_Secondary	44117	0x1014	Word	UInt	1-600	110	Volts	
CT_Primary	44118	0x1015	Word	UInt	1-9999	1	Amp.	
CT_Secondary	44119	0x1016	Word	UInt	1-5	1	Amp.	
Frequency	44120	0x1017	Word	UInt	0:50Hz, 1:60Hz	1		

Demand_Mode*	44121	0x1018	Word	UInt	0:Block, 1:Rolling	0		
Number_of_Subinterval*	44122	0x1019	Word	UInt	1,2,3,4,5,6,10,12,15	1		
Demand_Subinterval_Length*	44123	0x101A	Word	UInt	1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60	15	Min	
Password	44124-44125	0x101B-0x101C	DWord	UInt32	0xxxxxxh	0000000		
Over_kW_Dmd_Limit*	44126	0x101D	Word	UInt	0-65535	65535	kW.	For Over kW Dmd alarm
Over_kW_Dmd_Clear*	44127	0x101E	Word	UInt	0-65535	0	kW.	For Over kW Dmd alarm clear
Alarm_Enable	44128	0x101F	Word	UInt	0 : disable , 1 : enable	0		
SAG_Limit	44129	0x1020	Word	UInt	Range : 80% - 100%	100	%	For Sag & UnderVoltage alarm
SWELL_Limit	44130	0x1021	Word	UInt	Range : 100% - 120%	100	%	For Swell & OverVoltage alarm
Reference_Primary_Voltage	44131-44132	0x1022-0x1023	DWord	Float	60-600000	110	Volts	For Sag/Swell & Under/Over Voltage
Voltage_Unbal_Limit	44133	0x1024	Word	UInt	Range : 0% - 10%	10	%	For Voltage unbalance alarm
Current_Unbal_Limit	44134	0x1025	Word	UInt	Range : 0% - 10%	10	%	For Current unbalance alarm
I_THD_Limit*	44135	0x1026	Hi B	Byte	Range : 0% - 50%	50	%	For I THD alarm
V_THD_Limit*			Lo B	Byte	Range : 0% - 50%	50	%	For V THD alarm
Over_Current_Phase_Limit	44136	0x1027	Word	UInt	0-9999	9999	Amp.	For Over Current Phase alarm
Over_Current_Neutral_Limit	44137	0x1028	Word	UInt	0-9999	9999	Amp.	For Over Current Neutral alarm
Current_Loss_Limit	44138	0x1029	Word	UInt	0-5000	0	Amp.	For Phase Loss-Current alarm
Voltage_Loss_Limit	44139-44140	0x102A	DWord	Float	0-600000	0	Volts	For Phase Loss-Voltage alarm
Voltage_Unbal_Clear	44141	0x102B	Word	UInt	Range : 0% - 10%	1	%	For Voltage unbalance alarm clear
Current_Unbal_Clear	44142	0x102C	Word	UInt	Range : 0% - 10%	1	%	For Current unbalance alarm clear
I_THD_Clear*	44143	0x102D	Hi B	Byte	Range : 0% - 50%	1	%	For I THD alarm
V_THD_Clear*			Lo B	Byte	Range : 0% - 50%	1	%	For V THD alarm clear
Over_Current_Phase_Clear	44144	0x102E	Word	UInt	0-9999	0	Amp.	For Over Current Phase alarm clear
Over_Current_Neutral_Clear	44145	0x102F	Word	UInt	0-9999	0	Amp.	For Over Current Neutral alarm clear
Current_Loss_Clear	44146	0x1030	Word	UInt	0-5000	0	Amp.	For Phase Loss-Current alarm clear
Voltage_Loss_Clear	44147-44148	0x1031-0x1032	DWord	Float	0-600000	0	Volts	For Phase Loss-Voltage alarm clear
DO1_Select_Item	44149	0x1033	Word	UInt	0 : None 1 : Voltage unbalance alarm	0		for MP-1000-0

					2 : Current unbalance alarm 3 : Over Voltage alarm 4 : Under Voltage alarm 5 : Over Current alarm 6 : Current Loss alarm 7 : Voltage Loss alarm 8 : Any			
DO1_Select_Item*	44149	0x1034	Word	Uint	0 : None 1 : Voltage unbalance alarm 2 : Current unbalance alarm 3 : V THD alarm* 4 : Over Voltage alarm 5 : Under Voltage alarm 6 : Over Current alarm 7 : Current Loss alarm 8 : Voltage Loss alarm 9 : Over kW Dmd alarm* 10: I THD alarm* 11: Any	0		for MP-1000-1
DO2_Select_Item	44150	0x1035	Hi B	Byte	0 : None , 1 : kWh 2 : kvarh , 3 : kVAh	0		
Reserved			Lo B	Byte		0		
AO1_Select_Phase	44151	0x1036	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO1_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
AO2_Select_Phase	44152	0x1037	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO2_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
AO3_Select_Phase	44153	0x1038	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO3_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
AO4_Select_Phase	44154	0x1039	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO4_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
Reserved	44155	0x103A	Word	UInt				
Display_Auto_Scroll	44156	0x103B	Hi B	Byte	0 - 6 sec	0		
Display_BK_Timeout			Lo B	Byte	1 - 99 min	1		

Runtime_Screen_Set	44157	0x103C	Word	UInt	Bit=0 : Disable Bit=1 : Enable bit 0 : Phase Voltage bit 1 : Line Voltage bit 2 : Line Current bit 3 : Active Power bit 4 : Apparent Power bit 5 : Reactive Power bit 6 : Power Factor bit 7 : Energy bit 8 : Demand* bit 9 : Status	2ff/3ff		
Reset_Mode*	44158	0x103D	Hi B	Byte	0 : Manual, 1 : Auto	0		
Reset_Date*			Lo B	Byte	1~31	1		
Reserved	44159	0x103E	Word	UInt				
AI1_Eng_High	44160	0x103F	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI1_Eng_Low	44161	0x1040	Word	UInt	0~65535	0		optional
AI2_Eng_High	44162	0x1041	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI2_Eng_Low	44163	0x1042	Word	UInt	0~65535	0		optional
AI3_Eng_High	44164	0x1043	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI3_Eng_Low	44165	0x1044	Word	UInt	0~65535	0		optional
AI4_Eng_High	44166	0x1045	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI4_Eng_Low	44167	0x1046	Word	UInt	0~65535	0		optional
Reserved	44168	0x1047	Word	UInt				
Reserved	44169	0x1048	Word	UInt				
AO1_Set_Value	44170	0x1049	Word	UInt	0~65535	0		optional
AO2_Set_Value	44171	0x104A	Word	UInt	0~65535	0		optional
AO3_Set_Value	44172	0x104B	Word	UInt	0~65535	0		optional
AO4_Set_Value	44173	0x104C	Word	UInt	0~65535	0		optional
Language	44174	0x104D	Word	UInt	0 : English 1 : Secondary Language	1		
kWh_Direction	44175	0x104E	Word	UInt	0 : Single direction 1 : Bi-direction	0: MP-1000-0 1: MP-1000-1		
Contrast	44176	0x104F	Word	UInt	0 ~20	10		

Modbus Module #2-1 Holding Register : Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
AO_Wtot_High_Limit	44300	0x10CB	Word	UInt	0~9000	9000	W	secondary

Modbus Module #2-2 Holding Register : Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Snd_485_BaudRate*	44353	0x1100	Word	UInt	0: 1200 , 1: 2400 , 2: 4800 , 3: 9600 , 4: 19200, 5:38400 6: 57600	4	bps	
Snd_485_Address*	44354	0x1101	Word	UInt	1-255	16		
Snd_485_StopBit*	44355	0x1102	Word	UInt	0:1 Stop bit, 1:2 Stop bit	0		
Snd_485_Parity*	44356	0x1103	Word	UInt	0:No, 1:Even, 2:Odd	0		
DO2_Select_Kh	44357	0x1104	Word	UInt	1-6000	10		
Reserved	44358	0x1105	Word	UInt				
Reserved	44359	0x1106	Word	UInt				
Load_Running_Hour_Iavg	44360	0x1107	Word	UInt	0-9999	0	0.1 Amp	

Modbus Module #3 Holding Register : Realtime Clock

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Year	44177	0x1050	Word	BCD				
Month	44178	0x1051	Word	BCD				
Date	44179	0x1052	Word	BCD				
Hour	44180	0x1053	Word	BCD				
Min	44181	0x1054	Word	BCD				
Second	44182	0x1055	Word	BCD				

Modbus Module #4 Holding Register : Clear Function

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reset_Daily*	44193	0x1060	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Energy	44194	0x1061	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Sag_Record*	44195	0x1062	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Swell_Record*	44196	0x1063	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Sag_Swell_Record*	44197	0x1064	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Alarm_Record*	44198	0x1065	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_to_Default	44199	0x1066	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_All*	44200	0x1067	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Demand*	44201	0x1068	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Period_Reset*	44202	0x1069	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Meter Running Hour Reset	44203	0x106A	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Load Running Hour Reset	44204	0x106B	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear

Modbus Module #5 Holding Register : Alarm Counter*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm_New_Counter	44209	0x1070	Word	UInt	0-20			
Sag_New_Counter	44210	0x1071	Word	UInt	0-20			
Swell_New_Counter	44211	0x1072	Word	UInt	0-20			
Alarm_Total_Counter	44212	0x1073	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Sag_Total_Counter	44213	0x1074	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Swell_Total_Counter	44214	0x1075	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)

Modbus Module #6 Input Register : Digital Output

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Digital Output	34097	0x1000	Word	UInt	bit 0 : Digital Output 1 bit 1 : Digital Output 2	0		
Digital_Output_Reserved	34098	0x1001	Word	UInt				

Modbus Module #7 Input Register : Digital Input

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Digital Input	34099	0x1002	Word	UInt	bit 0 : Digital Input 1 bit 1 : Digital Input 2 bit 2 : Digital Input 3 bit 3 : Digital Input 4			

					bit 4 : Digital Input 5 bit 5 : Digital Input 6 bit 6 : Digital Input 7 bit 7 : Digital Input 8 bit 8 : Digital Input 9 bit 9 : Digital Input 10 bit 10 : Digital Input 11 bit 11 : Digital Input 12			
Digital Input Reserved	34100	0x1003	Word	UInt				

Modbus Module #8 Input Register : Alarm Counter*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm_New_Counter	34101	0x1004	Word	UInt	0-20			
Sag_New_Counter	34102	0x1005	Word	UInt	0-20			
Swell_New_Counter	34103	0x1006	Word	UInt	0-20			
Alarm_Total_Counter	34104	0x1007	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Sag_Total_Counter	34105	0x1008	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Swell_Total_Counter	34106	0x1009	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)

Modbus Module #8-1 Input Register : Alarm Flags (MP-1000-0)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm_Flag1	34321	0x10E0	Word	UInt	bit 0 : V Unbalance bit 1 : I Unbalance bit 2 : Over Voltage bit 3 : Under Voltage bit 4 : Over Current bit 5 : Current Loss bit 6 : Voltage Loss bit 7-15 : 0 (Reserved)			
Alarm_Flag2	34322	0x10E1	Word	UInt	0x00	0x00		

Modbus Module #8-1 Input Register : Alarm Flags (MP-1000-1)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm_Flag1	34321	0x10E0	Word	UInt	bit 0 : V Unbalance bit 1 : I Unbalance bit 2 : V THD alarm bit 3 : Over Voltage bit 4 : Under Voltage bit 5 : Over Current bit 6 : Current Loss bit 7 : Voltage Loss bit 8 : Over kW Demand bit 9 : I THD alarm bit 10-15 : 0 (Reserved)			
Alarm_Flag2	34322	0x10E1	Word	UInt	bit 0 : Phase A Sag bit 1 : Phase B Sag bit 2 : Phase C Sag bit 3 : Phase A Swell bit 4 : Phase B Swell bit 5 : Phase C Swell bit 6-15 : 0 (Reserved)			

Modbus Module #9 Input Register : Realtime Data Voltage, Current, Frequency (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	34107-	0x100A-	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime

	34108	0x100B						display
VIn_b	34109-34110	0x100C-0x100D	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_c	34111-34112	0x100E-0x100F	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_avg	34113-34114	0x1010-0x1011	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ab	34115-34116	0x1012-0x1013	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_bc	34117-34118	0x1014-0x1015	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ca	34119-34120	0x1016-0x1017	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_avg	34121-34122	0x1018-0x1019	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
I_a	34123-34124	0x101A-0x101B	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_b	34125-34126	0x101C-0x101D	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_c	34127-34128	0x101E-0x101F	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_avg	34129-34130	0x1020-0x1021	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_n	34131-34132	0x1022-0x1023	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
Freq	34133-34134	0x1024-0x1025	DWord	Float			Hz	with Runtime display

Modbus Module #10 Input Register : Realtime Data Power Result (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KW_a	34135-34136	0x1026-0x1027	DWord	Float				with Runtime display
KW_b	34137-34138	0x1028-0x1029	DWord	Float				with Runtime display
KW_c	34139-34140	0x102A-0x102B	DWord	Float				with Runtime display
KW_tot	34141-34142	0x102C-0x102D	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_a	34143-34144	0x102E-0x102F	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_b	34145-34146	0x1030-0x1031	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_c	34147-34148	0x1032-0x1033	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_tot	34149-34150	0x1034-0x1035	DWord	Float				with Runtime display
KVA_a	34151-34152	0x1036-0x1037	DWord	Float				with Runtime display
KVA_b	34153-34154	0x1038-0x1039	DWord	Float				with Runtime display
KVA_c	34155-34156	0x103A-0x103B	DWord	Float				with Runtime display
KVA_tot	34157-34158	0x103C-0x103D	DWord	Float				with Runtime display

Modbus Module #11 Input Register : Realtime Data Power Factor(True) & Phase Angle (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_true_a	34159-34160	0x103E-0x103F	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_b	34161-34162	0x1040-0x1041	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_c	34163-34164	0x1042-0x1043	DWord	Float				with Runtime display

PF_true_avg	34165-34166	0x1044-0x1045	DWord	Float				with Runtime display
PhaseAngle_V_a	34167-34168	0x1046-0x1047	DWord	Float				
PhaseAngle_V_b	34169-34170	0x1048-0x1049	DWord	Float				
PhaseAngle_V_c	34171-34172	0x104A-0x104B	DWord	Float				
PhaseAngle_I_a	34173-34174	0x104C-0x104D	DWord	Float				
PhaseAngle_I_b	34175-34176	0x104E-0x104F	DWord	Float				
PhaseAngle_I_c	34177-34178	0x1050-0x1051	DWord	Float				
Pre_Demand_KW*	34179-34180	0x1052-0x1053	DWord	Float				with Runtime display
Reserved	34181-34182	0x1054-0x1055	DWord	Float				
Reserved	34183-34184	0x1056-0x1057	DWord	Float				

Modbus Module #12 Input Register : Realtime Data Energy (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del	34185-34186	0x1058-0x1059	DWord	Float				with Runtime display
KWH_rec	34187-34188	0x105A-0x105B	DWord	Float				with Runtime display
KWH_tot	34189-34190	0x105C-0x105D	DWord	Float				with Runtime display
KWH_net	34191-34192	0x105E-0x105F	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_lagging	34193-34194	0x1060-0x1061	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_leading	34195-34196	0x1062-0x1063	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_tot	34197-34198	0x1064-0x1065	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_net	34199-34200	0x1066-0x1067	DWord	Float				with Runtime display
KVAH	34201-34202	0x1068-0x1069	DWord	Float				

Modbus Module #13 Input Register : Realtime data Demand-1*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Demand_KW*	34203-34204	0x106A-0x106B	DWord	Float				
Demand_Remain_Time*	34205	0x106C	Word	UInt			sec	

Modbus Module #14 Input Register : AI Result(optional)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
AI1 Value	34206	0x106D	Word	UInt	0~65535			
AI2 Value	34207	0x106E	Word	UInt	0~65535			
AI3 Value	34208	0x106F	Word	UInt	0~65535			
AI4 Value	34209	0x1070	Word	UInt	0~65535			

Modbus Module #15 Input Register : Fundamental PF*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_Fundamental_a	34210-34211	0x1071-0x1072	DWord	Float				with Runtime display
PF_Fundamental_b	34212-34213	0x1073-0x1074	DWord	Float				with Runtime display
PF_Fundamental_c	34214-34215	0x1075-0x1076	DWord	Float				with Runtime display
PF_Fundamental_d	34216-34217	0x1077-0x1078	DWord	Float				with Runtime display

Modbus Module #16 Input Register : Running Hour

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Meter Running Hour	34218-34219	0x1079-0x107A	DWord	UInt32	0-360000000		sec	up to 100000 hr
Load Running Hour	34220-34221	0x107B-0x107C	DWord	UInt32	0-360000000		sec	up to 100000 hr

Modbus Module #13-1 Input Register : Realtime data Demand-2*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Pre_Demand_kW	34222-34223	0x107D-0x107E	DWord	Float				
Demand_kW	34224-34225	0x107F-0x1080	DWord	Float				
Pre_Demand_kvar	34226-34227	0x1081-0x1082	DWord	Float				
Demand_kvar	34228-34229	0x1083-0x1084	DWord	Float				
Pre_Demand_kVA	34230-34231	0x1085-0x1086	DWord	Float				
Demand_kVA	34232-34233	0x1087-0x1088	DWord	Float				
Demand_Remain_Time	34234	0x1089	Word	UInt			sec	

Modbus Module #17-1 Input Register : kWh used Report *

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_used_Yesterday	34605-34606	0x11FC-0x11FD	DWord	Float				
KWH_used_LastReset	34607-34608	0x11FE-0x11FF	DWord	Float				

Modbus Module #17 Input Register : Daily Report This Day Max/Min*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del_DT	34609-34610	0x1200-0x1201	DWord	Float				
KWH_rec_DT	34611-34612	0x1202-0x1203	DWord	Float				
KWH_tot_DT	34613-34614	0x1204-0x1205	DWord	Float				
KW_tot_max_DT	34615-34616	0x1206-0x1207	DWord	Float				
KW_tot_max_DT_Year	34617	0x1208	Word	BCD	00-99			
KW_tot_max_DT_Month	34618	0x1209	Word	BCD	1-12			

KW_tot_max_DT_Date	34619	0x120A	Word	BCD	1-31			
KW_tot_max_DT_Hour	34620	0x120B	Word	BCD	0-23			
KW_tot_max_DT_Min	34621	0x120C	Word	BCD	0-59			
KW_tot_max_DT_Second	34622	0x120D	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DT	34623-34624	0x120E-0x120F	DWord	Float				
KW_tot_min_DT_Year	34625	0x1210	Word	BCD	00-99			
KW_tot_min_DT_Month	34626	0x1211	Word	BCD	1-12			
KW_tot_min_DT_Date	34627	0x1212	Word	BCD	1-31			
KW_tot_min_DT_Hour	34628	0x1213	Word	BCD	0-23			
KW_tot_min_DT_Min	34629	0x1214	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DT_Second	34630	0x1215	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DT	34631-34632	0x1216-0x1217	DWord	Float				
Vavg_max_DT_Year	34633	0x1218	Word	BCD	00-99			
Vavg_max_DT_Month	34634	0x1219	Word	BCD	1-12			
Vavg_max_DT_Date	34635	0x121A	Word	BCD	1-31			
Vavg_max_DT_Hour	34636	0x121B	Word	BCD	0-23			
Vavg_max_DT_Min	34637	0x121C	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DT_Second	34638	0x121D	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DT	34639-34640	0x121E-0x121F	DWord	Float				
Vavg_min_DT_Year	34641	0x1220	Word	BCD	00-99			
Vavg_min_DT_Month	34642	0x1221	Word	BCD	1-12			
Vavg_min_DT_Date	34643	0x1222	Word	BCD	1-31			
Vavg_min_DT_Hour	34644	0x1223	Word	BCD	0-23			
Vavg_min_DT_Min	34645	0x1224	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DT_Second	34646	0x1225	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DT	34647-34648	0x1226-0x1227	DWord	Float				
Iavg_max_DT_Year	34649	0x1228	Word	BCD	00-99			
Iavg_max_DT_Month	34650	0x1229	Word	BCD	1-12			
Iavg_max_DT_Date	34651	0x122A	Word	BCD	1-31			
Iavg_max_DT_Hour	34652	0x122B	Word	BCD	0-23			
Iavg_max_DT_Min	34653	0x122C	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DT_Second	34654	0x122D	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DT	34655-34656	0x122E-0x122F	DWord	Float				
Iavg_min_DT_Year	34657	0x1230	Word	BCD	00-99			
Iavg_min_DT_Month	34658	0x1231	Word	BCD	1-12			
Iavg_min_DT_Date	34659	0x1232	Word	BCD	1-31			
Iavg_min_DT_Hour	34660	0x1233	Word	BCD	0-23			
Iavg_min_DT_Min	34661	0x1234	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DT_Second	34662	0x1235	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DT	34663-34664	0x1236-0x1237	DWord	Float				
Demand_max_DT_Year	34665	0x1238	Word	BCD	00-99			
Demand_max_DT_Month	34666	0x1239	Word	BCD	1-12			
Demand_max_DT_Date	34667	0x123A	Word	BCD	1-31			
Demand_max_DT_Hour	34668	0x123B	Word	BCD	0-23			
Demand_max_DT_Min	34669	0x123C	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DT_Second	34670	0x123D	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #18 Input Register : Daily Report Yesterday Max/Min*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del_DY	34671-34672	0x123E-0x123F	DWord	Float				
KWH_rec_DY	34673-34674	0x1240-0x1241	DWord	Float				
KWH_tot_DY	34675-34676	0x1242-0x1243	DWord	Float				
KW_tot_max_DY	34677-34678	0x1244-0x1245	DWord	Float				
KW_tot_max_DY_Year	34679	0x1246	Word	BCD	00-99			
KW_tot_max_DY_Month	34680	0x1247	Word	BCD	1-12			
KW_tot_max_DY_Date	34681	0x1248	Word	BCD	1-31			
KW_tot_max_DY_Hour	34682	0x1249	Word	BCD	0-23			

KW_tot_max_DY_Min	34683	0x124A	Word	BCD	0-59			
KW_tot_max_DY_Second	34684	0x124B	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DY	34685-34686	0x124C-0x124D	DWord	Float				
KW_tot_min_DY_Year	34687	0x124E	Word	BCD	00-99			
KW_tot_min_DY_Month	34688	0x124F	Word	BCD	1-12			
KW_tot_min_DY_Date	34689	0x1250	Word	BCD	1-31			
KW_tot_min_DY_Hour	34690	0x1251	Word	BCD	0-23			
KW_tot_min_DY_Min	34691	0x1252	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DY_Second	34692	0x1253	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DY	34693-34694	0x1254-0x1255	DWord	Float				
Vavg_max_DY_Year	34695	0x1256	Word	BCD	00-99			
Vavg_max_DY_Month	34696	0x1257	Word	BCD	1-12			
Vavg_max_DY_Date	34697	0x1258	Word	BCD	1-31			
Vavg_max_DY_Hour	34698	0x1259	Word	BCD	0-23			
Vavg_max_DY_Min	34699	0x125A	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DY_Second	34700	0x125B	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DY	34701-34702	0x125C-0x125D	DWord	Float				
Vavg_min_DY_Year	34703	0x125E	Word	BCD	00-99			
Vavg_min_DY_Month	34704	0x125F	Word	BCD	1-12			
Vavg_min_DY_Date	34705	0x1260	Word	BCD	1-31			
Vavg_min_DY_Hour	34706	0x1261	Word	BCD	0-23			
Vavg_min_DY_Min	34707	0x1262	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DY_Second	34708	0x1263	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DY	34709-34710	0x1264-0x1265	DWord	Float				
Iavg_max_DY_Year	34711	0x1266	Word	BCD	00-99			
Iavg_max_DY_Month	34712	0x1267	Word	BCD	1-12			
Iavg_max_DY_Date	34713	0x1268	Word	BCD	1-31			
Iavg_max_DY_Hour	34714	0x1269	Word	BCD	0-23			
Iavg_max_DY_Min	34715	0x126A	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DY_Second	34716	0x126B	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DY	34717-34718	0x126C-0x126D	DWord	Float				
Iavg_min_DY_Year	34719	0x126E	Word	BCD	00-99			
Iavg_min_DY_Month	34720	0x126F	Word	BCD	1-12			
Iavg_min_DY_Date	34721	0x1270	Word	BCD	1-31			
Iavg_min_DY_Hour	34722	0x1271	Word	BCD	0-23			
Iavg_min_DY_Min	34723	0x1272	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DY_Second	34724	0x1273	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DY	34725-34726	0x1274-0x1275	DWord	Float				
Demand_max_DY_Year	34727	0x1276	Word	BCD	00-99			
Demand_max_DY_Month	34728	0x1277	Word	BCD	1-12			
Demand_max_DY_Date	34729	0x1278	Word	BCD	1-31			
Demand_max_DY_Hour	34730	0x1279	Word	BCD	0-23			
Demand_max_DY_Min	34731	0x127A	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DY_Second	34732	0x127B	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #19 Input Register : Diagnostic This Period Max/Min*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Va_max_TP	34733-34734	0x127C-0x127D	DWord	Float				
Va_max_TP_Year	34735	0x127E	Word	BCD	00-99			
Va_max_TP_Month	34736	0x127F	Word	BCD	1-12			
Va_max_TP_Date	34737	0x1280	Word	BCD	1-31			
Va_max_TP_Hour	34738	0x1281	Word	BCD	0-23			
Va_max_TP_Min	34739	0x1282	Word	BCD	0-59			
Va_max_TP_Second	34740	0x1283	Word	BCD	0-59			
Va_min_TP	34741-34742	0x1284-0x1285	DWord	Float				
Va_min_TP_Year	34743	0x1286	Word	BCD	00-99			
Va_min_TP_Month	34744	0x1287	Word	BCD	1-12			
Va_min_TP_Date	34745	0x1288	Word	BCD	1-31			

Va_min_TP_Hour	34746	0x1289	Word	BCD	0-23			
Va_min_TP_Min	34747	0x128A	Word	BCD	0-59			
Va_min_TP_Second	34748	0x128B	Word	BCD	0-59			
Vb_max_TP	34749- 34750	0x128C- 0x128D	DWord	Float				
Vb_max_TP_Year	34751	0x128E	Word	BCD	00-99			
Vb_max_TP_Month	34752	0x128F	Word	BCD	1-12			
Vb_max_TP_Date	34753	0x1290	Word	BCD	1-31			
Vb_max_TP_Hour	34754	0x1291	Word	BCD	0-23			
Vb_max_TP_Min	34755	0x1292	Word	BCD	0-59			
Vb_max_TP_Second	34756	0x1293	Word	BCD	0-59			
Vb_min_TP	34757- 34758	0x1294- 0x1295	DWord	Float				
Vb_min_TP_Year	34759	0x1296	Word	BCD	00-99			
Vb_min_TP_Month	34760	0x1297	Word	BCD	1-12			
Vb_min_TP_Date	34761	0x1298	Word	BCD	1-31			
Vb_min_TP_Hour	34762	0x1299	Word	BCD	0-23			
Vb_min_TP_Min	34763	0x129A	Word	BCD	0-59			
Vb_min_TP_Second	34764	0x129B	Word	BCD	0-59			
Vc_max_TP	34765- 34766	0x129C- 0x129D	DWord	Float				
Vc_max_TP_Year	34767	0x129E	Word	BCD	00-99			
Vc_max_TP_Month	34768	0x129F	Word	BCD	1-12			
Vc_max_TP_Date	34769	0x12A0	Word	BCD	1-31			
Vc_max_TP_Hour	34770	0x12A1	Word	BCD	0-23			
Vc_max_TP_Min	34771	0x12A2	Word	BCD	0-59			
Vc_max_TP_Second	34772	0x12A3	Word	BCD	0-59			
Vc_min_TP	34773- 34774	0x12A4- 0x12A5	DWord	Float				
Vc_min_TP_Year	34775	0x12A6	Word	BCD	00-99			
Vc_min_TP_Month	34776	0x12A7	Word	BCD	1-12			
Vc_min_TP_Date	34777	0x12A8	Word	BCD	1-31			
Vc_min_TP_Hour	34778	0x12A9	Word	BCD	0-23			
Vc_min_TP_Min	34779	0x12AA	Word	BCD	0-59			
Vc_min_TP_Second	34780	0x12AB	Word	BCD	0-59			
Ia_max_TP	34781- 34782	0x12AC- 0x12AD	DWord	Float				
Ia_max_TP_Year	34783	0x12AE	Word	BCD	00-99			
Ia_max_TP_Month	34784	0x12AF	Word	BCD	1-12			
Ia_max_TP_Date	34785	0x12B0	Word	BCD	1-31			
Ia_max_TP_Hour	34786	0x12B1	Word	BCD	0-23			
Ia_max_TP_Min	34787	0x12B2	Word	BCD	0-59			
Ia_max_TP_Second	34788	0x12B3	Word	BCD	0-59			
Ia_min_TP	34789- 34790	0x12B4- 0x12B5	DWord	Float				
Ia_min_TP_Year	34791	0x12B6	Word	BCD	00-99			
Ia_min_TP_Month	34792	0x12B7	Word	BCD	1-12			
Ia_min_TP_Date	34793	0x12B8	Word	BCD	1-31			
Ia_min_TP_Hour	34794	0x12B9	Word	BCD	0-23			
Ia_min_TP_Min	34795	0x12BA	Word	BCD	0-59			
Ia_min_TP_Second	34796	0x12BB	Word	BCD	0-59			
Ib_max_TP	34797- 34798	0x12BC- 0x12BD	DWord	Float				
Ib_max_TP_Year	34799	0x12BE	Word	BCD	00-99			
Ib_max_TP_Month	34800	0x12BF	Word	BCD	1-12			
Ib_max_TP_Date	34801	0x12C0	Word	BCD	1-31			
Ib_max_TP_Hour	34802	0x12C1	Word	BCD	0-23			
Ib_max_TP_Min	34803	0x12C2	Word	BCD	0-59			
Ib_max_TP_Second	34804	0x12C3	Word	BCD	0-59			
Ib_min_TP	34805- 34806	0x12C4- 0x12C5	DWord	Float				
Ib_min_TP_Year	34807	0x12C6	Word	BCD	00-99			
Ib_min_TP_Month	34808	0x12C7	Word	BCD	1-12			
Ib_min_TP_Date	34809	0x12C8	Word	BCD	1-31			
Ib_min_TP_Hour	34810	0x12C9	Word	BCD	0-23			
Ib_min_TP_Min	34811	0x12CA	Word	BCD	0-59			
Ib_min_TP_Second	34812	0x12CB	Word	BCD	0-59			
Ic_max_TP	34813- 34814	0x12CC- 0x12CD	DWord	Float				
Ic_max_TP_Year	34815	0x12CE	Word	BCD	00-99			
Ic_max_TP_Month	34816	0x12CF	Word	BCD	1-12			
Ic_max_TP_Date	34817	0x12D0	Word	BCD	1-31			

Ic_max_TP_Hour	34818	0x12D1	Word	BCD	0-23			
Ic_max_TP_Min	34819	0x12D2	Word	BCD	0-59			
Ic_max_TP_Second	34820	0x12D3	Word	BCD	0-59			
Ic_min_TP	34821- 34822	0x12D4- 0x12D5	DWord	Float				
Ic_min_TP_Year	34823	0x12D6	Word	BCD	00-99			
Ic_min_TP_Month	34824	0x12D7	Word	BCD	1-12			
Ic_min_TP_Date	34825	0x12D8	Word	BCD	1-31			
Ic_min_TP_Hour	34826	0x12D9	Word	BCD	0-23			
Ic_min_TP_Min	34827	0x12DA	Word	BCD	0-59			
Ic_min_TP_Second	34828	0x12DB	Word	BCD	0-59			
KWa_max_TP	34829- 34830	0x12DC- 0x12DD	DWord	Float				
KWa_max_TP_Year	34831	0x12DE	Word	BCD	00-99			
KWa_max_TP_Month	34832	0x12DF	Word	BCD	1-12			
KWa_max_TP_Date	34833	0x12E0	Word	BCD	1-31			
KWa_max_TP_Hour	34834	0x12E1	Word	BCD	0-23			
KWa_max_TP_Min	34835	0x12E2	Word	BCD	0-59			
KWa_max_TP_Second	34836	0x12E3	Word	BCD	0-59			
KWa_min_TP	34837- 34838	0x12E4- 0x12E5	DWord	Float				
KWa_min_TP_Date	34839	0x12E6	Word	BCD	00-99			
KWa_min_TP_Month	34840	0x12E7	Word	BCD	1-12			
KWa_min_TP_Date	34841	0x12E8	Word	BCD	1-31			
KWa_min_TP_Hour	34842	0x12E9	Word	BCD	0-23			
KWa_min_TP_Min	34843	0x12EA	Word	BCD	0-59			
KWa_min_TP_Second	34844	0x12EB	Word	BCD	0-59			
KWb_max_TP	34845- 34846	0x12EC- 0x12ED	DWord	Float				
KWb_max_TP_Year	34847	0x12EE	Word	BCD	00-99			
KWb_max_TP_Month	34848	0x12EF	Word	BCD	1-12			
KWb_max_TP_Date	34849	0x12F0	Word	BCD	1-31			
KWb_max_TP_Hour	34850	0x12F1	Word	BCD	0-23			
KWb_max_TP_Min	34851	0x12F2	Word	BCD	0-59			
KWb_max_TP_Second	34852	0x12F3	Word	BCD	0-59			
KWb_min_TP	34853- 34854	0x12F4- 0x12F5	DWord	Float				
KWb_min_TP_Year	34855	0x12F6	Word	BCD	00-99			
KWb_min_TP_Month	34856	0x12F7	Word	BCD	1-12			
KWb_min_TP_Date	34857	0x12F8	Word	BCD	1-31			
KWb_min_TP_Hour	34858	0x12F9	Word	BCD	0-23			
KWb_min_TP_Min	34859	0x12FA	Word	BCD	0-59			
KWb_min_TP_Second	34860	0x12FB	Word	BCD	0-59			
KWc_max_TP	34861- 34862	0x12FC- 0x12FD	DWord	Float				
KWc_max_TP_Year	34863	0x12FE	Word	BCD	00-99			
KWc_max_TP_Month	34864	0x12FF	Word	BCD	1-12			
KWc_max_TP_Date	34865	0x1300	Word	BCD	1-31			
KWc_max_TP_Hour	34866	0x1301	Word	BCD	0-23			
KWc_max_TP_Min	34867	0x1302	Word	BCD	0-59			
KWc_max_TP_Second	34868	0x1303	Word	BCD	0-59			
KWc_min_TP	34869- 34870	0x1304- 0x1305	DWord	Float				
KWc_min_TP_Year	34871	0x1306	Word	BCD	00-99			
KWc_min_TP_Month	34872	0x1307	Word	BCD	1-12			
KWc_min_TP_Date	34873	0x1308	Word	BCD	1-31			
KWc_min_TP_Hour	34874	0x1309	Word	BCD	0-23			
KWc_min_TP_Min	34875	0x130A	Word	BCD	0-59			
KWc_min_TP_Second	34876	0x130B	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_TP	34877- 34878	0x130C- 0x130D	DWord	Float				
KVAa_max_TP_Year	34879	0x130E	Word	BCD	00-99			
KVAa_max_TP_Month	34880	0x130F	Word	BCD	1-12			
KVAa_max_TP_Date	34881	0x1310	Word	BCD	1-31			
KVAa_max_TP_Hour	34882	0x1311	Word	BCD	0-23			
KVAa_max_TP_Min	34883	0x1312	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_TP_Second	34884	0x1313	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_TP	34885- 34886	0x1314- 0x1315	DWord	Float				
KVAa_min_TP_Year	34887	0x1316	Word	BCD	00-99			
KVAa_min_TP_Month	34888	0x1317	Word	BCD	1-12			
KVAa_min_TP_Date	34889	0x1318	Word	BCD	1-31			

KVAa_min_TP_Hour	34890	0x1319	Word	BCD	0-23			
KVAa_min_TP_Min	34891	0x131A	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_TP_Second	34892	0x131B	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_TP	34893-34894	0x131C-0x131D	DWord	Float				
KVAb_max_TP_Year	34895	0x131E	Word	BCD	00-99			
KVAb_max_TP_Month	34896	0x131F	Word	BCD	1-12			
KVAb_max_TP_Date	34897	0x1320	Word	BCD	1-31			
KVAb_max_TP_Hour	34898	0x1321	Word	BCD	0-23			
KVAb_max_TP_Min	34899	0x1322	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_TP_Second	34900	0x1323	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_TP	34901-34902	0x1324-0x1325	DWord	Float				
KVAb_min_TP_Year	34903	0x1326	Word	BCD	00-99			
KVAb_min_TP_Month	34904	0x1327	Word	BCD	1-12			
KVAb_min_TP_Date	34905	0x1328	Word	BCD	1-31			
KVAb_min_TP_Hour	34906	0x1329	Word	BCD	0-23			
KVAb_min_TP_Min	34907	0x132A	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_TP_Second	34908	0x132B	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_TP	34909-34910	0x132C-0x132D	DWord	Float				
KVAc_max_TP_Year	34911	0x132E	Word	BCD	00-99			
KVAc_max_TP_Month	34912	0x132F	Word	BCD	1-12			
KVAc_max_TP_Date	34913	0x1330	Word	BCD	1-31			
KVAc_max_TP_Hour	34914	0x1331	Word	BCD	0-23			
KVAc_max_TP_Min	34915	0x1332	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_TP_Second	34916	0x1333	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_TP	34917-34918	0x1334-0x1335	DWord	Float				
KVAc_min_TP_Year	34919	0x1336	Word	BCD	00-99			
KVAc_min_TP_Month	34920	0x1337	Word	BCD	1-12			
KVAc_min_TP_Date	34921	0x1338	Word	BCD	1-31			
KVAc_min_TP_Hour	34922	0x1339	Word	BCD	0-23			
KVAc_min_TP_Min	34923	0x133A	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_TP_Second	34924	0x133B	Word	BCD	0-59			
PFa_min_TP	34925-34926	0x133C-0x133D	DWord	Float				
PFa_min_TP_Year	34927	0x133E	Word	BCD	00-99			
PFa_min_TP_Month	34928	0x133F	Word	BCD	1-12			
PFa_min_TP_Date	34928	0x1340	Word	BCD	1-31			
PFa_min_TP_Hour	34930	0x1341	Word	BCD	0-23			
PFa_min_TP_Min	34931	0x1342	Word	BCD	0-59			
PFa_min_TP_Second	34932	0x1343	Word	BCD	0-59			
PFb_min_TP	34933-34934	0x1344-0x1345	DWord	Float				
PFb_min_TP_Year	34935	0x1346	Word	BCD	00-99			
PFb_min_TP_Month	34935	0x1347	Word	BCD	1-12			
PFb_min_TP_Date	34937	0x1348	Word	BCD	1-31			
PFb_min_TP_Hour	34938	0x1349	Word	BCD	0-23			
PFb_min_TP_Min	34939	0x134A	Word	BCD	0-59			
PFb_min_TP_Second	34940	0x134B	Word	BCD	0-59			
PFc_min_TP	34941-34942	0x134C-0x134D	DWord	Float				
PFc_min_TP_Year	34943	0x134E	Word	BCD	00-99			
PFc_min_TP_Month	34944	0x134F	Word	BCD	1-12			
PFc_min_TP_Date	34945	0x1350	Word	BCD	1-31			
PFc_min_TP_Hour	34946	0x1351	Word	BCD	0-23			
PFc_min_TP_Min	34947	0x1352	Word	BCD	0-59			
PFc_min_TP_Second	34948	0x1353	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_TP	34949-34950	0x1354-0x1355	DWord	Float				
VaTHD_max_TP_Year	34951	0x1356	Word	BCD	00-99			
VaTHD_max_TP_Month	34952	0x1357	Word	BCD	1-12			
VaTHD_max_TP_Date	34953	0x1358	Word	BCD	1-31			
VaTHD_max_TP_Hour	34954	0x1359	Word	BCD	0-23			
VaTHD_max_TP_Min	34955	0x135A	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_TP_Second	34956	0x135B	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_TP	34957-34958	0x135C-0x135D	DWord	Float				
VbTHD_max_TP_Year	34959	0x135E	Word	BCD	00-99			
VbTHD_max_TP_Month	34960	0x135F	Word	BCD	1-12			
VbTHD_max_TP_Date	34961	0x1360	Word	BCD	1-31			

VbTHD_max_TP_Hour	34962	0x1361	Word	BCD	0-23			
VbTHD_max_TP_Min	34963	0x1362	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_TP_Second	34964	0x1363	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_TP	34965-34966	0x1364-0x1365	DWord	Float				
VcTHD_max_TP_Year	34967	0x1366	Word	BCD	00-99			
VcTHD_max_TP_Month	34968	0x1367	Word	BCD	1-12			
VcTHD_max_TP_Date	34969	0x1368	Word	BCD	1-31			
VcTHD_max_TP_Hour	34970	0x1369	Word	BCD	0-23			
VcTHD_max_TP_Min	34971	0x136A	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_TP_Second	34972	0x136B	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_TP	34973-34974	0x136C-0x136D	DWord	Float				
IaTHD_max_TP_Year	34975	0x136E	Word	BCD	00-99			
IaTHD_max_TP_Month	34976	0x136F	Word	BCD	1-12			
IaTHD_max_TP_Date	34977	0x1370	Word	BCD	1-31			
IaTHD_max_TP_Hour	34978	0x1371	Word	BCD	0-23			
IaTHD_max_TP_Min	34979	0x1372	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_TP_Second	34980	0x1373	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_TP	34981-34982	0x1374-0x1375	DWord	Float				
IbTHD_max_TP_Year	34983	0x1376	Word	BCD	00-99			
IbTHD_max_TP_Month	34984	0x1377	Word	BCD	1-12			
IbTHD_max_TP_Date	34985	0x1378	Word	BCD	1-31			
IbTHD_max_TP_Hour	34986	0x1379	Word	BCD	0-23			
IbTHD_max_TP_Min	34987	0x137A	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_TP_Second	34988	0x137B	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_TP	34989-34990	0x137C-0x137D	DWord	Float				
IcTHD_max_TP_Year	34991	0x137E	Word	BCD	00-99			
IcTHD_max_TP_Month	34992	0x137F	Word	BCD	1-12			
IcTHD_max_TP_Date	34993	0x1380	Word	BCD	1-31			
IcTHD_max_TP_Hour	34994	0x1381	Word	BCD	0-23			
IcTHD_max_TP_Min	34995	0x1382	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_TP_Second	34996	0x1383	Word	BCD	0-59			
Demand_max_TP	34997-34998	0x1384-0x1385	DWord	Float				
Demand_max_TP_Year	34999	0x1386	Word	BCD	2000-2099			
Demand_max_TP_Month	35000	0x1387	Word	BCD	1-12			
Demand_max_TP_Date	35001	0x1388	Word	BCD	1-31			
Demand_max_TP_Hour	35002	0x1389	Word	BCD	0-23			
Demand_max_TP_Min	35003	0x138A	Word	BCD	0-59			
Demand_max_TP_Second	35004	0x138B	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #20 Input Register : Diagnostic Last Reset Max/Min*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
LR_Year	35005	0x138C	Word	BCD	00-99			
LR_Month	35006	0x138D	Word	BCD	1-12			
LR_Date	35007	0x138E	Word	BCD	1-31			
LR_Hour	35008	0x138F	Word	BCD	0-23			
LR_Min	3509	0x1390	Word	BCD	0-59			
LR_Second	35010	0x1391	Word	BCD	0-59			
Va_max_LR	35011-35012	0x1392-0x1393	DWord	Float				
Va_max_LR_Year	35013	0x1394	Word	BCD	00-99			
Va_max_LR_Month	35014	0x1395	Word	BCD	1-12			
Va_max_LR_Date	35015	0x1396	Word	BCD	1-31			
Va_max_LR_Hour	35016	0x1397	Word	BCD	0-23			
Va_max_LR_Min	35017	0x1398	Word	BCD	0-59			
Va_max_LR_Second	35018	0x1399	Word	BCD	0-59			
Va_min_LR	35019-35020	0x139A-0x139B	DWord	Float				
Va_min_LR_Year	35021	0x139C	Word	BCD	00-99			
Va_min_LR_Month	35022	0x139D	Word	BCD	1-12			
Va_min_LR_Date	35023	0x139E	Word	BCD	1-31			
Va_min_LR_Hour	35024	0x139F	Word	BCD	0-23			
Va_min_LR_Min	35025	0x13A0	Word	BCD	0-59			

Va_min_LR_Second	35026	0x13A1	Word	BCD	0-59			
Vb_max_LR	35027-35028	0x13A2-0x13A3	DWord	Float				
Vb_max_LR_Year	35029	0x13A4	Word	BCD	00-99			
Vb_max_LR_Month	35030	0x13A5	Word	BCD	1-12			
Vb_max_LR_Date	35031	0x13A6	Word	BCD	1-31			
Vb_max_LR_Hour	35032	0x13A7	Word	BCD	0-23			
Vb_max_LR_Min	35033	0x13A8	Word	BCD	0-59			
Vb_max_LR_Second	35034	0x13A9	Word	BCD	0-59			
Vb_min_LR	35035-35036	0x13AA-0x13AB	DWord	Float				
Vb_min_LR_Year	35037	0x13AC	Word	BCD	00-99			
Vb_min_LR_Month	35038	0x13AD	Word	BCD	1-12			
Vb_min_LR_Date	35039	0x13AE	Word	BCD	1-31			
Vb_min_LR_Hour	35040	0x13AF	Word	BCD	0-23			
Vb_min_LR_Min	35041	0x13B0	Word	BCD	0-59			
Vb_min_LR_Second	35042	0x13B1	Word	BCD	0-59			
Vc_max_LR	35043-35044	0x13B2-0x13B3	DWord	Float				
Vc_max_LR_Year	35045	0x13B4	Word	BCD	00-99			
Vc_max_LR_Month	35046	0x13B5	Word	BCD	1-12			
Vc_max_LR_Date	35047	0x13B6	Word	BCD	1-31			
Vc_max_LR_Hour	35048	0x13B7	Word	BCD	0-23			
Vc_max_LR_Min	35049	0x13B8	Word	BCD	0-59			
Vc_max_LR_Second	35050	0x13B9	Word	BCD	0-59			
Vc_min_LR	35051-35052	0x13BA-0x13BB	DWord	Float				
Vc_min_LR_Year	35053	0x13BC	Word	BCD	00-99			
Vc_min_LR_Month	35054	0x13BD	Word	BCD	1-12			
Vc_min_LR_Date	35055	0x13BE	Word	BCD	1-31			
Vc_min_LR_Hour	35056	0x13BF	Word	BCD	0-23			
Vc_min_LR_Min	35057	0x13C0	Word	BCD	0-59			
Vc_min_LR_Second	35058	0x13C1	Word	BCD	0-59			
Ia_max_LR	35059-35060	0x13C2-0x13C3	DWord	Float				
Ia_max_LR_Year	35061	0x13C4	Word	BCD	00-99			
Ia_max_LR_Month	35062	0x13C5	Word	BCD	1-12			
Ia_max_LR_Date	35063	0x13C6	Word	BCD	1-31			
Ia_max_LR_Hour	35064	0x13C7	Word	BCD	0-23			
Ia_max_LR_Min	35065	0x13C8	Word	BCD	0-59			
Ia_max_LR_Second	35066	0x13C9	Word	BCD	0-59			
Ia_min_LR	35067-35068	0x13CA-0x13CB	DWord	Float				
Ia_min_LR_Year	35069	0x13CC	Word	BCD	00-99			
Ia_min_LR_Month	35070	0x13CD	Word	BCD	1-12			
Ia_min_LR_Date	35071	0x13CE	Word	BCD	1-31			
Ia_min_LR_Hour	35072	0x13CF	Word	BCD	0-23			
Ia_min_LR_Min	35073	0x13D0	Word	BCD	0-59			
Ia_min_LR_Second	35074	0x13D1	Word	BCD	0-59			
Ib_max_LR	35075-35076	0x13D2-0x13D3	DWord	Float				
Ib_max_LR_Year	35077	0x13D4	Word	BCD	00-99			
Ib_max_LR_Month	35078	0x13D5	Word	BCD	1-12			
Ib_max_LR_Date	35079	0x13D6	Word	BCD	1-31			
Ib_max_LR_Hour	35080	0x13D7	Word	BCD	0-23			
Ib_max_LR_Min	35081	0x13D8	Word	BCD	0-59			
Ib_max_LR_Second	35082	0x13D9	Word	BCD	0-59			
Ib_min_LR	35083-35084	0x13DA-0x13DB	DWord	Float				
Ib_min_LR_Year	35085	0x13DC	Word	BCD	00-99			
Ib_min_LR_Month	35086	0x13DD	Word	BCD	1-12			
Ib_min_LR_Date	35087	0x13DE	Word	BCD	1-31			
Ib_min_LR_Hour	35088	0x13DF	Word	BCD	0-23			
Ib_min_LR_Min	35089	0x13E0	Word	BCD	0-59			
Ib_min_LR_Second	35090	0x13E1	Word	BCD	0-59			
Ic_max_LR	35091-35092	0x13E2-0x13E3	DWord	Float				
Ic_max_LR_Year	35093	0x13E4	Word	BCD	00-99			
Ic_max_LR_Month	35094	0x13E5	Word	BCD	1-12			
Ic_max_LR_Date	35095	0x13E6	Word	BCD	1-31			
Ic_max_LR_Hour	35096	0x13E7	Word	BCD	0-23			
Ic_max_LR_Min	35097	0x13E8	Word	BCD	0-59			

Ic_max_LR_Second	35098	0x13E9	Word	BCD	0-59			
Ic_min_LR	35099-35100	0x13EA-0x13EB	DWord	Float				
Ic_min_LR_Year	35101	0x13EC	Word	BCD	00-99			
Ic_min_LR_Month	35102	0x13ED	Word	BCD	1-12			
Ic_min_LR_Date	35103	0x13EE	Word	BCD	1-31			
Ic_min_LR_Hour	35104	0x13EF	Word	BCD	0-23			
Ic_min_LR_Min	35105	0x13F0	Word	BCD	0-59			
Ic_min_LR_Second	35106	0x13F1	Word	BCD	0-59			
KWa_max_LR	35107-35108	0x13F2-0x13F3	DWord	Float				
KWa_max_LR_Year	35109	0x13F4	Word	BCD	00-99			
KWa_max_LR_Month	35110	0x13F5	Word	BCD	1-12			
KWa_max_LR_Date	35111	0x13F6	Word	BCD	1-31			
KWa_max_LR_Hour	35112	0x13F7	Word	BCD	0-23			
KWa_max_LR_Min	35113	0x13F8	Word	BCD	0-59			
KWa_max_LR_Second	35114	0x13F9	Word	BCD	0-59			
KWa_min_LR	35115-35116	0x13FA-0x13FB	DWord	Float				
KWa_min_LR_Date	35117	0x13FC	Word	BCD	00-99			
KWa_min_LR_Month	35118	0x13FD	Word	BCD	1-12			
KWa_min_LR_Date	35119	0x13FE	Word	BCD	1-31			
KWa_min_LR_Hour	35120	0x13FF	Word	BCD	0-23			
KWa_min_LR_Min	35121	0x1400	Word	BCD	0-59			
KWa_min_LR_Second	35122	0x1401	Word	BCD	0-59			
KWb_max_LR	35123-35124	0x1402-0x1403	DWord	Float				
KWb_max_LR_Year	35125	0x1404	Word	BCD	00-99			
KWb_max_LR_Month	35126	0x1405	Word	BCD	1-12			
KWb_max_LR_Date	35127	0x1406	Word	BCD	1-31			
KWb_max_LR_Hour	35128	0x1407	Word	BCD	0-23			
KWb_max_LR_Min	35129	0x1408	Word	BCD	0-59			
KWb_max_LR_Second	35130	0x1409	Word	BCD	0-59			
KWb_min_LR	35131-35132	0x140A-0x140B	DWord	Float				
KWb_min_LR_Year	35133	0x140C	Word	BCD	00-99			
KWb_min_LR_Month	35134	0x140D	Word	BCD	1-12			
KWb_min_LR_Date	35135	0x140E	Word	BCD	1-31			
KWb_min_LR_Hour	35136	0x140F	Word	BCD	0-23			
KWb_min_LR_Min	35137	0x1410	Word	BCD	0-59			
KWb_min_LR_Second	35138	0x1411	Word	BCD	0-59			
KWc_max_LR	35139-35140	0x1412-0x1413	DWord	Float				
KWc_max_LR_Year	35141	0x1414	Word	BCD	00-99			
KWc_max_LR_Month	35142	0x1415	Word	BCD	1-12			
KWc_max_LR_Date	35143	0x1416	Word	BCD	1-31			
KWc_max_LR_Hour	35144	0x1417	Word	BCD	0-23			
KWc_max_LR_Min	35145	0x1418	Word	BCD	0-59			
KWc_max_LR_Second	35146	0x1419	Word	BCD	0-59			
KWc_min_LR	35147-35148	0x141A-0x141B	DWord	Float				
KWc_min_LR_Year	35149	0x141C	Word	BCD	00-99			
KWc_min_LR_Month	35150	0x141D	Word	BCD	1-12			
KWc_min_LR_Date	35151	0x141E	Word	BCD	1-31			
KWc_min_LR_Hour	35152	0x141F	Word	BCD	0-23			
KWc_min_LR_Min	35153	0x1420	Word	BCD	0-59			
KWc_min_LR_Second	35154	0x1421	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_LR	35155-35156	0x1422-0x1423	DWord	Float				
KVAa_max_LR_Year	35157	0x1424	Word	BCD	00-99			
KVAa_max_LR_Month	35158	0x1425	Word	BCD	1-12			
KVAa_max_LR_Date	35159	0x1426	Word	BCD	1-31			
KVAa_max_LR_Hour	35160	0x1427	Word	BCD	0-23			
KVAa_max_LR_Min	35161	0x1428	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_LR_Second	35162	0x1429	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_LR	35163-35164	0x142A-0x142B	DWord	Float				
KVAa_min_LR_Year	35165	0x142C	Word	BCD	00-99			
KVAa_min_LR_Month	35166	0x142D	Word	BCD	1-12			
KVAa_min_LR_Date	35167	0x142E	Word	BCD	1-31			
KVAa_min_LR_Hour	35168	0x142F	Word	BCD	0-23			
KVAa_min_LR_Min	35169	0x1430	Word	BCD	0-59			

KVAa_min_LR_Second	35170	0x1431	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_LR	35171-35172	0x1432-0x1433	DWord	Float				
KVAb_max_LR_Year	35173	0x1434	Word	BCD	00-99			
KVAb_max_LR_Month	35174	0x1435	Word	BCD	1-12			
KVAb_max_LR_Date	35175	0x1436	Word	BCD	1-31			
KVAb_max_LR_Hour	35176	0x1437	Word	BCD	0-23			
KVAb_max_LR_Min	35177	0x1438	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_LR_Second	35178	0x1439	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_LR	35179-35180	0x143A-0x143B	DWord	Float				
KVAb_min_LR_Year	35181	0x143C	Word	BCD	00-99			
KVAb_min_LR_Month	35182	0x143D	Word	BCD	1-12			
KVAb_min_LR_Date	35183	0x143E	Word	BCD	1-31			
KVAb_min_LR_Hour	35184	0x143F	Word	BCD	0-23			
KVAb_min_LR_Min	35185	0x1440	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_LR_Second	35186	0x1441	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_LR	35187-35188	0x1442-0x1443	DWord	Float				
KVAc_max_LR_Year	35189	0x1444	Word	BCD	00-99			
KVAc_max_LR_Month	35190	0x1445	Word	BCD	1-12			
KVAc_max_LR_Date	35191	0x1446	Word	BCD	1-31			
KVAc_max_LR_Hour	35192	0x1447	Word	BCD	0-23			
KVAc_max_LR_Min	35193	0x1448	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_LR_Second	35194	0x1449	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_LR	35195-35196	0x144A-0x144B	DWord	Float				
KVAc_min_LR_Year	35197	0x144C	Word	BCD	00-99			
KVAc_min_LR_Month	35198	0x144D	Word	BCD	1-12			
KVAc_min_LR_Date	35199	0x144E	Word	BCD	1-31			
KVAc_min_LR_Hour	35200	0x144F	Word	BCD	0-23			
KVAc_min_LR_Min	35201	0x1450	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_LR_Second	35202	0x1451	Word	BCD	0-59			
PFa_min_LR	35203-35204	0x1452-0x1453	DWord	Float				
PFa_min_LR_Year	35205	0x1454	Word	BCD	00-99			
PFa_min_LR_Month	35206	0x1455	Word	BCD	1-12			
PFa_min_LR_Date	35207	0x1456	Word	BCD	1-31			
PFa_min_LR_Hour	35208	0x1457	Word	BCD	0-23			
PFa_min_LR_Min	35209	0x1458	Word	BCD	0-59			
PFa_min_LR_Second	35210	0x1459	Word	BCD	0-59			
PFb_min_LR	35211-35212	0x145A-0x145B	DWord	Float				
PFb_min_LR_Year	35213	0x145C	Word	BCD	00-99			
PFb_min_LR_Month	35214	0x145D	Word	BCD	1-12			
PFb_min_LR_Date	35215	0x145E	Word	BCD	1-31			
PFb_min_LR_Hour	35216	0x145F	Word	BCD	0-23			
PFb_min_LR_Min	35217	0x1460	Word	BCD	0-59			
PFb_min_LR_Second	35218	0x1461	Word	BCD	0-59			
PFc_min_LR	35219-35220	0x1462-0x1463	DWord	Float				
PFc_min_LR_Year	35221	0x1464	Word	BCD	00-99			
PFc_min_LR_Month	35222	0x1465	Word	BCD	1-12			
PFc_min_LR_Date	35223	0x1466	Word	BCD	1-31			
PFc_min_LR_Hour	35224	0x1467	Word	BCD	0-23			
PFc_min_LR_Min	35225	0x1468	Word	BCD	0-59			
PFc_min_LR_Second	35226	0x1469	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_LR	35227-35228	0x146A-0x146B	DWord	Float				
VaTHD_max_LR_Year	35229	0x146C	Word	BCD	00-99			
VaTHD_max_LR_Month	35230	0x146D	Word	BCD	1-12			
VaTHD_max_LR_Date	35231	0x146E	Word	BCD	1-31			
VaTHD_max_LR_Hour	35232	0x146F	Word	BCD	0-23			
VaTHD_max_LR_Min	35233	0x1470	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_LR_Second	35234	0x1471	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_LR	35235-35236	0x1472-0x1473	DWord	Float				
VbTHD_max_LR_Year	35237	0x1474	Word	BCD	00-99			
VbTHD_max_LR_Month	35238	0x1475	Word	BCD	1-12			
VbTHD_max_LR_Date	35239	0x1476	Word	BCD	1-31			
VbTHD_max_LR_Hour	35240	0x1477	Word	BCD	0-23			
VbTHD_max_LR_Min	35241	0x1478	Word	BCD	0-59			

VbTHD_max_LR_Second	35242	0x1479	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_LR	35243-35244	0x147A-0x147B	DWord	Float				
VcTHD_max_LR_Year	35245	0x147C	Word	BCD	00-99			
VcTHD_max_LR_Month	35246	0x147D	Word	BCD	1-12			
VcTHD_max_LR_Date	35247	0x147E	Word	BCD	1-31			
VcTHD_max_LR_Hour	35248	0x147F	Word	BCD	0-23			
VcTHD_max_LR_Min	35249	0x1480	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_LR_Second	35250	0x1481	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_LR	35251-35252	0x1482-0x1483	DWord	Float				
IaTHD_max_LR_Year	35253	0x1484	Word	BCD	00-99			
IaTHD_max_LR_Month	35254	0x1485	Word	BCD	1-12			
IaTHD_max_LR_Date	35255	0x1486	Word	BCD	1-31			
IaTHD_max_LR_Hour	35256	0x1487	Word	BCD	0-23			
IaTHD_max_LR_Min	35257	0x1488	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_LR_Second	35258	0x1489	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_LR	35259-35260	0x148A-0x148B	DWord	Float				
IbTHD_max_LR_Year	35261	0x148C	Word	BCD	00-99			
IbTHD_max_LR_Month	35262	0x148D	Word	BCD	1-12			
IbTHD_max_LR_Date	35263	0x148E	Word	BCD	1-31			
IbTHD_max_LR_Hour	35264	0x148F	Word	BCD	0-23			
IbTHD_max_LR_Min	35265	0x1490	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_LR_Second	35266	0x1491	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_LR	35267-35268	0x1492-0x1493	DWord	Float				
IcTHD_max_LR_Year	35269	0x1494	Word	BCD	00-99			
IcTHD_max_LR_Month	35270	0x1495	Word	BCD	1-12			
IcTHD_max_LR_Date	35271	0x1496	Word	BCD	1-31			
IcTHD_max_LR_Hour	35272	0x1497	Word	BCD	0-23			
IcTHD_max_LR_Min	35273	0x1498	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_LR_Second	35274	0x1499	Word	BCD	0-59			
Demand_max_LR	35275-35276	0x149A-0x149B	DWord	Float				
Demand_max_LR_Year	35277	0x149C	Word	BCD	2000-2099			
Demand_max_LR_Month	35278	0x149D	Word	BCD	1-12			
Demand_max_LR_Date	35279	0x149E	Word	BCD	1-31			
Demand_max_LR_Hour	35280	0x149F	Word	BCD	0-23			
Demand_max_LR_Min	35281	0x14A0	Word	BCD	0-59			
Demand_max_LR_Second	35282	0x14A1	Word	BCD	0-59			
KWH_del_LR	35283-35284	0x14A2-0x14A3	DWord	Float				
KWH_rec_LR	35285-35286	0x14A4-0x14A5	DWord	Float				
KWH_tot_LR	35287-35288	0x14A6-0x14A7	DWord	Float				

Modbus Module #21 Input Register : Event Log Sag Record*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Sag01_Duration_Cycles	35289	0x14A8	Word	UINT				
Sag01_Data	35290	0x14A9	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag01_Phase	35291	0x14AA	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag01_Start_Time	35292-35297	0x14AB-0x14B0	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag01_End_Time	35298-35303	0x14B1-0x14B6	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Sag02_Duration_Cycles	35304	0x14B7	Word	UINT				
Sag02_Data	35305	0x14B8	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag02_Phase	35306	0x14B9	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag02_Start_time	35307-35312	0x14BA-0x14BF	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag02_End_time	35313-35318	0x14C0-0x14C5	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag03_Duration_Cycles	35319	0x14C6	Word	UINT				
Sag03_Data	35320	0x14C7	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag03_Phase	35321	0x14C8	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag03_Start_time	35322-35327	0x14C9-0x14CE	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag03_End_time	35328-35333	0x14CF-0x14D4	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag04_Duration_Cycles	35334	0x14D5	Word	UINT				
Sag04_Data	35335	0x14D6	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag04_Phase	35336	0x14D7	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C 相			
Sag04_Start_time	35337-35342	0x14D8-0x14DD	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag04_End_time	35343-35348	0x14DE-0x14E3	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag05_Duration_Cycles	35349	0x14E4	Word	UINT				
Sag05_Data	35350	0x14E5	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag05_Phase	35351	0x14E6	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag05_Start_time	35352-35357	0x14E7-0x14EC	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag05_End_time	35358-35363	0x14ED-0x14F2	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag06_Duration_Cycles	35364	0x14F3	Word	UINT				
Sag06_Data	35365	0x14F4	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag06_Phase	35366	0x14F5	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase			

					2: C Phase			
Sag06_Start_time	35367-35372	0x14F6-0x14FB	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag06_End_time	35373-35378	0x14FC-0x1501	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag07_Duration_Cycles	35379	0x1502	Word	UINT				
Sag07_Data	35380	0x1503	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag07_Phase	35381	0x1504	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag07_Start_time	35382-35387	0x1505-0x150A	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag07_End_time	35388-35393	0x150B-0x1510	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag08_Duration_Cycles	35394	0x1511	Word	UINT				
Sag08_Data	35385	0x1512	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag08_Phase	35396	0x1513	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag08_Start_time	35397-35402	0x1514-0x1519	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag08_End_time	35403-35408	0x151A-0x151F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag09_Duration_Cycles	35409	0x1520	Word	UINT				
Sag09_Data	35410	0x1521	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag09_Phase	35411	0x1522	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag09_Start_time	35412-35417	0x1523-0x1528	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag09_End_time	35418-35423	0x1529-0x152E	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag10_Duration_Cycles	35424	0x152F	Word	UINT				
Sag10_Data	35425	0x1530	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag10_Phase	35426	0x1531	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			

Sag10_Start_time	35427-35432	0x1532-0x1537	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag10_End_time	35433-35438	0x1538-0x153D	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag11_Duration_Cycles	35439	0x153E	Word	UINT				
Sag11_Data	35440	0x153F	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag11_Phase	35441	0x1540	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag11_Start_time	35442-35447	0x1541-0x1546	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag11_End_time	35448-35453	0x1547-0x154C	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag12_Duration_Cycles	35454	0x154D	Word	UINT				
Sag12_Data	35455	0x154E	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag12_Phase	35456	0x154F	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag12_Start_time	35457-35462	0x1550-0x1555	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag12_End_time	35463-35468	0x1556-0x155B	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag13_Duration_Cycles	35469	0x155C	Word	UINT				
Sag13_Data	35470	0x155D	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag13_Phase	35471	0x155E	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag13_Start_time	35472-35477	0x155F-0x1564	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag13_End_time	35478-35483	0x1565-0x156A	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag14_Duration_Cycles	35484	0x156B	Word	UINT				
Sag14_Data	35485	0x156C	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag14_Phase	35486	0x156D	Word	UINT	0: A phase 1: B phase			

					2: C phase			
Sag14_Start_time	35487-35492	0x156E-0x1573	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag14_End_time	35493-35498	0x1574-0x1579	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag15_Duration_Cycles	35499	0x157A	Word	UINT				
Sag15_Data	35500	0x157B	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag15_Phase	35501	0x157C	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag15_Start_time	35502-35507	0x157D-0x1582	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag15_End_time	35508-35513	0x1583-0x1588	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag16_Duration_Cycles	35514	0x1589	Word	UINT				
Sag16_Data	35515	0x158A	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag16_Phase	35516	0x158B	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag16_Start_time	35517-35522	0x158C-0x1591	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag16_End_time	35523-35528	0x1592-0x1597	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag17_Duration_Cycles	35529	0x1598	Word	UINT				
Sag17_Data	35530	0x1599	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag17_Phase	35531	0x159A	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag17_Start_time	35532-35537	0x159B-0x15A0	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag17_End_time	35538-35543	0x15A1-0x15A6	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag18_Duration_Cycles	35544	0x15A7	Word	UINT				
Sag18_Data	35545	0x15A8	Word	INT	Range : -327.68% ~			

					327.67%			
Sag18_Phase	35546	0x15A9	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag18_Start_time	35547- 35552	0x15AA- 0x15AF	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag18_End_time	35553- 35558	0x15B0- 0x15B5	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag19_Duration_Cycles	35559	0x15B6	Word	UINT				
Sag19_Data	35560	0x15B7	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag19_Phase	35561	0x15B8	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag19_Start_time	35562- 35567	0x15B9- 0x15BE	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag19_End_time	35568- 35573	0x15BF- 0x15C4	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag20_Duration_Cycles	35574	0x15C5	Word	UINT				
Sag20_Data	35575	0x15C6	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag20_Phase	35576	0x15C7	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag20_Start_time	35577- 35582	0x15C8- 0x15CD	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag20_End_time	35583- 35588	0x15CE- 0x15D3	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Modbus Module #22 Input Register : Event Log Swell Record*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Swell01_Duration_Cycles	35589	0x15D4	Word	UINT				
Swell01_Data	35590	0x15D5	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell01_Phase	35591	0x15D6	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			

Swell01_Start_Time	35592-35597	0x15D7-0x15DC	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell01_End_Time	35598-35603	0x15DD-0x15E2	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell02_Duration_Cycles	35604	0x15E3	Word	UINT				
Swell02_Data	35605	0x15E4	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell02_Phase	35606	0x15E5	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell02_Start_time	35607-35612	0x15E6-0x15EB	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell02_End_time	35613-35618	0x15EC-0x15F1	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell03_Duration_Cycles	35619	0x15F2	Word	UINT				
Swell03_Data	35620	0x15F3	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell03_Phase	35621	0x15F4	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell03_Start_time	35622-35627	0x15F5-0x15FA	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell03_End_time	35628-35633	0x15FB-0x1600	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell04_Duration_Cycles	35634	0x1601	Word	UINT				
Swell04_Data	35635	0x1602	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell04_Phase	35636	0x1603	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell04_Start_time	35637-35642	0x1604-0x1609	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell04_End_time	35643-35648	0x160A-0x160F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell05_Duration_Cycles	35649	0x1610	Word	UINT				
Swell05_Data	35650	0x1611	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			

Swell05_Phase	35651	0x1612	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell05_Start_time	35652- 35657	0x1613- 0x1618	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell05_End_time	35658- 35663	0x1619- 0x161E	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell06_Duration_Cycles	35664	0x161F	Word	UINT				
Swell06_Data	35665	0x1620	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell06_Phase	35666	0x1621	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell06_Start_time	35667- 35672	0x1622- 0x1627	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell06_End_time	35673- 35678	0x1628- 0x162D	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell07_Duration_Cycles	35679	0x162E	Word	UINT				
Swell07_Data	35680	0x162F	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell07_Phase	35681	0x1630	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell07_Start_time	35682- 35687	0x1631- 0x1636	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell07_End_time	35688- 35693	0x1637- 0x163C	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell08_Duration_Cycles	35694	0x163D	Word	UINT				
Swell08_Data	35695	0x163E	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell08_Phase	35696	0x163F	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell08_Start_time	35697- 35702	0x1640- 0x1645	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell08_End_time	35703- 35708	0x1646- 0x164B	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell09_Duration_Cycles	35709	0x164C	Word	UINT				
Swell09_Data	35710	0x164D	Word	INT	Range : -327.68% ~			

					327.67%			
Swell09_Phase	35711	0x164E	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell09_Start_time	35712- 35717	0x164F- 0x1654	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell09_End_time	35718- 35723	0x1655- 0x165A	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell10_Duration_Cycles	35724	0x165B	Word	UINT				
Swell10_Data	35725	0x165C	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell10_Phase	35726	0x165D	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell10_Start_time	35727- 35732	0x165E- 0x1663	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell10_End_time	35733- 35738	0x1664- 0x1669	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell11_Duration_Cycles	35739	0x166A	Word	UINT				
Swell11_Data	35740	0x166B	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell11_Phase	35741	0x166C	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell11_Start_time	35742- 35747	0x166D- 0x1672	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell11_End_time	35748- 35753	0x1673- 0x1678	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell12_Duration_Cycles	35754	0x1679	Word	UINT				
Swell12_Data	35755	0x167A	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell12_Phase	35756	0x167B	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell12_Start_time	35757- 35762	0x167C- 0x1681	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Swell12_End_time	35763-35768	0x1682-0x1687	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell13_Duration_Cycles	35769	0x1688	Word	UINT				
Swell13_Data	35770	0x1689	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell13_Phase	35771	0x168A	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell13_Start_time	35772-35777	0x168B-0x1690	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell13_End_time	35778-35783	0x1691-0x1696	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell14_Duration_Cycles	35784	0x1697	Word	UINT				
Swell14_Data	35785	0x1698	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell14_Phase	35786	0x1699	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell14_Start_time	35787-35792	0x169A-0x169F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell14_End_time	35793-35798	0x16A0-0x16A5	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell15_Duration_Cycles	35799	0x16A6	Word	UINT				
Swell15_Data	35800	0x16A7	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell15_Phase	35801	0x16A8	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell15_Start_time	35802-35807	0x16A9-0x16AE	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell15_End_time	35808-35813	0x16AF-0x16B4	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell16_Duration_Cycles	35814	0x16B5	Word	UINT				
Swell16_Data	35815	0x16B6	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell16_Phase	35816	0x16B7	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			

Swell16_Start_time	35817-35822	0x16B8-0x16BD	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell16_End_time	35823-35828	0x16BE-0x16C3	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell17_Duration_Cycles	35829	0x16C4	Word	UINT				
Swell17_Data	35830	0x16C5	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell17_Phase	35831	0x16C6	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell17_Start_time	35832-35837	0x16C7-0x16CC	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell17_End_time	35838-35843	0x16CD-0x16D2	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell18_Duration_Cycles	35844	0x16D3	Word	UINT				
Swell18_Data	35845	0x16D4	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell18_Phase	35846	0x16D5	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell18_Start_time	35847-35852	0x16D6-0x16DB	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell18_End_time	35853-35858	0x16DC-0x16E1	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell19_Duration_Cycles	35859	0x16E2	Word	UINT				
Swell19_Data	35860	0x16E3	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell19_Phase	35861	0x16E4	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell19_Start_time	35862-35867	0x16E5-0x16EA	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell19_End_time	35868-35873	0x16EB-0x16F0	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell20_Duration_Cycles	35874	0x16F1	Word	UINT				

Swell20_Data	35875	0x16F2	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell20_Phase	35876	0x16F3	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell20_Start_time	35877-35882	0x16F4-0x16F9	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell20_End_time	35883-35888	0x16FA-0x16FF	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Modbus Module #23 Input Register : Event Log Alarm Record*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm01_Item	35889	0x1700	Word	UINT				
Alarm01_Data	35890	0x1701	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm01_Time	35891-35896	0x1702-0x1707	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm02_Item	35897	0x1708	Word	UINT				
Alarm02_Data	35898	0x1709	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm02_Time	35899-35904	0x170A-0x170F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm03_Item	35905	0x1710	Word	UINT				
Alarm03_Data	35906	0x1711	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm03_Time	35907-35912	0x1712-0x1717	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm04_Item	35913	0x1718	Word	UINT				
Alarm04_Data	35914	0x1719	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm04_Time	35915-35920	0x171A-0x171F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm05_Item	35921	0x1720	Word	UINT				
Alarm05_Data	35922	0x1721	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			

Alarm05_Time	35923-35928	0x1722-0x1727	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm06_Item	35929	0x1728	Word	UINT				
Alarm06_Data	35930	0x1729	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm06_Time	35931-35936	0x172A-0x172F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm07_Item	35937	0x1730	Word	UINT				
Alarm07_Data	35938	0x1731	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm07_Time	35939-35944	0x1732-0x1737	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm08_Item	35945	0x1738	Word	UINT				
Alarm08_Data	35946	0x1739	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm08_Time	35947-35952	0x173A-0x173F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 2000-2099 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm09_Item	35953	0x1740	Word	UINT				
Alarm09_Data	35954	0x1741	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm09_Time	35955-35960	0x1742-0x1747	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm10_Item	35961	0x1748	Word	UINT				
Alarm10_Data	35962	0x1749	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm10_Time	35963-35968	0x174A-0x174F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm11_Item	35969	0x1750	Word	UINT				
Alarm11_Data	35970	0x1751	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm11_Time	35971-35976	0x1752-0x1757	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm12_Item	35977	0x1758	Word	UINT				
Alarm12_Data	35978	0x1759	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			

Alarm12_Time	35979-35984	0x175A-0x175F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm13_Item	35985	0x1760	Word	UINT				
Alarm13_Data	35986	0x1761	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm13_Time	35987-35992	0x1762-0x1767	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm14_Item	35993	0x1768	Word	UINT				
Alarm14_Data	35994	0x1769	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm14_Time	35995-36000	0x176A-0x176F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm15_Item	36001	0x1770	Word	UINT				
Alarm15_Data	36002	0x1771	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm15_Time	36003-36008	0x1772-0x1777	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm16_Item	36009	0x1778	Word	UINT				
Alarm16_Data	36010	0x1779	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm16_Time	36011-36016	0x177A-0x177F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm17_Item	36017	0x1780	Word	UINT				
Alarm17_Data	36018	0x1781	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm17_Time	36019-36024	0x1782-0x1787	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm18_Item	36025	0x1788	Word	UINT				
Alarm18_Data	36026	0x1789	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm18_Time	36027-36032	0x178A-0x178F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm19_Item	36033	0x1790	Word	UINT				
Alarm19_Data	36034	0x1791	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm19_Time	36035-36040	0x1792-0x1797	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Alarm20_Item	36041	0x1798	Word	UINT				
Alarm20_Data	36042	0x1799	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm20_Time	36043-36048	0x179A-0x179F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Modbus Module #24 Input Register : Total Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
TOT_HD_V_a	36657-36658	0x1A00-0x1A01	DWord	Float				
TOT_HD_V_b	36659-36660	0x1A02-0x1A03	DWord	Float				
TOT_HD_V_c	36661-36662	0x1A04-0x1A05	DWord	Float				
TOT_HD_I_a	36663-36664	0x1A06-0x1A07	DWord	Float				
TOT_HD_I_b	36665-36666	0x1A08-0x1A09	DWord	Float				
TOT_HD_I_c	36667-36668	0x1A0A-0x1A0B	DWord	Float				
TOT_HD_I_n	36669-36670	0x1A0C-0x1A0D	DWord	Float				

Modbus Module #25 Input Register : Total Odd & Even Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
TOT_EVEN_HD_V_a	36671-36672	0x1A0E-0x1A0F	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_V_b	36673-36674	0x1A10-0x1A11	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_V_c	36675-36676	0x1A12-0x1A13	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_a	36677-36678	0x1A14-0x1A15	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_b	36679-36680	0x1A16-0x1A17	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_c	36681-36682	0x1A18-0x1A19	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_n	36683-36684	0x1A1A-0x1A1B	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_V_a	36685-36686	0x1A1C-0x1A1D	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_V_b	36687-36688	0x1A1E-0x1A1F	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_V_c	36689-36690	0x1A20-0x1A21	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_a	36691-36692	0x1A22-0x1A23	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_b	36693-36694	0x1A24-0x1A25	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_c	36695-36696	0x1A26-0x1A27	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_n	36697-36698	0x1A28-0x1A29	DWord	Float				

Modbus Module #26 Input Register : Phase A Voltage Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						

Reserved	36699-36700	0x1A2A-0x1A2B	DWord	Float				
HD1_V_a	36701-36702	0x1A2C-0x1A2D	DWord	Float				
HD2_V_a	36703-36704	0x1A2E-0x1A2F	DWord	Float				
HD3_V_a	36705-36706	0x1A30-0x1A31	DWord	Float				
HD4_V_a	36707-36708	0x1A32-0x1A33	DWord	Float				
HD5_V_a	36709-36710	0x1A34-0x1A35	DWord	Float				
HD6_V_a	36711-36712	0x1A36-0x1A37	DWord	Float				
HD7_V_a	36713-36714	0x1A38-0x1A39	DWord	Float				
HD8_V_a	36715-36716	0x1A3A-0x1A3B	DWord	Float				
HD9_V_a	36717-36718	0x1A3C-0x1A3D	DWord	Float				
HD10_V_a	36719-36720	0x1A3E-0x1A3F	DWord	Float				
HD11_V_a	36721-36722	0x1A40-0x1A41	DWord	Float				
HD12_V_a	36723-36724	0x1A42-0x1A43	DWord	Float				
HD13_V_a	36725-36726	0x1A44-0x1A45	DWord	Float				
HD14_V_a	36727-36728	0x1A46-0x1A47	DWord	Float				
HD15_V_a	36729-36730	0x1A48-0x1A49	DWord	Float				
HD16_V_a	36731-36732	0x1A4A-0x1A4B	DWord	Float				
HD17_V_a	36733-36734	0x1A4C-0x1A4D	DWord	Float				
HD18_V_a	36735-36736	0x1A4E-0x1A4F	DWord	Float				
HD19_V_a	36737-36738	0x1A50-0x1A51	DWord	Float				
HD20_V_a	36739-36740	0x1A52-0x1A53	DWord	Float				
HD21_V_a	36741-36742	0x1A54-0x1A55	DWord	Float				
HD22_V_a	36743-36744	0x1A56-0x1A57	DWord	Float				
HD23_V_a	36745-36746	0x1A58-0x1A59	DWord	Float				
HD24_V_a	36747-36748	0x1A5A-0x1A5B	DWord	Float				
HD25_V_a	36749-36750	0x1A5C-0x1A5D	DWord	Float				
HD26_V_a	36751-36752	0x1A5E-0x1A5F	DWord	Float				
HD27_V_a	36753-36754	0x1A60-0x1A61	DWord	Float				
HD28_V_a	36755-36756	0x1A62-0x1A63	DWord	Float				
HD29_V_a	36757-36758	0x1A64-0x1A65	DWord	Float				
HD30_V_a	36759-36760	0x1A66-0x1A67	DWord	Float				
HD31_V_a	36761-36762	0x1A68-0x1A69	DWord	Float				

Modbus Module #27 Input Register : Phase B Voltage Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36763-36764	0x1A6A-0x1A6B	DWord	Float				

HD1_V_b	36765-36766	0x1A6C-0x1A6D	DWord	Float				
HD2_V_b	36767-36768	0x1A6E-0x1A6F	DWord	Float				
HD3_V_b	36769-36770	0x1A70-0x1A71	DWord	Float				
HD4_V_b	36771-36772	0x1A72-0x1A73	DWord	Float				
HD5_V_b	36773-36774	0x1A74-0x1A75	DWord	Float				
HD6_V_b	36775-36776	0x1A76-0x1A77	DWord	Float				
HD7_V_b	36777-36778	0x1A78-0x1A79	DWord	Float				
HD8_V_b	36779-36780	0x1A7A-0x1A7B	DWord	Float				
HD9_V_b	36781-36782	0x1A7C-0x1A7D	DWord	Float				
HD10_V_b	36783-36784	0x1A7E-0x1A7F	DWord	Float				
HD11_V_b	36785-36786	0x1A80-0x1A81	DWord	Float				
HD12_V_b	36787-36788	0x1A82-0x1A83	DWord	Float				
HD13_V_b	36789-36790	0x1A84-0x1A85	DWord	Float				
HD14_V_b	36791-36792	0x1A86-0x1A87	DWord	Float				
HD15_V_b	36793-36794	0x1A88-0x1A89	DWord	Float				
HD16_V_b	36795-36796	0x1A8A-0x1A8B	DWord	Float				
HD17_V_b	36797-36798	0x1A8C-0x1A8D	DWord	Float				
HD18_V_b	36799-36800	0x1A8E-0x1A8F	DWord	Float				
HD19_V_b	36801-36802	0x1A90-0x1A91	DWord	Float				
HD20_V_b	36803-36804	0x1A92-0x1A93	DWord	Float				
HD21_V_b	36805-36806	0x1A94-0x1A95	DWord	Float				
HD22_V_b	36807-36808	0x1A96-0x1A97	DWord	Float				
HD23_V_b	36809-36810	0x1A98-0x1A99	DWord	Float				
HD24_V_b	36811-36812	0x1A9A-0x1A9B	DWord	Float				
HD25_V_b	36813-36814	0x1A9C-0x1A9D	DWord	Float				
HD26_V_b	36815-36816	0x1A9E-0x1A9F	DWord	Float				
HD27_V_b	36817-36818	0x1AA0-0x1AA1	DWord	Float				
HD28_V_b	36819-36820	0x1AA2-0x1AA3	DWord	Float				
HD29_V_b	36821-36822	0x1AA4-0x1AA5	DWord	Float				
HD30_V_b	36823-36824	0x1AA6-0x1AA7	DWord	Float				
HD31_V_b	36825-36826	0x1AA8-0x1AA9	DWord	Float				

Modbus Module #28 Input Register : Phase C Voltage Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36827-36828	0x1AAA-0x1AAB	DWord	Float				
HD1_V_c	36829-36830	0x1AAC-0x1AAD	DWord	Float				

HD2_V_c	36831-36832	0x1AAE-0x1AAF	DWord	Float				
HD3_V_c	36833-36834	0x1AB0-0x1AB1	DWord	Float				
HD4_V_c	36835-36836	0x1AB2-0x1AB3	DWord	Float				
HD5_V_c	36837-36838	0x1AB4-0x1AB5	DWord	Float				
HD6_V_c	36839-36840	0x1AB6-0x1AB7	DWord	Float				
HD7_V_c	36841-36842	0x1AB8-0x1AB9	DWord	Float				
HD8_V_c	36843-36844	0x1ABA-0x1ABB	DWord	Float				
HD9_V_c	36845-36846	0x1ABC-0x1ABD	DWord	Float				
HD10_V_c	36847-36848	0x1ABE-0x1ABF	DWord	Float				
HD11_V_c	36849-36850	0x1AC0-0x1AC1	DWord	Float				
HD12_V_c	36851-36852	0x1AC2-0x1AC3	DWord	Float				
HD13_V_c	36853-36854	0x1AC4-0x1AC5	DWord	Float				
HD14_V_c	36855-36856	0x1AC6-0x1AC7	DWord	Float				
HD15_V_c	36857-36858	0x1AC8-0x1AC9	DWord	Float				
HD16_V_c	36859-36860	0x1ACA-0x1ACB	DWord	Float				
HD17_V_c	36861-36862	0x1ACC-0x1ACD	DWord	Float				
HD18_V_c	36863-36864	0x1ACE-0x1ACF	DWord	Float				
HD19_V_c	36865-36866	0x1AD0-0x1AD1	DWord	Float				
HD20_V_c	36867-36868	0x1AD2-0x1AD3	DWord	Float				
HD21_V_c	36869-36870	0x1AD4-0x1AD5	DWord	Float				
HD22_V_c	36871-36872	0x1AD6-0x1AD7	DWord	Float				
HD23_V_c	36873-36874	0x1AD8-0x1AD9	DWord	Float				
HD24_V_c	36875-36876	0x1ADA-0x1ADB	DWord	Float				
HD25_V_c	36877-36878	0x1ADC-0x1ADD	DWord	Float				
HD26_V_c	36879-36880	0x1ADE-0x1ADF	DWord	Float				
HD27_V_c	36881-36882	0x1AE0-0x1AE1	DWord	Float				
HD28_V_c	36883-36884	0x1AE2-0x1AE3	DWord	Float				
HD29_V_c	36885-36886	0x1AE4-0x1AE5	DWord	Float				
HD30_V_c	36887-36888	0x1AE6-0x1AE7	DWord	Float				
HD31_V_c	36889-36890	0x1AE8-0x1AE9	DWord	Float				

Modbus Module #29 Input Register : Phase A Current Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36891-36892	0x1AEA-0x1AEB	DWord	Float				
HD1_I_a	36893-36894	0x1AEC-0x1AED	DWord	Float				
HD2_I_a	36895-36896	0x1AEE-0x1AEF	DWord	Float				

HD3_I_a	36897-36898	0x1AF0-0x1AF1	DWord	Float				
HD4_I_a	36899-36900	0x1AF2-0x1AF3	DWord	Float				
HD5_I_a	36901-36902	0x1AF4-0x1AF5	DWord	Float				
HD6_I_a	36903-36904	0x1AF6-0x1AF7	DWord	Float				
HD7_I_a	36905-36906	0x1AF8-0x1AF9	DWord	Float				
HD8_I_a	36907-36908	0x1AFA-0x1AFB	DWord	Float				
HD9_I_a	36909-36910	0x1AFC-0x1AFD	DWord	Float				
HD10_I_a	36911-36912	0x1AFE-0x1AFF	DWord	Float				
HD11_I_a	36913-36914	0x1B00-0x1B01	DWord	Float				
HD12_I_a	36915-36916	0x1B02-0x1B03	DWord	Float				
HD13_I_a	36917-36918	0x1B04-0x1B05	DWord	Float				
HD14_I_a	36919-36920	0x1B06-0x1B07	DWord	Float				
HD15_I_a	36921-36922	0x1B08-0x1B09	DWord	Float				
HD16_I_a	36923-36924	0x1B0A-0x1B0B	DWord	Float				
HD17_I_a	36925-36926	0x1B0C-0x1B0D	DWord	Float				
HD18_I_a	36927-36928	0x1B0E-0x1B0F	DWord	Float				
HD19_I_a	36929-36930	0x1B10-0x1B11	DWord	Float				
HD20_I_a	36931-36932	0x1B12-0x1B13	DWord	Float				
HD21_I_a	36933-36934	0x1B14-0x1B15	DWord	Float				
HD22_I_a	36935-36936	0x1B16-0x1B17	DWord	Float				
HD23_I_a	36937-36938	0x1B18-0x1B19	DWord	Float				
HD24_I_a	36939-36940	0x1B1A-0x1B1B	DWord	Float				
HD25_I_a	36941-36942	0x1B1C-0x1B1D	DWord	Float				
HD26_I_a	36943-36944	0x1B1E-0x1B1F	DWord	Float				
HD27_I_a	36945-36946	0x1B20-0x1B21	DWord	Float				
HD28_I_a	36947-36948	0x1B22-0x1B23	DWord	Float				
HD29_I_a	36949-36950	0x1B24-0x1B25	DWord	Float				
HD30_I_a	36951-36952	0x1B26-0x1B27	DWord	Float				
HD31_I_a	36953-36954	0x1B28-0x1B29	DWord	Float				

Modbus Module #30 Input Register : Phase B Current Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36955-36956	0x1B2A-0x1B2B	DWord	Float				
HD1_I_b	36957-36958	0x1B2C-0x1B2D	DWord	Float				
HD2_I_b	36959-36960	0x1B2E-0x1B2F	DWord	Float				
HD3_I_b	36961-36962	0x1B30-0x1B31	DWord	Float				

HD4_I_b	36963-36964	0x1B32-0x1B33	DWord	Float				
HD5_I_b	36965-36966	0x1B34-0x1B35	DWord	Float				
HD6_I_b	36967-36968	0x1B36-0x1B37	DWord	Float				
HD7_I_b	36969-36970	0x1B38-0x1B39	DWord	Float				
HD8_I_b	36971-36972	0x1B3A-0x1B3B	DWord	Float				
HD9_I_b	36973-36974	0x1B3C-0x1B3D	DWord	Float				
HD10_I_b	36975-36976	0x1B3E-0x1B3F	DWord	Float				
HD11_I_b	36977-36978	0x1B40-0x1B41	DWord	Float				
HD12_I_b	36979-36980	0x1B42-0x1B43	DWord	Float				
HD13_I_b	36981-36982	0x1B44-0x1B45	DWord	Float				
HD14_I_b	36983-36984	0x1B46-0x1B47	DWord	Float				
HD15_I_b	36985-36986	0x1B48-0x1B49	DWord	Float				
HD16_I_b	36987-36988	0x1B4A-0x1B4B	DWord	Float				
HD17_I_b	36989-36990	0x1B4C-0x1B4D	DWord	Float				
HD18_I_b	36991-36992	0x1B4E-0x1B4F	DWord	Float				
HD19_I_b	36993-36994	0x1B50-0x1B51	DWord	Float				
HD20_I_b	36995-36996	0x1B52-0x1B53	DWord	Float				
HD21_I_b	36997-36998	0x1B54-0x1B55	DWord	Float				
HD22_I_b	36999-37000	0x1B56-0x1B57	DWord	Float				
HD23_I_b	37001-37002	0x1B58-0x1B59	DWord	Float				
HD24_I_b	37003-37004	0x1B5A-0x1B5B	DWord	Float				
HD25_I_b	37005-37006	0x1B5C-0x1B5D	DWord	Float				
HD26_I_b	37007-37008	0x1B5E-0x1B5F	DWord	Float				
HD27_I_b	37009-37010	0x1B60-0x1B61	DWord	Float				
HD28_I_b	37011-37012	0x1B62-0x1B63	DWord	Float				
HD29_I_b	37013-37014	0x1B64-0x1B65	DWord	Float				
HD30_I_b	37015-37016	0x1B66-0x1B67	DWord	Float				
HD31_I_b	37017-37018	0x1B68-0x1B69	DWord	Float				

Modbus Module #31 Input Register : Phase C Current Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	37019-37020	0x1B6A-0x1B6B	DWord	Float				
HD1_I_c	37021-37022	0x1B6C-0x1B6D	DWord	Float				
HD2_I_c	37023-37024	0x1B6E-0x1B6F	DWord	Float				
HD3_I_c	37025-37026	0x1B70-0x1B71	DWord	Float				
HD4_I_c	37027-37028	0x1B72-0x1B73	DWord	Float				

HD5_I_c	37029-37030	0x1B74-0x1B75	DWord	Float				
HD6_I_c	37031-37032	0x1B76-0x1B77	DWord	Float				
HD7_I_c	37033-37034	0x1B78-0x1B79	DWord	Float				
HD8_I_c	37035-37036	0x1B7A-0x1B7B	DWord	Float				
HD9_I_c	37037-37038	0x1B7C-0x1B7D	DWord	Float				
HD10_I_c	37039-37040	0x1B7E-0x1B7F	DWord	Float				
HD11_I_c	37041-37042	0x1B80-0x1B81	DWord	Float				
HD12_I_c	37043-37044	0x1B82-0x1B83	DWord	Float				
HD13_I_c	37045-37046	0x1B84-0x1B85	DWord	Float				
HD14_I_c	37047-37048	0x1B86-0x1B87	DWord	Float				
HD15_I_c	37049-37050	0x1B88-0x1B89	DWord	Float				
HD16_I_c	37051-37052	0x1B8A-0x1B8B	DWord	Float				
HD17_I_c	37053-37054	0x1B8C-0x1B8D	DWord	Float				
HD18_I_c	37055-37056	0x1B8E-0x1B8F	DWord	Float				
HD19_I_c	37057-37058	0x1B90-0x1B91	DWord	Float				
HD20_I_c	37059-37060	0x1B92-0x1B93	DWord	Float				
HD21_I_c	37061-37062	0x1B94-0x1B95	DWord	Float				
HD22_I_c	37063-37064	0x1B96-0x1B97	DWord	Float				
HD23_I_c	37065-37066	0x1B98-0x1B99	DWord	Float				
HD24_I_c	37067-37068	0x1B9A-0x1B9B	DWord	Float				
HD25_I_c	37079-37070	0x1B9C-0x1B9D	DWord	Float				
HD26_I_c	37071-37072	0x1B9E-0x1B9F	DWord	Float				
HD27_I_c	37073-37074	0x1BA0-0x1BA1	DWord	Float				
HD28_I_c	37075-37076	0x1BA2-0x1BA3	DWord	Float				
HD29_I_c	37077-37078	0x1BA4-0x1BA5	DWord	Float				
HD30_I_c	37079-37080	0x1BA6-0x1BA7	DWord	Float				
HD31_I_c	37081-37082	0x1BA8-0x1BA9	DWord	Float				

Modbus Module #32 Input Register : Neutral Current Harmonics*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	37083-37084	0x1BAA-0x1BAB	DWord	Float				
HD1_I_n	37085-37086	0x1BAC-0x1BAD	DWord	Float				
HD2_I_n	37087-37088	0x1BAE-0x1BAF	DWord	Float				
HD3_I_n	37089-37090	0x1BB0-0x1BB1	DWord	Float				
HD4_I_n	37091-37092	0x1BB2-0x1BB3	DWord	Float				
HD5_I_n	37093-37094	0x1BB4-0x1BB5	DWord	Float				

HD6_I_n	37095-37096	0x1BB6-0x1BB7	DWord	Float				
HD7_I_n	37097-37098	0x1BB8-0x1BB9	DWord	Float				
HD8_I_n	37099-37100	0x1BBA-0x1BBB	DWord	Float				
HD9_I_n	37101-37102	0x1BBC-0x1BBD	DWord	Float				
HD10_I_n	37103-37104	0x1BBE-0x1BBF	DWord	Float				
HD11_I_n	37105-37106	0x1BC0-0x1BC1	DWord	Float				
HD12_I_n	37107-37108	0x1BC2-0x1BC3	DWord	Float				
HD13_I_n	37109-37110	0x1BC4-0x1BC5	DWord	Float				
HD14_I_n	37111-37112	0x1BC6-0x1BC7	DWord	Float				
HD15_I_n	37113-37114	0x1BC8-0x1BC9	DWord	Float				
HD16_I_n	37115-37116	0x1BCA-0x1BCB	DWord	Float				
HD17_I_n	37117-37118	0x1BCC-0x1BCD	DWord	Float				
HD18_I_n	37119-37120	0x1BCE-0x1BCF	DWord	Float				
HD19_I_n	37121-37122	0x1BD0-0x1BD1	DWord	Float				
HD20_I_n	37123-37124	0x1BD2-0x1BD3	DWord	Float				
HD21_I_n	37125-37126	0x1B4-0x1BD5	DWord	Float				
HD22_I_n	37127-37128	0x1BD6-0x1BD7	DWord	Float				
HD23_I_n	37129-37130	0x1BD8-0x1BD9	DWord	Float				
HD24_I_n	37131-37132	0x1BDA-0x1BDB	DWord	Float				
HD25_I_n	37133-37134	0x1BDC-0x1BDD	DWord	Float				
HD26_I_n	37135-37136	0x1BDE-0x1BDF	DWord	Float				
HD27_I_n	37137-37138	0x1BE0-0x1BE1	DWord	Float				
HD28_I_n	37139-37140	0x1BE2-0x1BE3	DWord	Float				
HD29_I_n	37141-37142	0x1BE4-0x1BE5	DWord	Float				
HD30_I_n	37143-37144	0x1BE6-0x1BE7	DWord	Float				
HD31_I_n	37145-37146	0x1BE8-0x1BE9	DWord	Float				

Modbus Module #33 Input Register : Realtime Data Voltage, Current, Frequency (Unsigned Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	38449	0x2100	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VIn_b	38450	0x2101	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VIn_c	38451	0x2102	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VIn_avg	38452	0x2103	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_ab	38453	0x2104	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_bc	38454	0x2105	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_ca	38455	0x2106	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_avg	38456	0x2107	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
I_a	38457	0x2108	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_b	38458	0x2109	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_c	38459	0x210A	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_avg	38460	0x210B	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_n	38461	0x210C	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary

Freq	38462	0x210D	Word	UINT	0-9999		0.01Hz	
------	-------	--------	------	------	--------	--	--------	--

Modbus Module #34 Input Register : Realtime Data Power Result (Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KW_a	38463	0x210E	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KW_b	38464	0x210F	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KW_c	38465	0x2110	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KW_tot	38466	0x2111	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KVAR_a	38467	0x2112	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVAR_b	38468	0x2113	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVAR_c	38469	0x2114	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVAR_tot	38470	0x2115	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVA_a	38471	0x2116	Word	INT	0-32767		VA	Secondary
KVA_b	38472	0x2117	Word	INT	0-32767		VA	Secondary
KVA_c	38473	0x2118	Word	INT	0-32767		VA	Secondary
KVA_tot	38474	0x2119	Word	INT	0-32767		VA	Secondary

Modbus Module #35 Input Register : Realtime Data Power Factor & Phase Angle (Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_signed_a	38475	0x211A	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PF_signed_b	38476	0x211B	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PF_signed_c	38477	0x211C	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PF_signed_avg	38478	0x211D	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PhaseAngle_V_a	38479	0x211E	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_V_b	38480	0x211F	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_V_c	38481	0x2120	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_I_a	38482	0x2121	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_I_b	38483	0x2122	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_I_c	38484	0x2123	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
Reserved	38485	0x2124	Word	INT				
Reserved	38486	0x2125	Word	INT				
Reserved	38487	0x2126	Word	INT				

Modbus Module #36 Input Register : Realtime Data Energy & Demand (Unsigned Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del	38488	0x2127	Word	UINT	0-999		1000000	
	38489	0x2128	Word	UINT	0-999		1000	
	38490	0x2129	Word	UINT	0-9999		0.1	
KWH_rec	38491	0x212A	Word	UINT	0-999		1000000	
	38492	0x212B	Word	UINT	0-999		1000	
	38493	0x212C	Word	UINT	0-9999		0.1	
KWH_tot	38494	0x212D	Word	UINT	0-999		1000000	
	38495	0x212E	Word	UINT	0-999		1000	
	38496	0x212F	Word	UINT	0-9999		0.1	
KWH_net	38497	0x2130	Word	UINT	0-999		1000000	
	38498	0x2131	Word	UINT	0-999		1000	
	38499	0x2132	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_del (+ lagging)	38500	0x2133	Word	UINT	0-999		1000000	
	38501	0x2134	Word	UINT	0-999		1000	
	38502	0x2135	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_rec (- leading)	38503	0x2136	Word	UINT	0-999		1000000	
	38504	0x2137	Word	UINT	0-999		1000	
	38505	0x2138	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_tot	38506	0x2139	Word	UINT	0-999		1000000	
	38507	0x213A	Word	UINT	0-999		1000	
	38508	0x213B	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_net	38509	0x213C	Word	UINT	0-999		1000000	
	38510	0x213D	Word	UINT	0-999		1000	
	38511	0x213E	Word	UINT	0-9999		0.1	

KVAH	38512	0x213F	Word	UINT	0-999		1000000	
	38513	0x2140	Word	UINT	0-999		1000	
	38514	0x2141	Word	UINT	0-9999		0.1	
Demand_kW*	38515	0x2142	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Demand_Remain_Time*	38516	0x2143	Word	UINT	0-65535		sec	
Pre_Demand_kW*	38517	0x2144	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Pre_Demand_kvar*	38518	0x2145	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Demand_kvar*	38519	0x2146	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Pre_Demand_kVA*	38520	0x2147	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Demand_kVA*	38521	0x2148	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary

Modbus Module #37 Holding Register : Realtime Data Voltage, Current, Frequency (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	46001-46002	0x1770-0x1771	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_b	46003-46004	0x1772-0x1773	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_c	46005-46006	0x1774-0x1775	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_avg	46007-46008	0x1776-0x1777	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ab	46009-46010	0x1778-0x1779	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_bc	46011-46012	0x177A-0x177B	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ca	46013-46014	0x177C-0x177D	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_avg	46015-46016	0x177E-0x177F	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
I_a	46017-46018	0x1780-0x1781	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_b	46019-46020	0x1782-0x1783	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_c	46021-46022	0x1784-0x1785	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_avg	46023-46024	0x1786-0x1787	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_n	46025-46026	0x1788-0x1789	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
Freq	46027-46028	0x178A-0x178B	DWord	Float			Hz	with Runtime display

Modbus Module #38 Holding Register : Realtime Data Power Result (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KW_a	46029-46030	0x178C-0x178D	DWord	Float				with Runtime display
KW_b	46031-46032	0x178E-0x178F	DWord	Float				with Runtime display
KW_c	46033-46034	0x1790-0x1791	DWord	Float				with Runtime display
KW_tot	46035-46036	0x1792-0x1793	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_a	46037-46038	0x1794-0x1795	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_b	46039-46040	0x1796-0x1797	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_c	46041-46042	0x1798-0x1799	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_tot	46043-46044	0x179A-0x179B	DWord	Float				with Runtime display
KVA_a	46045-46046	0x179C-0x179D	DWord	Float				with Runtime display
KVA_b	46047-46048	0x179E-0x179F	DWord	Float				with Runtime display

KVA_c	46049-46050	0x17A0-0x17A1	DWord	Float				with Runtime display
KVA_tot	46051-46052	0x17A2-0x17A3	DWord	Float				with Runtime display

Modbus Module #39 Holding Register : Realtime Data Power Factor & Phase Angle (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_true_a	46053-46054	0x17A4-0x17A5	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_b	46055-46056	0x17A6-0x17A7	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_c	46057-46058	0x17A8-0x17A9	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_avg	46059-46060	0x17AA-0x17AB	DWord	Float				with Runtime display
PhaseAngle_V_a	46061-46062	0x17AC-0x17AD	DWord	Float				
PhaseAngle_V_b	46063-46064	0x17AE-0x17AF	DWord	Float				
PhaseAngle_V_c	46065-46066	0x17B0-0x17B1	DWord	Float				
PhaseAngle_I_a	46067-46068	0x17B2-0x17B3	DWord	Float				
PhaseAngle_I_b	46069-46070	0x17B4-0x17B5	DWord	Float				
PhaseAngle_I_c	46071-46072	0x17B6-0x17B7	DWord	Float				
Pre_Demand_KW*	46073-46074	0x17B8-0x17B9	DWord	Float				with Runtime display
Reserved	46075-46076	0x17BA-0x17BB	DWord	Float				
Reserved	46077-46078	0x17BC-0x17BD	DWord	Float				

Modbus Module #40 Holding Register : Realtime Data Energy (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del	46079-46080	0x17BE-0x17BF	DWord	Float				with Runtime display
KWH_rec	46081-46082	0x17C0-0x17C1	DWord	Float				with Runtime display
KWH_tot	46083-46084	0x17C2-0x17C3	DWord	Float				with Runtime display
KWH_net	46085-46086	0x17C4-0x17C5	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_lagging	46087-46088	0x17C6-0x17C7	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_leading	46089-46090	0x17C8-0x17C9	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_tot	46091-46092	0x17CA-0x17CB	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_net	46093-46094	0x17CC-0x17CD	DWord	Float				with Runtime display
KVAH	46095-46096	0x17CE-0x17CF	DWord	Float				

Modbus Module #41 Holding Register : Realtime data Demand*

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Demand_KW	46097-46098	0x17D0-0x17D1	DWord	Float				
Demand_Remain_Time	46099	0x17D2	Word	UInt			sec	

Modbus Module #42 Holding Register : AI Result

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
AI1 Value	46100	0x17D3	Word	UInt	0~65535			optional
AI2 Value	46101	0x17D4	Word	UInt	0~65535			optional
AI3 Value	46102	0x17D5	Word	UInt	0~65535			optional
AI4 Value	46103	0x17D6	Word	UInt	0~65535			optional

Modbus Module #43 Input Register : Realtime Data for CHT (Integer)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
R(R-S) Phase 電壓	30001	0x0000	Word	UInt	0~65535		0.1 Volt	0~6553.5V
S(S-T) Phase 電壓	30002	0x0001	Word	UInt	0~65535		0.1 Volt	0~6553.5V
T(T-R) Phase 電壓	30003	0x0002	Word	UInt	0~65535		0.1 Volt	0~6553.5V
R Phase 電流	30004	0x0003	Word	UInt	0~65535		0.1A	0~6553.5A
S Phase 電流	30005	0x0004	Word	UInt	0~65535		0.1A	0~6553.5A
T Phase 電流	30006	0x0005	Word	UInt	0~65535		0.1A	0~6553.5A
頻率	30007	0x0006	Word	UInt	0~999		0.1Hz	0~99.9Hz
功因	30008	0x0007	Word	Int	-1000~+1000		0.001PF	-1.000~1.000
瓦特	30009	0x0008	Word	UInt	0~65535		0.1kW	0~6553.5kW
乏	30010	0x0009	Word	UInt	0~65535		0.1kvar	0~6553.5kvar
瓦時(Hi Bytes)	30011	0x000A	DWord	UInt32	0~999999999		0.1kWh	0~99999999.9
瓦時(Lo Bytes)	30012	0x000B						
乏時(Hi Bytes)	30013	0x000C	DWord	UInt32	0~999999999		0.1kvarh	0~99999999.9
乏時(Lo Bytes)	30014	0x000D						
保留	30015-30021	0x000E-0x0014	Word	UInt				

Modbus Module #44 Input Register : RealtimeData

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	31025-31026	0x0400-0x0401	DWord	Float				
VIn_b	31027-31028	0x0402-0x0403	DWord	Float				
VIn_c	31029-31030	0x0404-0x0405	DWord	Float				
VIn_avg	31031-31032	0x0406-0x0407	DWord	Float				
VII_ab	31033-31034	0x0408-0x0409	DWord	Float				
VII_bc	31035-31036	0x040A-0x040B	DWord	Float				
VII_ca	31037-31038	0x040C-0x040D	DWord	Float				
VII_avg	31039-31040	0x040E-0x040F	DWord	Float				
I_a	31041-31042	0x0410-0x0411	DWord	Float				
I_b	31043-31044	0x0412-0x0413	DWord	Float				

I_c	31045-31046	0x0414-0x0415	DWord	Float				
I_avg	31047-31048	0x0416-0x0417	DWord	Float				
I_n	31049-31050	0x0418-0x0419	DWord	Float				
Freq	31051-31052	0x041A-0x041B	DWord	Float				
kW_a	31053-31054	0x041C-0x041D	DWord	Float				
kW_b	31055-31056	0x041E-0x041F	DWord	Float				
kW_c	31057-31058	0x0420-0x0421	DWord	Float				
kW_total	31059-31060	0x0422-0x0423	DWord	Float				
kvar_a	31061-31062	0x0424-0x0425	DWord	Float				
kvar_b	31063-31064	0x0426-0x0427	DWord	Float				
kvar_c	31065-31066	0x0428-0x0429	DWord	Float				
kvar_total	31067-31068	0x042A-0x042B	DWord	Float				
kVA_a	31069-31070	0x042C-0x042D	DWord	Float				
kVA_b	31071-31072	0x042E-0x042F	DWord	Float				
kVA_c	31073-31074	0x0430-0x0431	DWord	Float				
kVA_total	31075-31076	0x0432-0x0433	DWord	Float				
PF_signed_a	31077-31078	0x0434-0x0435	DWord	Float				
PF_signed_b	31079-31080	0x0436-0x0437	DWord	Float				
PF_signed_c	31081-31082	0x0438-0x0439	DWord	Float				
PF_signed_avg	31083-31084	0x043A-0x043B	DWord	Float				
PhaseAngle_V_a	31085-31086	0x043C-0x043D	DWord	Float				
PhaseAngle_V_b	31087-31088	0x043E-0x043F	DWord	Float				
PhaseAngle_V_c	31089-31090	0x0440-0x0441	DWord	Float				
PhaseAngle_I_a	31091-31092	0x0442-0x0443	DWord	Float				
PhaseAngle_I_b	31093-31094	0x0444-0x0445	DWord	Float				
PhaseAngle_I_c	31095-31096	0x0446-0x0447	DWord	Float				

Modbus Module #45 Input Register : Energy Data

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
kWh_deliver_a	31153-31154	0x0480-0x0481	DWord	Float				
kWh_receiver_a	31155-31156	0x0482-0x0483	DWord	Float				
kvarh_lagging_a	31157-31158	0x0484-0x0485	DWord	Float				
kvarh_leading_a	31159-31160	0x0486-0x0487	DWord	Float				
kVAh_a	31161-31162	0x0488-0x0489	DWord	Float				
kWh_deliver_b	31163-31164	0x048A-0x048B	DWord	Float				
kWh_receiver_b	31165-31166	0x048C-0x048D	DWord	Float				
kvarh_lagging_b	31167-	0x048E-	DWord	Float				

	31168	0x048F						
kvarh_leading_b	31169-31170	0x0490-0x0491	DWord	Float				
kVAh_b	31171-31172	0x0492-0x0493	DWord	Float				
kWh_deliver_c	31173-31174	0x0494-0x0495	DWord	Float				
kWh_receiver_c	31175-31176	0x0496-0x0497	DWord	Float				
kvarh_lagging_c	31177-31178	0x0498-0x0499	DWord	Float				
kvarh_leading_c	31179-31180	0x049A-0x049B	DWord	Float				
kVAh_c	31181-31182	0x049C-0x049D	DWord	Float				
kWh_deliver_total	31183-31184	0x049E-0x049F	DWord	Float				
kWh_receiver_total	31185-31186	0x04A0-0x04A1	DWord	Float				
kvarh_lagging_total	31187-31188	0x04A2-0x04A3	DWord	Float				
kvarh_leading_total	31189-31190	0x04A4-0x04A5	DWord	Float				
kVAh_total	31191-31192	0x04A6-0x04A7	DWord	Float				

8.7.2 通訊參數表-MP-1000-2 適用(TOU 版)

Modbus Module #0 Coil Status : Digital Output

Parameter name	Modbus Register	Comment
Digital Output 1	00000	for function code 01: Read Coil Status & 05 : Force Single Coil
Digital Output 2	00001	for function code 01: Read Coil Status & 05 : Force Single Coil

Modbus Module #1 Holding Register : Digital Output

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Digital Output	44097	0x1000	Word	UInt	bit 0 : Digital Output 1 bit 1 : Digital Output 2	0		
Digital_Output_Reserved	44098	0x1001	Word	UInt				

Modbus Module #2 Holding Register : Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Comm_485_BaudRate	44099	0x1002	Word	UInt	0: 1200 , 1: 2400 , 2: 4800 , 3: 9600 , 4: 19200, 5:38400 6: 57600	4	bps	
Comm_485_Address	44100	0x1003	Word	UInt	1-255	15		
Comm_485_StopBit	44101	0x1004	Word	UInt	0:1 Stop bit, 1:2 Stop bit	0		
Comm_485_Parity	44102	0x1005	Word	UInt	0:No, 1:Even, 2:Odd	0		
Reserved	44103	0x1006	Word	UInt				
Ethernet_IP_0	44104	0x1007	Hi B	Byte	0-255	192		optional
Ethernet_IP_1			Lo B	Byte	0-255	168		optional
Ethernet_IP_2	44105	0x1008	Hi B	Byte	0-255	1		optional
Ethernet_IP_3			Lo B	Byte	0-255	210		optional
Ethernet_PortNo	44106	0x1009	Word	UInt	0:502, 1:503	0		optional
Subnet_Mask_0	44107	0x100A	Hi B	Byte	0-255	255		optional
Subnet_Mask_1			Lo B	Byte	0-255	255		optional
Subnet_Mask_2	44108	0x100B	Hi B	Byte	0-255	255		optional
Subnet_Mask_3			Lo B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_0	44109	0x100C	Hi B	Byte	0-255	0		optional

Gateway_1			Lo B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_2	44110	0x100D	Hi B	Byte	0-255	0		optional
Gateway_3			Lo B	Byte	0-255	0		optional
Mac_Address_1	44111	0x100E	Hi B	Byte	0-ffh	00		optional
Mac_Address_2			Lo B	Byte	0-ffh	18		optional
Mac_Address_3	44112	0x100F	Hi B	Byte	0-ffh	D8		optional
Mac_Address_4			Lo B	Byte	0-ffh	0		optional
Mac_Address_5	44113	0x1010	Hi B	Byte	0-ffh	0		optional
Mac_Address_6			Lo B	Byte	0-ffh	0		optional
Volts_Mode	44114	0x1011	Hi B	Byte	Volts Mode at present			
			Lo B	Byte	0 : 1P2W , 1 : 1P3W , 2 : 3P3W_Delta 2CT, 3 : 3P3W_Delta 3CT, 4 : 3P4W_Wye , 5 : Auto	5		
PT_Primary	44115-44116	0x1012-0x1013	DWord	Float	60-600000	110	Volts	
PT_Secondary	44117	0x1014	Word	UInt	1-600	110	Volts	
CT_Primary	44118	0x1015	Word	UInt	1-9999	1	Amp.	
CT_Secondary	44119	0x1016	Word	UInt	1-5	1	Amp.	
Frequency	44120	0x1017	Word	UInt	0:50Hz, 1:60Hz	0		
Demand_Mode	44121	0x1018	Word	UInt	0:Block, 1:Rolling	0		
Number_of_Subinterval	44122	0x1019	Word	UInt	1,2,3,4,5,6,10,12,15	1		
Demand_Subinterval_Length	44123	0x101A	Word	UInt	1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60	15	Min	
Password	44124-44125	0x101B-0x101C	DWord	UInt32	0xxxxxxxh	0000000		
Over_kW_Dmd_Limit	44126	0x101D	Word	UInt	0-65535	65535	kW.	For Over kW Dmd alarm
Over_kW_Dmd_Clear	44127	0x101E	Word	UInt	0-65535	0	kW.	For Over kW Dmd alarm clear
Alarm_Enable	44128	0x101F	Word	UInt	0 : disable , 1 : enable	0		
SAG_Limit	44129	0x1020	Word	UInt	Range : 80% - 100%	100	%	For Sag & UnderVoltage alarm
SWELL_Limit	44130	0x1021	Word	UInt	Range : 100% - 120%	100	%	For Swell & OverVoltage alarm
Reference_Primary_Voltage	44131-44132	0x1022-0x1023	DWord	Float	60-600000	110	Volts	For Sag/Swell & Under/Over Voltage
Voltage_Unbal_Limit	44133	0x1024	Word	UInt	Range : 0% - 10%	10	%	For Voltage unbalance alarm
Current_Unbal_Limit	44134	0x1025	Word	UInt	Range : 0% - 10%	10	%	For Current unbalance alarm
I_THD_Limit	44135	0x1026	Hi B	Byte	Range : 0% - 50%	50	%	For I THD alarm
V_THD_Limit			Lo B	Byte	Range : 0% - 50%	50	%	For V THD alarm
Over_Current_Phase_Limit	44136	0x1027	Word	UInt	0-9999	9999	Amp.	For Over Current Phase alarm
Over_Current_Neutral_Limit	44137	0x1028	Word	UInt	0-9999	9999	Amp.	For Over Current Neutral alarm
Current_Loss_Limit	44138	0x1029	Word	UInt	0-5000	0	Amp.	For Phase Loss-Current alarm
Voltage_Loss_Limit	44139-44140	0x102A	DWord	Float	0-600000	0	Volts	For Phase Loss-Voltage alarm
Voltage_Unbal_Clear	44141	0x102B	Word	UInt	Range : 0% - 10%	1	%	For Voltage unbalance alarm clear

Current_Unbal_ Clear	44142	0x102C	Word	UInt	Range : 0% - 10%	1	%	For Current unbalance alarm clear
I_THD_ Clear	44143	0x102D	Hi B	Byte	Range : 0% - 50%	1	%	For I THD alarm
V_THD_ Clear			Lo B	Byte	Range : 0% - 50%	1	%	For V THD alarm clear
Over_Current_Phase_ Clear	44144	0x102E	Word	UInt	0-9999	0	Amp.	For Over Current Phase alarm clear
Over_Current_Neutral _ Clear	44145	0x102F	Word	UInt	0-9999	0	Amp.	For Over Current Neutral alarm clear
Current_Loss_ Clear	44146	0x1030	Word	UInt	0-5000	0	Amp.	For Phase Loss-Current alarm clear
Voltage_Loss_ Clear	44147-44148	0x1031-0x1032	DWord	Float	0-600000	0	Volts	For Phase Loss-Voltage alarm clear
DO1_Select_Item	44149	0x1034	Word	UInt	0 : None 1 : Voltage unbalance alarm 2 : Current unbalance alarm 3 : V THD alarm 4 : Over Voltage alarm 5 : Under Voltage alarm 6 : Over Current alarm 7 : Current Loss alarm 8 : Voltage Loss alarm 9 : Over kW Dmd alarm 10: I THD alarm 11 : Over kVA Dmd alarm 12 : kW Dmd Predict alarm 13 : kVA Dmd Predict alarm 14: Any	0		
DO2_Pulse_Output_Item	44150	0x1035	Hi B	Byte	0 : None , 1 : kWh 2 : kvarh , 3 : kVAh	0		
Reserved			Lo B	Byte		0		
AO1_Select_Phase	44151	0x1036	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO1_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
AO2_Select_Phase	44152	0x1037	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO2_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
AO3_Select_Phase	44153	0x1038	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional
AO3_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I , 2:kW , 3:kvar, 4:kVA	0		optional
AO4_Select_Phase	44154	0x1039	Hi B	Byte	0:None, 1:A phase, 2:B phase, 3:C phase, 4:Total	0		optional

AO4_Select_Item			Lo B	Byte	0:V, 1:I, 2:kW, 3:kvar, 4:kVA	0		optional
Reserved	44155	0x103A	Word	UInt				
Display_Auto_Scroll	44156	0x103B	Hi B	Byte	0 - 6 sec	0		
Display_BK_Timeout			Lo B	Byte	1 - 99 min	1		
Runtime_Screen_Set	44157	0x103C	Word	UInt	Bit=0 : Disable Bit=1 : Enable bit 0 : Phase Voltage bit 1 : Line Voltage bit 2 : Line Current bit 3 : Active Power bit 4 : Apparent Power bit 5 : Reactive Power bit 6 : Power Factor bit 7 : Energy bit 8 : Demand bit 9 : Status bit 10 : Rate A/B kWh bit 11 : Rate C/D kWh bit 12 : Rate A/B kVarh bit 13 : Rate C/D kVarh	3fff		
Reset_Mode	44158	0x103D	Hi B	Byte	0 : Manual, 1 : Auto	0		
Reset_Date			Lo B	Byte	1~31	1		
Reserved	44159	0x103E	Word	UInt				
AI1_Eng_High	44160	0x103F	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI1_Eng_Low	44161	0x1040	Word	UInt	0~65535	0		optional
AI2_Eng_High	44162	0x1041	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI2_Eng_Low	44163	0x1042	Word	UInt	0~65535	0		optional
AI3_Eng_High	44164	0x1043	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI3_Eng_Low	44165	0x1044	Word	UInt	0~65535	0		optional
AI4_Eng_High	44166	0x1045	Word	UInt	0~65535	65535		optional
AI4_Eng_Low	44167	0x1046	Word	UInt	0~65535	0		optional
Reserved	44168	0x1047	Word	UInt				
Reserved	44169	0x1048	Word	UInt				
AO1_Set_Value	44170	0x1049	Word	UInt	0~65535	0		optional
AO2_Set_Value	44171	0x104A	Word	UInt	0~65535	0		optional
AO3_Set_Value	44172	0x104B	Word	UInt	0~65535	0		optional
AO4_Set_Value	44173	0x104C	Word	UInt	0~65535	0		optional
Language	44174	0x104D	Word	UInt	0 : English 1 : Secondary Language	1		
kWh_Direction	44175	0x104E	Word	UInt	0 : Single direction 1 : Bi-direction	1		
Contrast	44176	0x104F	Word	UInt	0 ~20	10		

Modbus Module #2-1 Holding Register : Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
AO_Wtot_High_Limit	44300	0x10CB	Word	UInt	0~9000	9000	W	secondary

Modbus Module #2-2 Holding Register : Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Snd_485_BaudRate	44353	0x1100	Word	UInt	0: 1200, 1: 2400, 2: 4800, 3: 9600, 4: 19200, 5: 38400, 6: 57600	4	bps	
Snd_485_Address	44354	0x1101	Word	UInt	1-255	16		

Snd_485_StopBit	44355	0x1102	Word	UInt	0:1 Stop bit, 1:2 Stop bit	0		
Snd_485_Parity	44356	0x1103	Word	UInt	0:No, 1:Even, 2:Odd	0		
DO2_Select_Kh	44357	0x1104	Word	UInt	1-6000	10		
Reserved	44358	0x1105	Word	UInt				
Reserved	44359	0x1106	Word	UInt				
Load_Running_Hour_Iavg	44360	0x1107	Word	UInt	0-9999	0	0.1 Amp	
Over_kVA_Dmd_Limit	44361	0x1108	Word	UInt	0-65535	65535	kVA	For Over kVA Dmd alarm
Over_kVA_Dmd_Clear	44362	0x1109	Word	UInt	0-65535	0	kVA	For Over kVA Dmd alarm clear
Dmd_Predict_1_Limit	44363	0x110A	Word	UInt	0-65535	65535	kW	For kW Dmd Predict alarm
Dmd_Predict_1_Clear	44364	0x110B	Word	UInt	0-65535	0	kW	For kW Dmd Predict alarm clear
Dmd_Predict_2_Limit	44365	0x110C	Word	UInt	0-65535	65535	kVA	For kVA Dmd Predict alarm
Dmd_Predict_2_Clear	44366	0x110D	Word	UInt	0-65535	0	kVA	For kVA Dmd Predict alarm clear
DO2_Output_Item	44367	0x110E	Word	UInt	0:Pulse output, 1:Alarm Output	0		
DO2_Alarm_Output_Item	44368	0x110F	Word	UInt	0 : None 1 : Voltage unbalance alarm 2 : Current unbalance alarm 3 : V THD alarm 4 : Over Voltage alarm 5 : Under Voltage alarm 6 : Over Current alarm 7 : Current Loss alarm 8 : Voltage Loss alarm 9 : Over kW Dmd alarm 10: I THD alarm 11 : Over kVA Dmd alarm 12 : kW Dmd Predict alarm 13 : kVA Dmd Predict alarm 14: Any	0		
Dmd_Predict_Mode	44369	0x1110	Word	UInt	0 : 1 1 : 2 2 : 3 3 : 4 4 : 5	3		
Dmd_Predict_InactionBand	44370	0x1111	Word	UInt	0-60	3		
Dmd_Predict_Item	44371	0x1112	Word	UInt	0 : kW 1 : kVA	0		

Modbus Module #3 Holding Register : Realtime Clock

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Year	44177	0x1050	Word	BCD				
Month	44178	0x1051	Word	BCD				
Date	44179	0x1052	Word	BCD				
Hour	44180	0x1053	Word	BCD				
Min	44181	0x1054	Word	BCD				
Second	44182	0x1055	Word	BCD				

Modbus Module #4 Holding Register : Clear Function

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reset_Daily	44193	0x1060	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Energy	44194	0x1061	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Sag_Record	44195	0x1062	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Swell_Record	44196	0x1063	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Sag_Swell_Record	44197	0x1064	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Alarm_Record	44198	0x1065	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_to_Default	44199	0x1066	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_All	44200	0x1067	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_Demand	44201	0x1068	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Period_Reset	44202	0x1069	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Meter Running Hour Reset	44203	0x106A	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Load Running Hour Reset	44204	0x106B	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_TOU	44205	0x106C	Word	UInt	0x5aa5	0		0x5aa5: clear

Modbus Module #5 Holding Register : Alarm Counter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm_New_Counter	44209	0x1070	Word	UInt	0-20			
Sag_New_Counter	44210	0x1071	Word	UInt	0-20			
Swell_New_Counter	44211	0x1072	Word	UInt	0-20			
Alarm_Total_Counter	44212	0x1073	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Sag_Total_Counter	44213	0x1074	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Swell_Total_Counter	44214	0x1075	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)

Modbus Module #6 Holding Register : TOU Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Time Band 01-99	47001-47990	0x1B58-0x1F35						
TB01-Month	47001	0x1B58	Word	UInt	bit0-11: Jan-Dec	0		
TB01-Day	47002	0x1B59	Word	UInt	bit 0-6: Sun-Sat	0		
TB01-Period 1-Start Hour	47003	0x1B5A	High-byte	Byte	00-23	0		Period 1 to Period 8 must set by time sequence
TB01-Period 1-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 1-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
TB01-Period 2-Start Hour	47004	0x1B5B	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 2-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 2-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
TB01-Period 3-Start Hour	47005	0x1B5C	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 3-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 3-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C,	0		

					4: Rate D			
TB01-Period 4-Start Hour	47006	0x1B5D	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 4-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 4-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
TB01-Period 5-Start Hour	47007	0x1B5E	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 5-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 5-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
TB01-Period 6-Start Hour	47008	0x1B5F	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 6-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 6-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
TB01-Period 7-Start Hour	47009	0x1B60	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 7-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 7-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
TB01-Period 8-Start Hour	47010	0x1B61	High-byte	Byte	00-23	0		
TB01-Period 8-Start Minute			bit 4-7	Nibble	0-3 0:00, 1:15, 2:30, 3:45	0		
TB01-Period 8-Type			bit 0-3	Nibble	0-4 0: none, 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	0		
Time Band 02 - TimeBand 99	47011-47990	0x1B62-0x1F35						Same as Time Band 01
<u>FixRecurring 01-40</u>	47991-48030	0x1F36-0x1F5D						
FixRec01-Month	47991	0x1F36	High-byte	Byte	00-12 0:none, 1:January, ...12:December	0		
FixRec01-Date			Low-byte	Byte	1-31	1		
FixRec02-Month	47992	0x1F37	High-byte	Byte	00-12 0:none, 1:January, ...12:December	0		
FixRec02-Date			Low-byte	Byte	1-31	1		
FixRec03-Month	47993	0x1F38	High-byte	Byte	00-12 0:none, 1:January, ...12:December	0		
FixRec03-Date			Low-byte	Byte	1-31	1		
FixRec04-FixRec40	47994-48030	0x1F39-0x1F5D						Same as FixRec01
<u>NonRecurring 01-40</u>	48031-48110	0x1F5E-0x1FAD						
NonRec01-Year	48031	0x1F5E	Word	UInt	00-99	0		
NonRec01-Month	48032	0x1F5F	High-byte	Byte	00-12 0:none, 1:January, ...12:December	0		
NonRec01-Date			Low-byte	Byte	1-31	1		

NonRec02-Year	48033	0x1F60	Word	UInt	00-99	0		
NonRec02-Month	48034	0x1F61	High-byte	Byte	00-12 0:none, 1:January, ...12:December	0		
NonRec02-Date			Low-byte	Byte	1-31	1		
NonRec03-Year	48035	0x1F62	Word	UInt	00-99	0		
NonRec03-Month	48036	0x1F63	High-byte	Byte	00-12 0:none, 1:January, ...12:December	0		
NonRec03-Date			Low-byte	Byte	1-31	1		
NonRec04-NonRec40	48037-48110	0x1F64-0x1FAD						Same as NonRec01
Holiday Rate Type								
Holiday_Rate	48111	0x1FAE	Word	UInt	1-4 1: Rate A, 2: Rate B, 3: Rate C, 4: Rate D	4		

Modbus Module #7 Input Register : Digital Output

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Digital Output	34097	0x1000	Word	UInt	bit 0 : Digital Output 1 bit 1 : Digital Output 2	0		
Digital_Output_Reserved	34098	0x1001	Word	UInt				

Modbus Module #8 Input Register : Digital Input

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Digital Input	34099	0x1002	Word	UInt	bit 0 : Digital Input 1 bit 1 : Digital Input 2 bit 2 : Digital Input 3 bit 3 : Digital Input 4 bit 4 : Digital Input 5 bit 5 : Digital Input 6 bit 6 : Digital Input 7 bit 7 : Digital Input 8 bit 8 : Digital Input 9 bit 9 : Digital Input 10 bit 10 : Digital Input 11 bit 11 : Digital Input 12			
Digital_Input_Reserved	34100	0x1003	Word	UInt				

Modbus Module #9 Input Register : Alarm Counter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm_New_Counter	34101	0x1004	Word	UInt	0-20			
Sag_New_Counter	34102	0x1005	Word	UInt	0-20			
Swell_New_Counter	34103	0x1006	Word	UInt	0-20			
Alarm_Total_Counter	34104	0x1007	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Sag_Total_Counter	34105	0x1008	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)
Swell_Total_Counter	34106	0x1009	Word	UInt	0-20			Current total accumulates(up to 20 data)

Modbus Module #9-1 Input Register : Alarm Flags

Parameter name	Modbus Register	Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
----------------	-----------------	-----	-----------	-------	---------------	-------	---------

	Modicom Format	Hex						
Alarm_Flag1	34321	0x10E0	Word	UInt	bit 0 : V Unbalance bit 1 : I Unbalance bit 2 : V THD alarm bit 3 : Over Voltage bit 4 : Under Voltage bit 5 : Over Current bit 6 : Current Loss bit 7 : Voltage Loss bit 8 : Over kW Demand bit 9 : I THD alarm bit 10 : Over kVA Demand bit 11 : Demand Predict Alarm 1 bit 12 : Demand Predict Alarm 2 bit 13-15 : 0 (Reserved)			
Alarm_Flag2	34322	0x10E1	Word	UInt	bit 0 : Phase A Sag bit 1 : Phase B Sag bit 2 : Phase C Sag bit 3 : Phase A Swell bit 4 : Phase B Swell bit 5 : Phase C Swell bit 6-15 : 0 (Reserved)			

Modbus Module #10 Input Register : Realtime Data Voltage, Current, Frequency (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	34107-34108	0x100A-0x100B	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_b	34109-34110	0x100C-0x100D	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_c	34111-34112	0x100E-0x100F	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_avg	34113-34114	0x1010-0x1011	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ab	34115-34116	0x1012-0x1013	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_bc	34117-34118	0x1014-0x1015	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ca	34119-34120	0x1016-0x1017	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_avg	34121-34122	0x1018-0x1019	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
I_a	34123-34124	0x101A-0x101B	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_b	34125-34126	0x101C-0x101D	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_c	34127-34128	0x101E-0x101F	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_avg	34129-34130	0x1020-0x1021	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_n	34131-34132	0x1022-0x1023	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
Freq	34133-34134	0x1024-0x1025	DWord	Float			Hz	with Runtime display

Modbus Module #11 Input Register : Realtime Data Power Result (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KW_a	34135-34136	0x1026-0x1027	DWord	Float				with Runtime display
KW_b	34137-34138	0x1028-0x1029	DWord	Float				with Runtime display
KW_c	34139-34140	0x102A-0x102B	DWord	Float				with Runtime display

KW_tot	34141-34142	0x102C-0x102D	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_a	34143-34144	0x102E-0x102F	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_b	34145-34146	0x1030-0x1031	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_c	34147-34148	0x1032-0x1033	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_tot	34149-34150	0x1034-0x1035	DWord	Float				with Runtime display
KVA_a	34151-34152	0x1036-0x1037	DWord	Float				with Runtime display
KVA_b	34153-34154	0x1038-0x1039	DWord	Float				with Runtime display
KVA_c	34155-34156	0x103A-0x103B	DWord	Float				with Runtime display
KVA_tot	34157-34158	0x103C-0x103D	DWord	Float				with Runtime display

Modbus Module #12 Input Register : Realtime Data Power Factor & Phase Angle (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_true_a	34159-34160	0x103E-0x103F	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_b	34161-34162	0x1040-0x1041	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_c	34163-34164	0x1042-0x1043	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_avg	34165-34166	0x1044-0x1045	DWord	Float				with Runtime display
PhaseAngle_V_a	34167-34168	0x1046-0x1047	DWord	Float				
PhaseAngle_V_b	34169-34170	0x1048-0x1049	DWord	Float				
PhaseAngle_V_c	34171-34172	0x104A-0x104B	DWord	Float				
PhaseAngle_I_a	34173-34174	0x104C-0x104D	DWord	Float				
PhaseAngle_I_b	34175-34176	0x104E-0x104F	DWord	Float				
PhaseAngle_I_c	34177-34178	0x1050-0x1051	DWord	Float				
Pre_Demand_KW	34179-34180	0x1052-0x1053	DWord	Float				with Runtime display
Reserved	34181	0x1054	Word	UInt				
Reserved	34182	0x1055	Word	UInt				
Reserved	34183	0x1056	Word	UInt				
Reserved	34184	0x1057	Word	UInt				

Modbus Module #13 Input Register : Realtime Data Energy (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del	34185-34186	0x1058-0x1059	DWord	Float				with Runtime display
KWH_rec	34187-34188	0x105A-0x105B	DWord	Float				with Runtime display
KWH_tot	34189-34190	0x105C-0x105D	DWord	Float				with Runtime display
KWH_net	34191-34192	0x105E-0x105F	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_lagging	34193-34194	0x1060-0x1061	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_leading	34195-34196	0x1062-0x1063	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_tot	34197-34198	0x1064-0x1065	DWord	Float				with Runtime display

KVARH_net	34199-34200	0x1066-0x1067	DWord	Float				with Runtime display
KVAH	34201-34202	0x1068-0x1069	DWord	Float				

Modbus Module #14 Input Register : Realtime data Demand

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Demand_KW	34203-34204	0x106A-0x106B	DWord	Float				
Demand_Remain_Time	34205	0x106C	Word	UInt			sec	

Modbus Module #15 Input Register : AI Result(optional)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
AI1 Value	34206	0x106D	Word	UInt	0~65535			
AI2 Value	34207	0x106E	Word	UInt	0~65535			
AI3 Value	34208	0x106F	Word	UInt	0~65535			
AI4 Value	34209	0x1070	Word	UInt	0~65535			

Modbus Module #16 Input Register : Realtime Data - Energy per Rate (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_A_del	34210-34211	0x1071-0x1072	DWord	Float				with Runtime display
KWH_A_rec	34212-34213	0x1073-0x1074	DWord	Float				with Runtime display
KWH_A_tot	34214-34215	0x1075-0x1076	DWord	Float				with Runtime display
KWH_A_net	34216-34217	0x1077-0x1078	DWord	Float				
KWH_B_del	34218-34219	0x1079-0x107A	DWord	Float				with Runtime display
KWH_B_rec	34220-34221	0x107B-0x107C	DWord	Float				with Runtime display
KWH_B_tot	34222-34223	0x107D-0x107E	DWord	Float				with Runtime display
KWH_B_net	34224-34225	0x107F-0x1080	DWord	Float				
KWH_C_del	34226-34227	0x1081-0x1082	DWord	Float				with Runtime display
KWH_C_rec	34228-34229	0x1083-0x1084	DWord	Float				with Runtime display
KWH_C_tot	34230-34231	0x1085-0x1086	DWord	Float				with Runtime display
KWH_C_net	34232-34233	0x1087-0x1088	DWord	Float				
KWH_D_del	34234-34235	0x1089-0x108A	DWord	Float				with Runtime display
KWH_D_rec	34236-34237	0x108B-0x108C	DWord	Float				with Runtime display
KWH_D_tot	34238-34239	0x108D-0x108E	DWord	Float				with Runtime display
KWH_D_net	34240-34241	0x108F-0x1090	DWord	Float				
KVarH_A_lagging	34242-34243	0x1091-0x1092	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_A_leading	34244-34245	0x1093-0x1094	DWord	Float				with Runtime display

KVarH_A_tot	34246-34247	0x1095-0x1096	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_A_net	34248-34249	0x1097-0x1098	DWord	Float				
KVarH_B_lagging	34250-34251	0x1099-0x109A	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_B_leading	34252-34253	0x109B-0x109C	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_B_tot	34254-34255	0x109D-0x109E	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_B_net	34256-34257	0x109F-0x10A0	DWord	Float				
KVarH_C_lagging	34258-34259	0x10A1-0x10A2	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_C_leading	34260-34261	0x10A3-0x10A4	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_C_tot	34262-34263	0x10A5-0x10A6	DWord	Float				with Runtime display
KAarH_C_net	34264-34265	0x10A7-0x10A8	DWord	Float				
KVarH_D_lagging	34266-34267	0x10A9-0x10AA	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_D_leading	34268-34269	0x10AB-0x10AC	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_D_tot	34270-34271	0x10AD-0x10AE	DWord	Float				with Runtime display
KVarH_D_net	34272-34273	0x10AF-0x10B0	DWord	Float				
KVAH_A	34274-34275	0x10B1-0x10B2	DWord	Float				
KVAH_B	34276-34277	0x10B3-0x10B4	DWord	Float				
KVAH_C	34278-34279	0x10B5-0x10B6	DWord	Float				
KVAH_D	34280-34281	0x10B7-0x10B8	DWord	Float				

Modbus Module #16-1 Input Register : Fundamental PF

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_Fundamental_a	34282-34283	0x10B9-0x10BA	DWord	Float				
PF_Fundamental_b	34284-34285	0x10BB-0x10BC	DWord	Float				
PF_Fundamental_c	34286-34287	0x10BD-0x10BE	DWord	Float				
PF_Fundamental_d	34288-34289	0x10BF-0x10C0	DWord	Float				

Modbus Module #16-2 Input Register : Running Hour

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Meter Running Hour	34290-34291	0x10C1-0x10C2	DWord	UInt32	0-360000000		sec	up to 100000 hr
Load Running Hour	34292-34293	0x10C3-0x10C4	DWord	UInt32	0-360000000		sec	up to 100000 hr

Modbus Module #16-3 Input Register : Realtime data Demand-2

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Pre_Demand_kW	34222-34223	0x10C5-0x10C6	DWord	Float				
Demand_kW	34224-34225	0x10C7-0x10C8	DWord	Float				

Pre_Demand_kvar	34226-34227	0x10C9-0x10CA	DWord	Float				
Demand_kvar	34228-34229	0x10CB-0x10CC	DWord	Float				
Pre_Demand_kVA	34230-34231	0x10CD-0x10CE	DWord	Float				
Demand_kVA	34232-34233	0x10CF-0x10D0	DWord	Float				
Demand_Remain_Time	34234	0x10D1	Word	UInt			sec	

Modbus Module #17-1 Input Register : kWh used Report

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_used_Yesterday	34605-34606	0x11FC-0x11FD	DWord	Float				
KWH_used_LastReset	34607-34608	0x11FE-0x11FF	DWord	Float				

Modbus Module #17 Input Register : Daily Report This Day Max/Min

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del_DT	34609-34610	0x1200-0x1201	DWord	Float				
KWH_rec_DT	34611-34612	0x1202-0x1203	DWord	Float				
KWH_tot_DT	34613-34614	0x1204-0x1205	DWord	Float				
KW_tot_max_DT	34615-34616	0x1206-0x1207	DWord	Float				
KW_tot_max_DT_Year	34617	0x1208	Word	BCD	00-99			
KW_tot_max_DT_Month	34618	0x1209	Word	BCD	1-12			
KW_tot_max_DT_Date	34619	0x120A	Word	BCD	1-31			
KW_tot_max_DT_Hour	34620	0x120B	Word	BCD	0-23			
KW_tot_max_DT_Min	34621	0x120C	Word	BCD	0-59			
KW_tot_max_DT_Second	34622	0x120D	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DT	34623-34624	0x120E-0x120F	DWord	Float				
KW_tot_min_DT_Year	34625	0x1210	Word	BCD	00-99			
KW_tot_min_DT_Month	34626	0x1211	Word	BCD	1-12			
KW_tot_min_DT_Date	34627	0x1212	Word	BCD	1-31			
KW_tot_min_DT_Hour	34628	0x1213	Word	BCD	0-23			
KW_tot_min_DT_Min	34629	0x1214	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DT_Second	34630	0x1215	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DT	34631-34632	0x1216-0x1217	DWord	Float				
Vavg_max_DT_Year	34633	0x1218	Word	BCD	00-99			
Vavg_max_DT_Month	34634	0x1219	Word	BCD	1-12			
Vavg_max_DT_Date	34635	0x121A	Word	BCD	1-31			
Vavg_max_DT_Hour	34636	0x121B	Word	BCD	0-23			
Vavg_max_DT_Min	34637	0x121C	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DT_Second	34638	0x121D	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DT	34639-34640	0x121E-0x121F	DWord	Float				
Vavg_min_DT_Year	34641	0x1220	Word	BCD	00-99			
Vavg_min_DT_Month	34642	0x1221	Word	BCD	1-12			
Vavg_min_DT_Date	34643	0x1222	Word	BCD	1-31			
Vavg_min_DT_Hour	34644	0x1223	Word	BCD	0-23			
Vavg_min_DT_Min	34645	0x1224	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DT_Second	34646	0x1225	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DT	34647-34648	0x1226-0x1227	DWord	Float				
Iavg_max_DT_Year	34649	0x1228	Word	BCD	00-99			
Iavg_max_DT_Month	34650	0x1229	Word	BCD	1-12			
Iavg_max_DT_Date	34651	0x122A	Word	BCD	1-31			
Iavg_max_DT_Hour	34652	0x122B	Word	BCD	0-23			
Iavg_max_DT_Min	34653	0x122C	Word	BCD	0-59			

Iavg_max_DT_Second	34654	0x122D	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DT	34655-34656	0x122E-0x122F	DWord	Float				
Iavg_min_DT_Year	34657	0x1230	Word	BCD	00-99			
Iavg_min_DT_Month	34658	0x1231	Word	BCD	1-12			
Iavg_min_DT_Date	34659	0x1232	Word	BCD	1-31			
Iavg_min_DT_Hour	34660	0x1233	Word	BCD	0-23			
Iavg_min_DT_Min	34661	0x1234	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DT_Second	34662	0x1235	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DT	34663-34664	0x1236-0x1237	DWord	Float				
Demand_max_DT_Year	34665	0x1238	Word	BCD	00-99			
Demand_max_DT_Month	34666	0x1239	Word	BCD	1-12			
Demand_max_DT_Date	34667	0x123A	Word	BCD	1-31			
Demand_max_DT_Hour	34668	0x123B	Word	BCD	0-23			
Demand_max_DT_Min	34669	0x123C	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DT_Second	34670	0x123D	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #18 Input Register : Daily Report Yesterday Max/Min

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del_DY	34671-34672	0x123E-0x123F	DWord	Float				
KWH_rec_DY	34673-34674	0x1240-0x1241	DWord	Float				
KWH_tot_DY	34675-34676	0x1242-0x1243	DWord	Float				
KW_tot_max_DY	34677-34678	0x1244-0x1245	DWord	Float				
KW_tot_max_DY_Year	34679	0x1246	Word	BCD	00-99			
KW_tot_max_DY_Month	34680	0x1247	Word	BCD	1-12			
KW_tot_max_DY_Date	34681	0x1248	Word	BCD	1-31			
KW_tot_max_DY_Hour	34682	0x1249	Word	BCD	0-23			
KW_tot_max_DY_Min	34683	0x124A	Word	BCD	0-59			
KW_tot_max_DY_Second	34684	0x124B	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DY	34685-34686	0x124C-0x124D	DWord	Float				
KW_tot_min_DY_Year	34687	0x124E	Word	BCD	00-99			
KW_tot_min_DY_Month	34688	0x124F	Word	BCD	1-12			
KW_tot_min_DY_Date	34689	0x1250	Word	BCD	1-31			
KW_tot_min_DY_Hour	34690	0x1251	Word	BCD	0-23			
KW_tot_min_DY_Min	34691	0x1252	Word	BCD	0-59			
KW_tot_min_DY_Second	34692	0x1253	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DY	34693-34694	0x1254-0x1255	DWord	Float				
Vavg_max_DY_Year	34695	0x1256	Word	BCD	00-99			
Vavg_max_DY_Month	34696	0x1257	Word	BCD	1-12			
Vavg_max_DY_Date	34697	0x1258	Word	BCD	1-31			
Vavg_max_DY_Hour	34698	0x1259	Word	BCD	0-23			
Vavg_max_DY_Min	34699	0x125A	Word	BCD	0-59			
Vavg_max_DY_Second	34700	0x125B	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DY	34701-34702	0x125C-0x125D	DWord	Float				
Vavg_min_DY_Year	34703	0x125E	Word	BCD	00-99			
Vavg_min_DY_Month	34704	0x125F	Word	BCD	1-12			
Vavg_min_DY_Date	34705	0x1260	Word	BCD	1-31			
Vavg_min_DY_Hour	34706	0x1261	Word	BCD	0-23			
Vavg_min_DY_Min	34707	0x1262	Word	BCD	0-59			
Vavg_min_DY_Second	34708	0x1263	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DY	34709-34710	0x1264-0x1265	DWord	Float				
Iavg_max_DY_Year	34711	0x1266	Word	BCD	00-99			
Iavg_max_DY_Month	34712	0x1267	Word	BCD	1-12			
Iavg_max_DY_Date	34713	0x1268	Word	BCD	1-31			
Iavg_max_DY_Hour	34714	0x1269	Word	BCD	0-23			
Iavg_max_DY_Min	34715	0x126A	Word	BCD	0-59			
Iavg_max_DY_Second	34716	0x126B	Word	BCD	0-59			

Iavg_min_DY	34717-34718	0x126C-0x126D	DWord	Float				
Iavg_min_DY_Year	34719	0x126E	Word	BCD	00-99			
Iavg_min_DY_Month	34720	0x126F	Word	BCD	1-12			
Iavg_min_DY_Date	34721	0x1270	Word	BCD	1-31			
Iavg_min_DY_Hour	34722	0x1271	Word	BCD	0-23			
Iavg_min_DY_Min	34723	0x1272	Word	BCD	0-59			
Iavg_min_DY_Second	34724	0x1273	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DY	34725-34726	0x1274-0x1275	DWord	Float				
Demand_max_DY_Year	34727	0x1276	Word	BCD	00-99			
Demand_max_DY_Month	34728	0x1277	Word	BCD	1-12			
Demand_max_DY_Date	34729	0x1278	Word	BCD	1-31			
Demand_max_DY_Hour	34730	0x1279	Word	BCD	0-23			
Demand_max_DY_Min	34731	0x127A	Word	BCD	0-59			
Demand_max_DY_Second	34732	0x127B	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #19 Input Register : Diagnostic This Period Max/Min

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Va_max_TP	34733-34734	0x127C-0x127D	DWord	Float				
Va_max_TP_Year	34735	0x127E	Word	BCD	00-99			
Va_max_TP_Month	34736	0x127F	Word	BCD	1-12			
Va_max_TP_Date	34737	0x1280	Word	BCD	1-31			
Va_max_TP_Hour	34738	0x1281	Word	BCD	0-23			
Va_max_TP_Min	34739	0x1282	Word	BCD	0-59			
Va_max_TP_Second	34740	0x1283	Word	BCD	0-59			
Va_min_TP	34741-34742	0x1284-0x1285	DWord	Float				
Va_min_TP_Year	34743	0x1286	Word	BCD	00-99			
Va_min_TP_Month	34744	0x1287	Word	BCD	1-12			
Va_min_TP_Date	34745	0x1288	Word	BCD	1-31			
Va_min_TP_Hour	34746	0x1289	Word	BCD	0-23			
Va_min_TP_Min	34747	0x128A	Word	BCD	0-59			
Va_min_TP_Second	34748	0x128B	Word	BCD	0-59			
Vb_max_TP	34749-34750	0x128C-0x128D	DWord	Float				
Vb_max_TP_Year	34751	0x128E	Word	BCD	00-99			
Vb_max_TP_Month	34752	0x128F	Word	BCD	1-12			
Vb_max_TP_Date	34753	0x1290	Word	BCD	1-31			
Vb_max_TP_Hour	34754	0x1291	Word	BCD	0-23			
Vb_max_TP_Min	34755	0x1292	Word	BCD	0-59			
Vb_max_TP_Second	34756	0x1293	Word	BCD	0-59			
Vb_min_TP	34757-34758	0x1294-0x1295	DWord	Float				
Vb_min_TP_Year	34759	0x1296	Word	BCD	00-99			
Vb_min_TP_Month	34760	0x1297	Word	BCD	1-12			
Vb_min_TP_Date	34761	0x1298	Word	BCD	1-31			
Vb_min_TP_Hour	34762	0x1299	Word	BCD	0-23			
Vb_min_TP_Min	34763	0x129A	Word	BCD	0-59			
Vb_min_TP_Second	34764	0x129B	Word	BCD	0-59			
Vc_max_TP	34765-34766	0x129C-0x129D	DWord	Float				
Vc_max_TP_Year	34767	0x129E	Word	BCD	00-99			
Vc_max_TP_Month	34768	0x129F	Word	BCD	1-12			
Vc_max_TP_Date	34769	0x12A0	Word	BCD	1-31			
Vc_max_TP_Hour	34770	0x12A1	Word	BCD	0-23			
Vc_max_TP_Min	34771	0x12A2	Word	BCD	0-59			
Vc_max_TP_Second	34772	0x12A3	Word	BCD	0-59			
Vc_min_TP	34773-34774	0x12A4-0x12A5	DWord	Float				
Vc_min_TP_Year	34775	0x12A6	Word	BCD	00-99			
Vc_min_TP_Month	34776	0x12A7	Word	BCD	1-12			
Vc_min_TP_Date	34777	0x12A8	Word	BCD	1-31			
Vc_min_TP_Hour	34778	0x12A9	Word	BCD	0-23			
Vc_min_TP_Min	34779	0x12AA	Word	BCD	0-59			
Vc_min_TP_Second	34780	0x12AB	Word	BCD	0-59			

Ia_max_TP	34781-34782	0x12AC-0x12AD	DWord	Float				
Ia_max_TP_Year	34783	0x12AE	Word	BCD	00-99			
Ia_max_TP_Month	34784	0x12AF	Word	BCD	1-12			
Ia_max_TP_Date	34785	0x12B0	Word	BCD	1-31			
Ia_max_TP_Hour	34786	0x12B1	Word	BCD	0-23			
Ia_max_TP_Min	34787	0x12B2	Word	BCD	0-59			
Ia_max_TP_Second	34788	0x12B3	Word	BCD	0-59			
Ia_min_TP	34789-34790	0x12B4-0x12B5	DWord	Float				
Ia_min_TP_Year	34791	0x12B6	Word	BCD	00-99			
Ia_min_TP_Month	34792	0x12B7	Word	BCD	1-12			
Ia_min_TP_Date	34793	0x12B8	Word	BCD	1-31			
Ia_min_TP_Hour	34794	0x12B9	Word	BCD	0-23			
Ia_min_TP_Min	34795	0x12BA	Word	BCD	0-59			
Ia_min_TP_Second	34796	0x12BB	Word	BCD	0-59			
Ib_max_TP	34797-34798	0x12BC-0x12BD	DWord	Float				
Ib_max_TP_Year	34799	0x12BE	Word	BCD	00-99			
Ib_max_TP_Month	34800	0x12BF	Word	BCD	1-12			
Ib_max_TP_Date	34801	0x12C0	Word	BCD	1-31			
Ib_max_TP_Hour	34802	0x12C1	Word	BCD	0-23			
Ib_max_TP_Min	34803	0x12C2	Word	BCD	0-59			
Ib_max_TP_Second	34804	0x12C3	Word	BCD	0-59			
Ib_min_TP	34805-34806	0x12C4-0x12C5	DWord	Float				
Ib_min_TP_Year	34807	0x12C6	Word	BCD	00-99			
Ib_min_TP_Month	34808	0x12C7	Word	BCD	1-12			
Ib_min_TP_Date	34809	0x12C8	Word	BCD	1-31			
Ib_min_TP_Hour	34810	0x12C9	Word	BCD	0-23			
Ib_min_TP_Min	34811	0x12CA	Word	BCD	0-59			
Ib_min_TP_Second	34812	0x12CB	Word	BCD	0-59			
Ic_max_TP	34813-34814	0x12CC-0x12CD	DWord	Float				
Ic_max_TP_Year	34815	0x12CE	Word	BCD	00-99			
Ic_max_TP_Month	34816	0x12CF	Word	BCD	1-12			
Ic_max_TP_Date	34817	0x12D0	Word	BCD	1-31			
Ic_max_TP_Hour	34818	0x12D1	Word	BCD	0-23			
Ic_max_TP_Min	34819	0x12D2	Word	BCD	0-59			
Ic_max_TP_Second	34820	0x12D3	Word	BCD	0-59			
Ic_min_TP	34821-34822	0x12D4-0x12D5	DWord	Float				
Ic_min_TP_Year	34823	0x12D6	Word	BCD	00-99			
Ic_min_TP_Month	34824	0x12D7	Word	BCD	1-12			
Ic_min_TP_Date	34825	0x12D8	Word	BCD	1-31			
Ic_min_TP_Hour	34826	0x12D9	Word	BCD	0-23			
Ic_min_TP_Min	34827	0x12DA	Word	BCD	0-59			
Ic_min_TP_Second	34828	0x12DB	Word	BCD	0-59			
KWa_max_TP	34829-34830	0x12DC-0x12DD	DWord	Float				
KWa_max_TP_Year	34831	0x12DE	Word	BCD	00-99			
KWa_max_TP_Month	34832	0x12DF	Word	BCD	1-12			
KWa_max_TP_Date	34833	0x12E0	Word	BCD	1-31			
KWa_max_TP_Hour	34834	0x12E1	Word	BCD	0-23			
KWa_max_TP_Min	34835	0x12E2	Word	BCD	0-59			
KWa_max_TP_Second	34836	0x12E3	Word	BCD	0-59			
KWa_min_TP	34837-34838	0x12E4-0x12E5	DWord	Float				
KWa_min_TP_Date	34839	0x12E6	Word	BCD	00-99			
KWa_min_TP_Month	34840	0x12E7	Word	BCD	1-12			
KWa_min_TP_Date	34841	0x12E8	Word	BCD	1-31			
KWa_min_TP_Hour	34842	0x12E9	Word	BCD	0-23			
KWa_min_TP_Min	34843	0x12EA	Word	BCD	0-59			
KWa_min_TP_Second	34844	0x12EB	Word	BCD	0-59			
KWb_max_TP	34845-34846	0x12EC-0x12ED	DWord	Float				
KWb_max_TP_Year	34847	0x12EE	Word	BCD	00-99			
KWb_max_TP_Month	34848	0x12EF	Word	BCD	1-12			
KWb_max_TP_Date	34849	0x12F0	Word	BCD	1-31			
KWb_max_TP_Hour	34850	0x12F1	Word	BCD	0-23			
KWb_max_TP_Min	34851	0x12F2	Word	BCD	0-59			
KWb_max_TP_Second	34852	0x12F3	Word	BCD	0-59			

KWb_min_TP	34853-34854	0x12F4-0x12F5	DWord	Float				
KWb_min_TP_Year	34855	0x12F6	Word	BCD	00-99			
KWb_min_TP_Month	34856	0x12F7	Word	BCD	1-12			
KWb_min_TP_Date	34857	0x12F8	Word	BCD	1-31			
KWb_min_TP_Hour	34858	0x12F9	Word	BCD	0-23			
KWb_min_TP_Min	34859	0x12FA	Word	BCD	0-59			
KWb_min_TP_Second	34860	0x12FB	Word	BCD	0-59			
KWc_max_TP	34861-34862	0x12FC-0x12FD	DWord	Float				
KWc_max_TP_Year	34863	0x12FE	Word	BCD	00-99			
KWc_max_TP_Month	34864	0x12FF	Word	BCD	1-12			
KWc_max_TP_Date	34865	0x1300	Word	BCD	1-31			
KWc_max_TP_Hour	34866	0x1301	Word	BCD	0-23			
KWc_max_TP_Min	34867	0x1302	Word	BCD	0-59			
KWc_max_TP_Second	34868	0x1303	Word	BCD	0-59			
KWc_min_TP	34869-34870	0x1304-0x1305	DWord	Float				
KWc_min_TP_Year	34871	0x1306	Word	BCD	00-99			
KWc_min_TP_Month	34872	0x1307	Word	BCD	1-12			
KWc_min_TP_Date	34873	0x1308	Word	BCD	1-31			
KWc_min_TP_Hour	34874	0x1309	Word	BCD	0-23			
KWc_min_TP_Min	34875	0x130A	Word	BCD	0-59			
KWc_min_TP_Second	34876	0x130B	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_TP	34877-34878	0x130C-0x130D	DWord	Float				
KVAa_max_TP_Year	34879	0x130E	Word	BCD	00-99			
KVAa_max_TP_Month	34880	0x130F	Word	BCD	1-12			
KVAa_max_TP_Date	34881	0x1310	Word	BCD	1-31			
KVAa_max_TP_Hour	34882	0x1311	Word	BCD	0-23			
KVAa_max_TP_Min	34883	0x1312	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_TP_Second	34884	0x1313	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_TP	34885-34886	0x1314-0x1315	DWord	Float				
KVAa_min_TP_Year	34887	0x1316	Word	BCD	00-99			
KVAa_min_TP_Month	34888	0x1317	Word	BCD	1-12			
KVAa_min_TP_Date	34889	0x1318	Word	BCD	1-31			
KVAa_min_TP_Hour	34890	0x1319	Word	BCD	0-23			
KVAa_min_TP_Min	34891	0x131A	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_TP_Second	34892	0x131B	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_TP	34893-34894	0x131C-0x131D	DWord	Float				
KVAb_max_TP_Year	34895	0x131E	Word	BCD	00-99			
KVAb_max_TP_Month	34896	0x131F	Word	BCD	1-12			
KVAb_max_TP_Date	34897	0x1320	Word	BCD	1-31			
KVAb_max_TP_Hour	34898	0x1321	Word	BCD	0-23			
KVAb_max_TP_Min	34899	0x1322	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_TP_Second	34900	0x1323	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_TP	34901-34902	0x1324-0x1325	DWord	Float				
KVAb_min_TP_Year	34903	0x1326	Word	BCD	00-99			
KVAb_min_TP_Month	34904	0x1327	Word	BCD	1-12			
KVAb_min_TP_Date	34905	0x1328	Word	BCD	1-31			
KVAb_min_TP_Hour	34906	0x1329	Word	BCD	0-23			
KVAb_min_TP_Min	34907	0x132A	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_TP_Second	34908	0x132B	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_TP	34909-34910	0x132C-0x132D	DWord	Float				
KVAc_max_TP_Year	34911	0x132E	Word	BCD	00-99			
KVAc_max_TP_Month	34912	0x132F	Word	BCD	1-12			
KVAc_max_TP_Date	34913	0x1330	Word	BCD	1-31			
KVAc_max_TP_Hour	34914	0x1331	Word	BCD	0-23			
KVAc_max_TP_Min	34915	0x1332	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_TP_Second	34916	0x1333	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_TP	34917-34918	0x1334-0x1335	DWord	Float				
KVAc_min_TP_Year	34919	0x1336	Word	BCD	00-99			
KVAc_min_TP_Month	34920	0x1337	Word	BCD	1-12			
KVAc_min_TP_Date	34921	0x1338	Word	BCD	1-31			
KVAc_min_TP_Hour	34922	0x1339	Word	BCD	0-23			
KVAc_min_TP_Min	34923	0x133A	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_TP_Second	34924	0x133B	Word	BCD	0-59			

PFa_min_TP	34925-34926	0x133C-0x133D	DWord	Float				
PFa_min_TP_Year	34927	0x133E	Word	BCD	00-99			
PFa_min_TP_Month	34928	0x133F	Word	BCD	1-12			
PFa_min_TP_Date	34928	0x1340	Word	BCD	1-31			
PFa_min_TP_Hour	34930	0x1341	Word	BCD	0-23			
PFa_min_TP_Min	34931	0x1342	Word	BCD	0-59			
PFa_min_TP_Second	34932	0x1343	Word	BCD	0-59			
PFb_min_TP	34933-34934	0x1344-0x1345	DWord	Float				
PFb_min_TP_Year	34935	0x1346	Word	BCD	00-99			
PFb_min_TP_Month	34935	0x1347	Word	BCD	1-12			
PFb_min_TP_Date	34937	0x1348	Word	BCD	1-31			
PFb_min_TP_Hour	34938	0x1349	Word	BCD	0-23			
PFb_min_TP_Min	34939	0x134A	Word	BCD	0-59			
PFb_min_TP_Second	34940	0x134B	Word	BCD	0-59			
PFc_min_TP	34941-34942	0x134C-0x134D	DWord	Float				
PFc_min_TP_Year	34943	0x134E	Word	BCD	00-99			
PFc_min_TP_Month	34944	0x134F	Word	BCD	1-12			
PFc_min_TP_Date	34945	0x1350	Word	BCD	1-31			
PFc_min_TP_Hour	34946	0x1351	Word	BCD	0-23			
PFc_min_TP_Min	34947	0x1352	Word	BCD	0-59			
PFc_min_TP_Second	34948	0x1353	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_TP	34949-34950	0x1354-0x1355	DWord	Float				
VaTHD_max_TP_Year	34951	0x1356	Word	BCD	00-99			
VaTHD_max_TP_Month	34952	0x1357	Word	BCD	1-12			
VaTHD_max_TP_Date	34953	0x1358	Word	BCD	1-31			
VaTHD_max_TP_Hour	34954	0x1359	Word	BCD	0-23			
VaTHD_max_TP_Min	34955	0x135A	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_TP_Second	34956	0x135B	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_TP	34957-34958	0x135C-0x135D	DWord	Float				
VbTHD_max_TP_Year	34959	0x135E	Word	BCD	00-99			
VbTHD_max_TP_Month	34960	0x135F	Word	BCD	1-12			
VbTHD_max_TP_Date	34961	0x1360	Word	BCD	1-31			
VbTHD_max_TP_Hour	34962	0x1361	Word	BCD	0-23			
VbTHD_max_TP_Min	34963	0x1362	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_TP_Second	34964	0x1363	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_TP	34965-34966	0x1364-0x1365	DWord	Float				
VcTHD_max_TP_Year	34967	0x1366	Word	BCD	00-99			
VcTHD_max_TP_Month	34968	0x1367	Word	BCD	1-12			
VcTHD_max_TP_Date	34969	0x1368	Word	BCD	1-31			
VcTHD_max_TP_Hour	34970	0x1369	Word	BCD	0-23			
VcTHD_max_TP_Min	34971	0x136A	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_TP_Second	34972	0x136B	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_TP	34973-34974	0x136C-0x136D	DWord	Float				
IaTHD_max_TP_Year	34975	0x136E	Word	BCD	00-99			
IaTHD_max_TP_Month	34976	0x136F	Word	BCD	1-12			
IaTHD_max_TP_Date	34977	0x1370	Word	BCD	1-31			
IaTHD_max_TP_Hour	34978	0x1371	Word	BCD	0-23			
IaTHD_max_TP_Min	34979	0x1372	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_TP_Second	34980	0x1373	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_TP	34981-34982	0x1374-0x1375	DWord	Float				
IbTHD_max_TP_Year	34983	0x1376	Word	BCD	00-99			
IbTHD_max_TP_Month	34984	0x1377	Word	BCD	1-12			
IbTHD_max_TP_Date	34985	0x1378	Word	BCD	1-31			
IbTHD_max_TP_Hour	34986	0x1379	Word	BCD	0-23			
IbTHD_max_TP_Min	34987	0x137A	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_TP_Second	34988	0x137B	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_TP	34989-34990	0x137C-0x137D	DWord	Float				
IcTHD_max_TP_Year	34991	0x137E	Word	BCD	00-99			
IcTHD_max_TP_Month	34992	0x137F	Word	BCD	1-12			
IcTHD_max_TP_Date	34993	0x1380	Word	BCD	1-31			
IcTHD_max_TP_Hour	34994	0x1381	Word	BCD	0-23			
IcTHD_max_TP_Min	34995	0x1382	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_TP_Second	34996	0x1383	Word	BCD	0-59			

Demand_max_TP	34997-34998	0x1384-0x1385	DWord	Float				
Demand_max_TP_Year	34999	0x1386	Word	BCD	2000-2099			
Demand_max_TP_Month	35000	0x1387	Word	BCD	1-12			
Demand_max_TP_Date	35001	0x1388	Word	BCD	1-31			
Demand_max_TP_Hour	35002	0x1389	Word	BCD	0-23			
Demand_max_TP_Min	35003	0x138A	Word	BCD	0-59			
Demand_max_TP_Second	35004	0x138B	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #20 Input Register : Diagnostic Last Reset Max/Min

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
LR_Year	35005	0x138C	Word	BCD	00-99			
LR_Month	35006	0x138D	Word	BCD	1-12			
LR_Date	35007	0x138E	Word	BCD	1-31			
LR_Hour	35008	0x138F	Word	BCD	0-23			
LR_Min	3509	0x1390	Word	BCD	0-59			
LR_Second	35010	0x1391	Word	BCD	0-59			
Va_max_LR	35011-35012	0x1392-0x1393	DWord	Float				
Va_max_LR_Year	35013	0x1394	Word	BCD	00-99			
Va_max_LR_Month	35014	0x1395	Word	BCD	1-12			
Va_max_LR_Date	35015	0x1396	Word	BCD	1-31			
Va_max_LR_Hour	35016	0x1397	Word	BCD	0-23			
Va_max_LR_Min	35017	0x1398	Word	BCD	0-59			
Va_max_LR_Second	35018	0x1399	Word	BCD	0-59			
Va_min_LR	35019-35020	0x139A-0x139B	DWord	Float				
Va_min_LR_Year	35021	0x139C	Word	BCD	00-99			
Va_min_LR_Month	35022	0x139D	Word	BCD	1-12			
Va_min_LR_Date	35023	0x139E	Word	BCD	1-31			
Va_min_LR_Hour	35024	0x139F	Word	BCD	0-23			
Va_min_LR_Min	35025	0x13A0	Word	BCD	0-59			
Va_min_LR_Second	35026	0x13A1	Word	BCD	0-59			
Vb_max_LR	35027-35028	0x13A2-0x13A3	DWord	Float				
Vb_max_LR_Year	35029	0x13A4	Word	BCD	00-99			
Vb_max_LR_Month	35030	0x13A5	Word	BCD	1-12			
Vb_max_LR_Date	35031	0x13A6	Word	BCD	1-31			
Vb_max_LR_Hour	35032	0x13A7	Word	BCD	0-23			
Vb_max_LR_Min	35033	0x13A8	Word	BCD	0-59			
Vb_max_LR_Second	35034	0x13A9	Word	BCD	0-59			
Vb_min_LR	35035-35036	0x13AA-0x13AB	DWord	Float				
Vb_min_LR_Year	35037	0x13AC	Word	BCD	00-99			
Vb_min_LR_Month	35038	0x13AD	Word	BCD	1-12			
Vb_min_LR_Date	35039	0x13AE	Word	BCD	1-31			
Vb_min_LR_Hour	35040	0x13AF	Word	BCD	0-23			
Vb_min_LR_Min	35041	0x13B0	Word	BCD	0-59			
Vb_min_LR_Second	35042	0x13B1	Word	BCD	0-59			
Vc_max_LR	35043-35044	0x13B2-0x13B3	DWord	Float				
Vc_max_LR_Year	35045	0x13B4	Word	BCD	00-99			
Vc_max_LR_Month	35046	0x13B5	Word	BCD	1-12			
Vc_max_LR_Date	35047	0x13B6	Word	BCD	1-31			
Vc_max_LR_Hour	35048	0x13B7	Word	BCD	0-23			
Vc_max_LR_Min	35049	0x13B8	Word	BCD	0-59			
Vc_max_LR_Second	35050	0x13B9	Word	BCD	0-59			
Vc_min_LR	35051-35052	0x13BA-0x13BB	DWord	Float				
Vc_min_LR_Year	35053	0x13BC	Word	BCD	00-99			
Vc_min_LR_Month	35054	0x13BD	Word	BCD	1-12			
Vc_min_LR_Date	35055	0x13BE	Word	BCD	1-31			
Vc_min_LR_Hour	35056	0x13BF	Word	BCD	0-23			
Vc_min_LR_Min	35057	0x13C0	Word	BCD	0-59			
Vc_min_LR_Second	35058	0x13C1	Word	BCD	0-59			
Ia_max_LR	35059-35060	0x13C2-0x13C3	DWord	Float				

Ia_max_LR_Year	35061	0x13C4	Word	BCD	00-99			
Ia_max_LR_Month	35062	0x13C5	Word	BCD	1-12			
Ia_max_LR_Date	35063	0x13C6	Word	BCD	1-31			
Ia_max_LR_Hour	35064	0x13C7	Word	BCD	0-23			
Ia_max_LR_Min	35065	0x13C8	Word	BCD	0-59			
Ia_max_LR_Second	35066	0x13C9	Word	BCD	0-59			
Ia_min_LR	35067-35068	0x13CA-0x13CB	DWord	Float				
Ia_min_LR_Year	35069	0x13CC	Word	BCD	00-99			
Ia_min_LR_Month	35070	0x13CD	Word	BCD	1-12			
Ia_min_LR_Date	35071	0x13CE	Word	BCD	1-31			
Ia_min_LR_Hour	35072	0x13CF	Word	BCD	0-23			
Ia_min_LR_Min	35073	0x13D0	Word	BCD	0-59			
Ia_min_LR_Second	35074	0x13D1	Word	BCD	0-59			
Ib_max_LR	35075-35076	0x13D2-0x13D3	DWord	Float				
Ib_max_LR_Year	35077	0x13D4	Word	BCD	00-99			
Ib_max_LR_Month	35078	0x13D5	Word	BCD	1-12			
Ib_max_LR_Date	35079	0x13D6	Word	BCD	1-31			
Ib_max_LR_Hour	35080	0x13D7	Word	BCD	0-23			
Ib_max_LR_Min	35081	0x13D8	Word	BCD	0-59			
Ib_max_LR_Second	35082	0x13D9	Word	BCD	0-59			
Ib_min_LR	35083-35084	0x13DA-0x13DB	DWord	Float				
Ib_min_LR_Year	35085	0x13DC	Word	BCD	00-99			
Ib_min_LR_Month	35086	0x13DD	Word	BCD	1-12			
Ib_min_LR_Date	35087	0x13DE	Word	BCD	1-31			
Ib_min_LR_Hour	35088	0x13DF	Word	BCD	0-23			
Ib_min_LR_Min	35089	0x13E0	Word	BCD	0-59			
Ib_min_LR_Second	35090	0x13E1	Word	BCD	0-59			
Ic_max_LR	35091-35092	0x13E2-0x13E3	DWord	Float				
Ic_max_LR_Year	35093	0x13E4	Word	BCD	00-99			
Ic_max_LR_Month	35094	0x13E5	Word	BCD	1-12			
Ic_max_LR_Date	35095	0x13E6	Word	BCD	1-31			
Ic_max_LR_Hour	35096	0x13E7	Word	BCD	0-23			
Ic_max_LR_Min	35097	0x13E8	Word	BCD	0-59			
Ic_max_LR_Second	35098	0x13E9	Word	BCD	0-59			
Ic_min_LR	35099-35100	0x13EA-0x13EB	DWord	Float				
Ic_min_LR_Year	35101	0x13EC	Word	BCD	00-99			
Ic_min_LR_Month	35102	0x13ED	Word	BCD	1-12			
Ic_min_LR_Date	35103	0x13EE	Word	BCD	1-31			
Ic_min_LR_Hour	35104	0x13EF	Word	BCD	0-23			
Ic_min_LR_Min	35105	0x13F0	Word	BCD	0-59			
Ic_min_LR_Second	35106	0x13F1	Word	BCD	0-59			
KWa_max_LR	35107-35108	0x13F2-0x13F3	DWord	Float				
KWa_max_LR_Year	35109	0x13F4	Word	BCD	00-99			
KWa_max_LR_Month	35110	0x13F5	Word	BCD	1-12			
KWa_max_LR_Date	35111	0x13F6	Word	BCD	1-31			
KWa_max_LR_Hour	35112	0x13F7	Word	BCD	0-23			
KWa_max_LR_Min	35113	0x13F8	Word	BCD	0-59			
KWa_max_LR_Second	35114	0x13F9	Word	BCD	0-59			
KWa_min_LR	35115-35116	0x13FA-0x13FB	DWord	Float				
KWa_min_LR_Date	35117	0x13FC	Word	BCD	00-99			
KWa_min_LR_Month	35118	0x13FD	Word	BCD	1-12			
KWa_min_LR_Date	35119	0x13FE	Word	BCD	1-31			
KWa_min_LR_Hour	35120	0x13FF	Word	BCD	0-23			
KWa_min_LR_Min	35121	0x1400	Word	BCD	0-59			
KWa_min_LR_Second	35122	0x1401	Word	BCD	0-59			
KWb_max_LR	35123-35124	0x1402-0x1403	DWord	Float				
KWb_max_LR_Year	35125	0x1404	Word	BCD	00-99			
KWb_max_LR_Month	35126	0x1405	Word	BCD	1-12			
KWb_max_LR_Date	35127	0x1406	Word	BCD	1-31			
KWb_max_LR_Hour	35128	0x1407	Word	BCD	0-23			
KWb_max_LR_Min	35129	0x1408	Word	BCD	0-59			
KWb_max_LR_Second	35130	0x1409	Word	BCD	0-59			
KWb_min_LR	35131-35132	0x140A-0x140B	DWord	Float				

KWb_min_LR_Year	35133	0x140C	Word	BCD	00-99			
KWb_min_LR_Month	35134	0x140D	Word	BCD	1-12			
KWb_min_LR_Date	35135	0x140E	Word	BCD	1-31			
KWb_min_LR_Hour	35136	0x140F	Word	BCD	0-23			
KWb_min_LR_Min	35137	0x1410	Word	BCD	0-59			
KWb_min_LR_Second	35138	0x1411	Word	BCD	0-59			
KWc_max_LR	35139-35140	0x1412-0x1413	DWord	Float				
KWc_max_LR_Year	35141	0x1414	Word	BCD	00-99			
KWc_max_LR_Month	35142	0x1415	Word	BCD	1-12			
KWc_max_LR_Date	35143	0x1416	Word	BCD	1-31			
KWc_max_LR_Hour	35144	0x1417	Word	BCD	0-23			
KWc_max_LR_Min	35145	0x1418	Word	BCD	0-59			
KWc_max_LR_Second	35146	0x1419	Word	BCD	0-59			
KWc_min_LR	35147-35148	0x141A-0x141B	DWord	Float				
KWc_min_LR_Year	35149	0x141C	Word	BCD	00-99			
KWc_min_LR_Month	35150	0x141D	Word	BCD	1-12			
KWc_min_LR_Date	35151	0x141E	Word	BCD	1-31			
KWc_min_LR_Hour	35152	0x141F	Word	BCD	0-23			
KWc_min_LR_Min	35153	0x1420	Word	BCD	0-59			
KWc_min_LR_Second	35154	0x1421	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_LR	35155-35156	0x1422-0x1423	DWord	Float				
KVAa_max_LR_Year	35157	0x1424	Word	BCD	00-99			
KVAa_max_LR_Month	35158	0x1425	Word	BCD	1-12			
KVAa_max_LR_Date	35159	0x1426	Word	BCD	1-31			
KVAa_max_LR_Hour	35160	0x1427	Word	BCD	0-23			
KVAa_max_LR_Min	35161	0x1428	Word	BCD	0-59			
KVAa_max_LR_Second	35162	0x1429	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_LR	35163-35164	0x142A-0x142B	DWord	Float				
KVAa_min_LR_Year	35165	0x142C	Word	BCD	00-99			
KVAa_min_LR_Month	35166	0x142D	Word	BCD	1-12			
KVAa_min_LR_Date	35167	0x142E	Word	BCD	1-31			
KVAa_min_LR_Hour	35168	0x142F	Word	BCD	0-23			
KVAa_min_LR_Min	35169	0x1430	Word	BCD	0-59			
KVAa_min_LR_Second	35170	0x1431	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_LR	35171-35172	0x1432-0x1433	DWord	Float				
KVAb_max_LR_Year	35173	0x1434	Word	BCD	00-99			
KVAb_max_LR_Month	35174	0x1435	Word	BCD	1-12			
KVAb_max_LR_Date	35175	0x1436	Word	BCD	1-31			
KVAb_max_LR_Hour	35176	0x1437	Word	BCD	0-23			
KVAb_max_LR_Min	35177	0x1438	Word	BCD	0-59			
KVAb_max_LR_Second	35178	0x1439	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_LR	35179-35180	0x143A-0x143B	DWord	Float				
KVAb_min_LR_Year	35181	0x143C	Word	BCD	00-99			
KVAb_min_LR_Month	35182	0x143D	Word	BCD	1-12			
KVAb_min_LR_Date	35183	0x143E	Word	BCD	1-31			
KVAb_min_LR_Hour	35184	0x143F	Word	BCD	0-23			
KVAb_min_LR_Min	35185	0x1440	Word	BCD	0-59			
KVAb_min_LR_Second	35186	0x1441	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_LR	35187-35188	0x1442-0x1443	DWord	Float				
KVAc_max_LR_Year	35189	0x1444	Word	BCD	00-99			
KVAc_max_LR_Month	35190	0x1445	Word	BCD	1-12			
KVAc_max_LR_Date	35191	0x1446	Word	BCD	1-31			
KVAc_max_LR_Hour	35192	0x1447	Word	BCD	0-23			
KVAc_max_LR_Min	35193	0x1448	Word	BCD	0-59			
KVAc_max_LR_Second	35194	0x1449	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_LR	35195-35196	0x144A-0x144B	DWord	Float				
KVAc_min_LR_Year	35197	0x144C	Word	BCD	00-99			
KVAc_min_LR_Month	35198	0x144D	Word	BCD	1-12			
KVAc_min_LR_Date	35199	0x144E	Word	BCD	1-31			
KVAc_min_LR_Hour	35200	0x144F	Word	BCD	0-23			
KVAc_min_LR_Min	35201	0x1450	Word	BCD	0-59			
KVAc_min_LR_Second	35202	0x1451	Word	BCD	0-59			
PFa_min_LR	35203-35204	0x1452-0x1453	DWord	Float				

PFa_min_LR_Year	35205	0x1454	Word	BCD	00-99			
PFa_min_LR_Month	35206	0x1455	Word	BCD	1-12			
PFa_min_LR_Date	35207	0x1456	Word	BCD	1-31			
PFa_min_LR_Hour	35208	0x1457	Word	BCD	0-23			
PFa_min_LR_Min	35209	0x1458	Word	BCD	0-59			
PFa_min_LR_Second	35210	0x1459	Word	BCD	0-59			
PFb_min_LR	35211-35212	0x145A-0x145B	DWord	Float				
PFb_min_LR_Year	35213	0x145C	Word	BCD	00-99			
PFb_min_LR_Month	35214	0x145D	Word	BCD	1-12			
PFb_min_LR_Date	35215	0x145E	Word	BCD	1-31			
PFb_min_LR_Hour	35216	0x145F	Word	BCD	0-23			
PFb_min_LR_Min	35217	0x1460	Word	BCD	0-59			
PFb_min_LR_Second	35218	0x1461	Word	BCD	0-59			
PFc_min_LR	35219-35220	0x1462-0x1463	DWord	Float				
PFc_min_LR_Year	35221	0x1464	Word	BCD	00-99			
PFc_min_LR_Month	35222	0x1465	Word	BCD	1-12			
PFc_min_LR_Date	35223	0x1466	Word	BCD	1-31			
PFc_min_LR_Hour	35224	0x1467	Word	BCD	0-23			
PFc_min_LR_Min	35225	0x1468	Word	BCD	0-59			
PFc_min_LR_Second	35226	0x1469	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_LR	35227-35228	0x146A-0x146B	DWord	Float				
VaTHD_max_LR_Year	35229	0x146C	Word	BCD	00-99			
VaTHD_max_LR_Month	35230	0x146D	Word	BCD	1-12			
VaTHD_max_LR_Date	35231	0x146E	Word	BCD	1-31			
VaTHD_max_LR_Hour	35232	0x146F	Word	BCD	0-23			
VaTHD_max_LR_Min	35233	0x1470	Word	BCD	0-59			
VaTHD_max_LR_Second	35234	0x1471	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_LR	35235-35236	0x1472-0x1473	DWord	Float				
VbTHD_max_LR_Year	35237	0x1474	Word	BCD	00-99			
VbTHD_max_LR_Month	35238	0x1475	Word	BCD	1-12			
VbTHD_max_LR_Date	35239	0x1476	Word	BCD	1-31			
VbTHD_max_LR_Hour	35240	0x1477	Word	BCD	0-23			
VbTHD_max_LR_Min	35241	0x1478	Word	BCD	0-59			
VbTHD_max_LR_Second	35242	0x1479	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_LR	35243-35244	0x147A-0x147B	DWord	Float				
VcTHD_max_LR_Year	35245	0x147C	Word	BCD	00-99			
VcTHD_max_LR_Month	35246	0x147D	Word	BCD	1-12			
VcTHD_max_LR_Date	35247	0x147E	Word	BCD	1-31			
VcTHD_max_LR_Hour	35248	0x147F	Word	BCD	0-23			
VcTHD_max_LR_Min	35249	0x1480	Word	BCD	0-59			
VcTHD_max_LR_Second	35250	0x1481	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_LR	35251-35252	0x1482-0x1483	DWord	Float				
IaTHD_max_LR_Year	35253	0x1484	Word	BCD	00-99			
IaTHD_max_LR_Month	35254	0x1485	Word	BCD	1-12			
IaTHD_max_LR_Date	35255	0x1486	Word	BCD	1-31			
IaTHD_max_LR_Hour	35256	0x1487	Word	BCD	0-23			
IaTHD_max_LR_Min	35257	0x1488	Word	BCD	0-59			
IaTHD_max_LR_Second	35258	0x1489	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_LR	35259-35260	0x148A-0x148B	DWord	Float				
IbTHD_max_LR_Year	35261	0x148C	Word	BCD	00-99			
IbTHD_max_LR_Month	35262	0x148D	Word	BCD	1-12			
IbTHD_max_LR_Date	35263	0x148E	Word	BCD	1-31			
IbTHD_max_LR_Hour	35264	0x148F	Word	BCD	0-23			
IbTHD_max_LR_Min	35265	0x1490	Word	BCD	0-59			
IbTHD_max_LR_Second	35266	0x1491	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_LR	35267-35268	0x1492-0x1493	DWord	Float				
IcTHD_max_LR_Year	35269	0x1494	Word	BCD	00-99			
IcTHD_max_LR_Month	35270	0x1495	Word	BCD	1-12			
IcTHD_max_LR_Date	35271	0x1496	Word	BCD	1-31			
IcTHD_max_LR_Hour	35272	0x1497	Word	BCD	0-23			
IcTHD_max_LR_Min	35273	0x1498	Word	BCD	0-59			
IcTHD_max_LR_Second	35274	0x1499	Word	BCD	0-59			
Demand_max_LR	35275-35276	0x149A-0x149B	DWord	Float				

Demand_max_LR_Year	35277	0x149C	Word	BCD	2000-2099			
Demand_max_LR_Month	35278	0x149D	Word	BCD	1-12			
Demand_max_LR_Date	35279	0x149E	Word	BCD	1-31			
Demand_max_LR_Hour	35280	0x149F	Word	BCD	0-23			
Demand_max_LR_Min	35281	0x14A0	Word	BCD	0-59			
Demand_max_LR_Second	35282	0x14A1	Word	BCD	0-59			
KWH_del_LR	35283-35284	0x14A2-0x14A3	DWord	Float				
KWH_rec_LR	35285-35286	0x14A4-0x14A5	DWord	Float				
KWH_tot_LR	35287-35288	0x14A6-0x14A7	DWord	Float				

Modbus Module #21 Input Register : Event Log Sag Record

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Sag01_Duration_Cycles	35289	0x14A8	Word	UINT				
Sag01_Data	35290	0x14A9	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag01_Phase	35291	0x14AA	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag01_Start_Time	35292-35297	0x14AB-0x14B0	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag01_End_Time	35298-35303	0x14B1-0x14B6	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag02_Duration_Cycles	35304	0x14B7	Word	UINT				
Sag02_Data	35305	0x14B8	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag02_Phase	35306	0x14B9	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag02_Start_time	35307-35312	0x14BA-0x14BF	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag02_End_time	35313-35318	0x14C0-0x14C5	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag03_Duration_Cycles	35319	0x14C6	Word	UINT				
Sag03_Data	35320	0x14C7	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag03_Phase	35321	0x14C8	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag03_Start_time	35322-35327	0x14C9-0x14CE	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag03_End_time	35328-35333	0x14CF-0x14D4	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Sag04_Duration_Cycles	35334	0x14D5	Word	UINT				
Sag04_Data	35335	0x14D6	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag04_Phase	35336	0x14D7	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag04_Start_time	35337-35342	0x14D8-0x14DD	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag04_End_time	35343-35348	0x14DE-0x14E3	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag05_Duration_Cycles	35349	0x14E4	Word	UINT				
Sag05_Data	35350	0x14E5	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag05_Phase	35351	0x14E6	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag05_Start_time	35352-35357	0x14E7-0x14EC	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag05_End_time	35358-35363	0x14ED-0x14F2	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag06_Duration_Cycles	35364	0x14F3	Word	UINT				
Sag06_Data	35365	0x14F4	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag06_Phase	35366	0x14F5	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag06_Start_time	35367-35372	0x14F6-0x14FB	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag06_End_time	35373-35378	0x14FC-0x1501	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag07_Duration_Cycles	35379	0x1502	Word	UINT				
Sag07_Data	35380	0x1503	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag07_Phase	35381	0x1504	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag07_Start_time	35382-35387	0x1505-0x150A	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag07_End_time	35388-35393	0x150B-0x1510	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag08_Duration_Cycles	35394	0x1511	Word	UINT				
Sag08_Data	35385	0x1512	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag08_Phase	35396	0x1513	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase			

					2: C Phase			
Sag08_Start_time	35397-35402	0x1514-0x1519	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag08_End_time	35403-35408	0x151A-0x151F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag09_Duration_Cycles	35409	0x1520	Word	UINT				
Sag09_Data	35410	0x1521	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag09_Phase	35411	0x1522	Word	UINT	0: A Phase 1: B Phase 2: C Phase			
Sag09_Start_time	35412-35417	0x1523-0x1528	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag09_End_time	35418-35423	0x1529-0x152E	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag10_Duration_Cycles	35424	0x152F	Word	UINT				
Sag10_Data	35425	0x1530	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag10_Phase	35426	0x1531	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag10_Start_time	35427-35432	0x1532-0x1537	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag10_End_time	35433-35438	0x1538-0x153D	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag11_Duration_Cycles	35439	0x153E	Word	UINT				
Sag11_Data	35440	0x153F	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag11_Phase	35441	0x1540	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag11_Start_time	35442-35447	0x1541-0x1546	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag11_End_time	35448-35453	0x1547-0x154C	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag12_Duration_Cycles	35454	0x154D	Word	UINT				
Sag12_Data	35455	0x154E	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag12_Phase	35456	0x154F	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			

Sag12_Start_time	35457-35462	0x1550-0x1555	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag12_End_time	35463-35468	0x1556-0x155B	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag13_Duration_Cycles	35469	0x155C	Word	UINT				
Sag13_Data	35470	0x155D	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag13_Phase	35471	0x155E	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag13_Start_time	35472-35477	0x155F-0x1564	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag13_End_time	35478-35483	0x1565-0x156A	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag14_Duration_Cycles	35484	0x156B	Word	UINT				
Sag14_Data	35485	0x156C	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag14_Phase	35486	0x156D	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag14_Start_time	35487-35492	0x156E-0x1573	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag14_End_time	35493-35498	0x1574-0x1579	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag15_Duration_Cycles	35499	0x157A	Word	UINT				
Sag15_Data	35500	0x157B	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag15_Phase	35501	0x157C	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag15_Start_time	35502-35507	0x157D-0x1582	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag15_End_time	35508-35513	0x1583-0x1588	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag16_Duration_Cycles	35514	0x1589	Word	UINT				
Sag16_Data	35515	0x158A	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag16_Phase	35516	0x158B	Word	UINT	0: A phase 1: B phase			

					2: C phase			
Sag16_Start_time	35517-35522	0x158C-0x1591	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag16_End_time	35523-35528	0x1592-0x1597	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag17_Duration_Cycles	35529	0x1598	Word	UINT				
Sag17_Data	35530	0x1599	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag17_Phase	35531	0x159A	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag17_Start_time	35532-35537	0x159B-0x15A0	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag17_End_time	35538-35543	0x15A1-0x15A6	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag18_Duration_Cycles	35544	0x15A7	Word	UINT				
Sag18_Data	35545	0x15A8	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag18_Phase	35546	0x15A9	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag18_Start_time	35547-35552	0x15AA-0x15AF	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag18_End_time	35553-35558	0x15B0-0x15B5	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag19_Duration_Cycles	35559	0x15B6	Word	UINT				
Sag19_Data	35560	0x15B7	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag19_Phase	35561	0x15B8	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag19_Start_time	35562-35567	0x15B9-0x15BE	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag19_End_time	35568-35573	0x15BF-0x15C4	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag20_Duration_Cycles	35574	0x15C5	Word	UINT				

Sag20_Data	35575	0x15C6	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Sag20_Phase	35576	0x15C7	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Sag20_Start_time	35577-35582	0x15C8-0x15CD	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Sag20_End_time	35583-35588	0x15CE-0x15D3	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Modbus Module #22 Input Register : Event Log Swell Record

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Swell01_Duration_Cycles	35589	0x15D4	Word	UINT				
Swell01_Data	35590	0x15D5	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell01_Phase	35591	0x15D6	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell01_Start_Time	35592-35597	0x15D7-0x15DC	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell01_End_Time	35598-35603	0x15DD-0x15E2	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell02_Duration_Cycles	35604	0x15E3	Word	UINT				
Swell02_Data	35605	0x15E4	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell02_Phase	35606	0x15E5	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell02_Start_time	35607-35612	0x15E6-0x15EB	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell02_End_time	35613-35618	0x15EC-0x15F1	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell03_Duration_Cycles	35619	0x15F2	Word	UINT				
Swell03_Data	35620	0x15F3	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell03_Phase	35621	0x15F4	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			

Swell03_Start_time	35622-35627	0x15F5-0x15FA	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell03_End_time	35628-35633	0x15FB-0x1600	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell04_Duration_Cycles	35634	0x1601	Word	UINT				
Swell04_Data	35635	0x1602	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell04_Phase	35636	0x1603	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell04_Start_time	35637-35642	0x1604-0x1609	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell04_End_time	35643-35648	0x160A-0x160F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell05_Duration_Cycles	35649	0x1610	Word	UINT				
Swell05_Data	35650	0x1611	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell05_Phase	35651	0x1612	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell05_Start_time	35652-35657	0x1613-0x1618	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell05_End_time	35658-35663	0x1619-0x161E	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell06_Duration_Cycles	35664	0x161F	Word	UINT				
Swell06_Data	35665	0x1620	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell06_Phase	35666	0x1621	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell06_Start_time	35667-35672	0x1622-0x1627	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell06_End_time	35673-35678	0x1628-0x162D	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell07_Duration_Cycles	35679	0x162E	Word	UINT				
Swell07_Data	35680	0x162F	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell07_Phase	35681	0x1630	Word	UINT	0: A phase 1: B phase			

					2: C phase			
Swell07_Start_time	35682-35687	0x1631-0x1636	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell07_End_time	35688-35693	0x1637-0x163C	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell08_Duration_Cycles	35694	0x163D	Word	UINT				
Swell08_Data	35695	0x163E	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell08_Phase	35696	0x163F	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell08_Start_time	35697-35702	0x1640-0x1645	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell08_End_time	35703-35708	0x1646-0x164B	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell09_Duration_Cycles	35709	0x164C	Word	UINT				
Swell09_Data	35710	0x164D	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell09_Phase	35711	0x164E	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell09_Start_time	35712-35717	0x164F-0x1654	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell09_End_time	35718-35723	0x1655-0x165A	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell10_Duration_Cycles	35724	0x165B	Word	UINT				
Swell10_Data	35725	0x165C	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell10_Phase	35726	0x165D	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell10_Start_time	35727-35732	0x165E-0x1663	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell10_End_time	35733-35738	0x1664-0x1669	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell11_Duration_Cycles	35739	0x166A	Word	UINT				
Swell11_Data	35740	0x166B	Word	INT	Range : -327.68% ~			

					327.67%			
Swell11_Phase	35741	0x166C	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell11_Start_time	35742- 35747	0x166D- 0x1672	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell11_End_time	35748- 35753	0x1673- 0x1678	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell12_Duration_Cycles	35754	0x1679	Word	UINT				
Swell12_Data	35755	0x167A	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell12_Phase	35756	0x167B	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell12_Start_time	35757- 35762	0x167C- 0x1681	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell12_End_time	35763- 35768	0x1682- 0x1687	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell13_Duration_Cycles	35769	0x1688	Word	UINT				
Swell13_Data	35770	0x1689	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell13_Phase	35771	0x168A	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell13_Start_time	35772- 35777	0x168B- 0x1690	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell13_End_time	35778- 35783	0x1691- 0x1696	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell14_Duration_Cycles	35784	0x1697	Word	UINT				
Swell14_Data	35785	0x1698	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell14_Phase	35786	0x1699	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell14_Start_time	35787- 35792	0x169A- 0x169F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Swell14_End_time	35793-35798	0x16A0-0x16A5	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell15_Duration_Cycles	35799	0x16A6	Word	UINT				
Swell15_Data	35800	0x16A7	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell15_Phase	35801	0x16A8	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell15_Start_time	35802-35807	0x16A9-0x16AE	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell15_End_time	35808-35813	0x16AF-0x16B4	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell16_Duration_Cycles	35814	0x16B5	Word	UINT				
Swell16_Data	35815	0x16B6	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell16_Phase	35816	0x16B7	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell16_Start_time	35817-35822	0x16B8-0x16BD	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell16_End_time	35823-35828	0x16BE-0x16C3	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell17_Duration_Cycles	35829	0x16C4	Word	UINT				
Swell17_Data	35830	0x16C5	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell17_Phase	35831	0x16C6	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell17_Start_time	35832-35837	0x16C7-0x16CC	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell17_End_time	35838-35843	0x16CD-0x16D2	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell18_Duration_Cycles	35844	0x16D3	Word	UINT				
Swell18_Data	35845	0x16D4	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell18_Phase	35846	0x16D5	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			

Swell18_Start_time	35847-35852	0x16D6-0x16DB	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell18_End_time	35853-35858	0x16DC-0x16E1	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell19_Duration_Cycles	35859	0x16E2	Word	UINT				
Swell19_Data	35860	0x16E3	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell19_Phase	35861	0x16E4	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell19_Start_time	35862-35867	0x16E5-0x16EA	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell19_End_time	35868-35873	0x16EB-0x16F0	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell20_Duration_Cycles	35874	0x16F1	Word	UINT				
Swell20_Data	35875	0x16F2	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Swell20_Phase	35876	0x16F3	Word	UINT	0: A phase 1: B phase 2: C phase			
Swell20_Start_time	35877-35882	0x16F4-0x16F9	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Swell20_End_time	35883-35888	0x16FA-0x16FF	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Modbus Module #23 Input Register : Event Log Alarm Record

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Alarm01_Item	35889	0x1700	Word	UINT				
Alarm01_Data	35890	0x1701	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm01_Time	35891-35896	0x1702-0x1707	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm02_Item	35897	0x1708	Word	UINT				
Alarm02_Data	35898	0x1709	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			

Alarm02_Time	35899-35904	0x170A-0x170F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm03_Item	35905	0x1710	Word	UINT				
Alarm03_Data	35906	0x1711	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm03_Time	35907-35912	0x1712-0x1717	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm04_Item	35913	0x1718	Word	UINT				
Alarm04_Data	35914	0x1719	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm04_Time	35915-35920	0x171A-0x171F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm05_Item	35921	0x1720	Word	UINT				
Alarm05_Data	35922	0x1721	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm05_Time	35923-35928	0x1722-0x1727	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm06_Item	35929	0x1728	Word	UINT				
Alarm06_Data	35930	0x1729	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm06_Time	35931-35936	0x172A-0x172F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm07_Item	35937	0x1730	Word	UINT				
Alarm07_Data	35938	0x1731	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm07_Time	35939-35944	0x1732-0x1737	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm08_Item	35945	0x1738	Word	UINT				
Alarm08_Data	35946	0x1739	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm08_Time	35947-35952	0x173A-0x173F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 2000-2099 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm09_Item	35953	0x1740	Word	UINT				
Alarm09_Data	35954	0x1741	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			

Alarm09_Time	35955-35960	0x1742-0x1747	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm10_Item	35961	0x1748	Word	UINT				
Alarm10_Data	35962	0x1749	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm10_Time	35963-35968	0x174A-0x174F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm11_Item	35969	0x1750	Word	UINT				
Alarm11_Data	35970	0x1751	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm11_Time	35971-35976	0x1752-0x1757	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm12_Item	35977	0x1758	Word	UINT				
Alarm12_Data	35978	0x1759	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm12_Time	35979-35984	0x175A-0x175F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm13_Item	35985	0x1760	Word	UINT				
Alarm13_Data	35986	0x1761	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm13_Time	35987-35992	0x1762-0x1767	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm14_Item	35993	0x1768	Word	UINT				
Alarm14_Data	35994	0x1769	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm14_Time	35995-36000	0x176A-0x176F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm15_Item	36001	0x1770	Word	UINT				
Alarm15_Data	36002	0x1771	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm15_Time	36003-36008	0x1772-0x1777	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm16_Item	36009	0x1778	Word	UINT				
Alarm16_Data	36010	0x1779	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			

Alarm16_Time	36011-36016	0x177A-0x177F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm17_Item	36017	0x1780	Word	UINT				
Alarm17_Data	36018	0x1781	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm17_Time	36019-36024	0x1782-0x1787	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm18_Item	36025	0x1788	Word	UINT				
Alarm18_Data	36026	0x1789	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm18_Time	36027-36032	0x178A-0x178F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm19_Item	36033	0x1790	Word	UINT				
Alarm19_Data	36034	0x1791	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm19_Time	36035-36040	0x1792-0x1797	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			
Alarm20_Item	36041	0x1798	Word	UINT				
Alarm20_Data	36042	0x1799	Word	INT	Range : -327.68% ~ 327.67%			
Alarm20_Time	36043-36048	0x179A-0x179F	Word x 6	Date & Time (BCD)	Year : 00-99 Month : 1-12 Date : 1-31 Hour : 0-23 Minute : 0-59 Second : 0-59			

Modbus Module #24 Input Register : Daily Report & Diagnostic/Max Demand per Rate

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
<u>Daily Report/ Today/ Max Demand</u>								
DemandA_max_DT	36049-36050	0x17A0-0x17A1	DWord	Float				
DemandA_max_DT_Year	36051	0x17A2	Word	BCD	2000-2099			
DemandA_max_DT_Month	36052	0x17A3	Word	BCD	1-12			
DemandA_max_DT_Date	36053	0x17A4	Word	BCD	1-31			
DemandA_max_DT_Hour	36054	0x17A5	Word	BCD	0-23			
DemandA_max_DT_Min	36055	0x17A6	Word	BCD	0-59			
DemandA_max_DT_Second	36056	0x17A7	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_DT	36057-36058	0x17A8-0x17A9	DWord	Float				
DemandB_max_DT_Year	36059	0x17AA	Word	BCD	2000-2099			
DemandB_max_DT_Month	36060	0x17AB	Word	BCD	1-12			
DemandB_max_DT_Date	36061	0x17AC	Word	BCD	1-31			
DemandB_max_DT_Hour	36062	0x17AD	Word	BCD	0-23			
DemandB_max_DT_Min	36063	0x17AE	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_DT_Second	36064	0x17AF	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_DT	36065-36066	0x17B0-0x17B1	DWord	Float				
DemandC_max_DT_Year	36067	0x17B2	Word	BCD	2000-2099			
DemandC_max_DT_Month	36068	0x17B3	Word	BCD	1-12			

DemandC_max_DT_Date	36069	0x17B4	Word	BCD	1-31			
DemandC_max_DT_Hour	36070	0x17B5	Word	BCD	0-23			
DemandC_max_DT_Min	36071	0x17B6	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_DT_Second	36072	0x17B7	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_DT	36073-36074	0x17B8-0x17B9	DWord	Float				
DemandD_max_DT_Year	36075	0x17BA	Word	BCD	2000-2099			
DemandD_max_DT_Month	36076	0x17BB	Word	BCD	1-12			
DemandD_max_DT_Date	36077	0x17BC	Word	BCD	1-31			
DemandD_max_DT_Hour	36078	0x17BD	Word	BCD	0-23			
DemandD_max_DT_Min	36079	0x17BE	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_DT_Second	36080	0x17BF	Word	BCD	0-59			
<u>Daily Report/ Yesterday/ Max Demand</u>								
DemandA_max_DY	36081-36082	0x17C0-0x17C1	DWord	Float				
DemandA_max_DY_Year	36083	0x17C2	Word	BCD	2000-2099			
DemandA_max_DY_Month	36084	0x17C3	Word	BCD	1-12			
DemandA_max_DY_Date	36085	0x17C4	Word	BCD	1-31			
DemandA_max_DY_Hour	36086	0x17C5	Word	BCD	0-23			
DemandA_max_DY_Min	36087	0x17C6	Word	BCD	0-59			
DemandA_max_DY_Second	36088	0x17C7	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_DY	36089-36090	0x17C8-0x17C9	DWord	Float				
DemandB_max_DY_Year	36091	0x17CA	Word	BCD	2000-2099			
DemandB_max_DY_Month	36092	0x17CB	Word	BCD	1-12			
DemandB_max_DY_Date	36093	0x17CC	Word	BCD	1-31			
DemandB_max_DY_Hour	36094	0x17CD	Word	BCD	0-23			
DemandB_max_DY_Min	36095	0x17CE	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_DY_Second	36096	0x17CF	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_DY	36097-36098	0x17C0-0x17C1	DWord	Float				
DemandC_max_DY_Year	36099	0x17D2	Word	BCD	2000-2099			
DemandC_max_DY_Month	36100	0x17D3	Word	BCD	1-12			
DemandC_max_DY_Date	36101	0x17D4	Word	BCD	1-31			
DemandC_max_DY_Hour	36102	0x17D5	Word	BCD	0-23			
DemandC_max_DY_Min	36103	0x17D6	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_DY_Second	36104	0x17D7	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_DY	36105-36106	0x17D8-0x17D9	DWord	Float				
DemandD_max_DY_Year	36107	0x17DA	Word	BCD	2000-2099			
DemandD_max_DY_Month	36108	0x17DB	Word	BCD	1-12			
DemandD_max_DY_Date	36109	0x17DC	Word	BCD	1-31			
DemandD_max_DY_Hour	36110	0x17DD	Word	BCD	0-23			
DemandD_max_DY_Min	36111	0x17DE	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_DY_Second	36112	0x17DF	Word	BCD	0-59			
<u>Diagnostic/ This Period/ Max Demand</u>								
DemandA_max_TP	36113-36114	0x17E0-0x17E1	DWord	Float				
DemandA_max_TP_Year	36115	0x17E2	Word	BCD	2000-2099			
DemandA_max_TP_Month	36116	0x17E3	Word	BCD	1-12			
DemandA_max_TP_Date	36117	0x17E4	Word	BCD	1-31			
DemandA_max_TP_Hour	36118	0x17E5	Word	BCD	0-23			
DemandA_max_TP_Min	36119	0x17E6	Word	BCD	0-59			
DemandA_max_TP_Second	36120	0x17E7	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_TP	36121-36122	0x17E8-0x17E9	DWord	Float				
DemandB_max_TP_Year	36123	0x17EA	Word	BCD	2000-2099			
DemandB_max_TP_Month	36124	0x17EB	Word	BCD	1-12			
DemandB_max_TP_Date	36125	0x17EC	Word	BCD	1-31			
DemandB_max_TP_Hour	36126	0x17ED	Word	BCD	0-23			
DemandB_max_TP_Min	36127	0x17EE	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_TP_Second	36128	0x17EF	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_TP	36129-36130	0x17F0-0x17F1	DWord	Float				
DemandC_max_TP_Year	36131	0x17F2	Word	BCD	2000-2099			
DemandC_max_TP_Month	36132	0x17F3	Word	BCD	1-12			
DemandC_max_TP_Date	36133	0x17F4	Word	BCD	1-31			
DemandC_max_TP_Hour	36134	0x17F5	Word	BCD	0-23			
DemandC_max_TP_Min	36135	0x17F6	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_TP_Second	36136	0x17F7	Word	BCD	0-59			

DemandD_max_TP	36137-36138	0x17F8-0x17F9	DWord	Float				
DemandD_max_TP_Year	36139	0x17FA	Word	BCD	2000-2099			
DemandD_max_TP_Month	36140	0x17FB	Word	BCD	1-12			
DemandD_max_TP_Date	36141	0x17FC	Word	BCD	1-31			
DemandD_max_TP_Hour	36142	0x17FD	Word	BCD	0-23			
DemandD_max_TP_Min	36143	0x17FE	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_TP_Second	36144	0x17FF	Word	BCD	0-59			
<u>DemandD_max_TP</u> <u>Diagnostic/ Last Reset/ Max Demand</u>								
DemandA_max_LR	36145-36146	0x1800-0x1801	DWord	Float				
DemandA_max_LR_Year	36147	0x1802	Word	BCD	2000-2099			
DemandA_max_LR_Month	36148	0x1803	Word	BCD	1-12			
DemandA_max_LR_Date	36149	0x1804	Word	BCD	1-31			
DemandA_max_LR_Hour	36150	0x1805	Word	BCD	0-23			
DemandA_max_LR_Min	36151	0x1806	Word	BCD	0-59			
DemandA_max_LR_Second	36152	0x1807	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_LR	36153-36154	0x1808-0x1809	DWord	Float				
DemandB_max_LR_Year	36155	0x180A	Word	BCD	2000-2099			
DemandB_max_LR_Month	36156	0x180B	Word	BCD	1-12			
DemandB_max_LR_Date	36157	0x180C	Word	BCD	1-31			
DemandB_max_LR_Hour	36158	0x180D	Word	BCD	0-23			
DemandB_max_LR_Min	36159	0x180E	Word	BCD	0-59			
DemandB_max_LR_Second	36160	0x180F	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_LR	36161-36162	0x1810-0x1811	DWord	Float				
DemandC_max_LR_Year	36163	0x1812	Word	BCD	2000-2099			
DemandC_max_LR_Month	36164	0x1813	Word	BCD	1-12			
DemandC_max_LR_Date	36165	0x1814	Word	BCD	1-31			
DemandC_max_LR_Hour	36166	0x1815	Word	BCD	0-23			
DemandC_max_LR_Min	36167	0x1816	Word	BCD	0-59			
DemandC_max_LR_Second	36168	0x1817	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_LR	36169-36170	0x1818-0x1819	DWord	Float				
DemandD_max_LR_Year	36171	0x181A	Word	BCD	2000-2099			
DemandD_max_LR_Month	36172	0x181B	Word	BCD	1-12			
DemandD_max_LR_Date	36173	0x181C	Word	BCD	1-31			
DemandD_max_LR_Hour	36174	0x181D	Word	BCD	0-23			
DemandD_max_LR_Min	36175	0x181E	Word	BCD	0-59			
DemandD_max_LR_Second	36176	0x181F	Word	BCD	0-59			

Modbus Module #25 Input Register : Yesterday & Last Reset /Energy per Rate

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
<u>Daily Report/ Yesterday/</u> <u>Energy per Rate</u>								
KWH_A_del_DY	36177-36178	0x1820-0x1821	DWord	Float				
KWH_A_rec_DY	36179-36180	0x1822-0x1823	DWord	Float				
KWH_A_tot_DY	36181-36182	0x1824-0x1825	DWord	Float				
KWH_B_del_DY	36183-36184	0x1826-0x1827	DWord	Float				
KWH_B_rec_DY	36185-36186	0x1828-0x1829	DWord	Float				
KWH_B_tot_DY	36187-36188	0x182A-0x182B	DWord	Float				
KWH_C_del_DY	36189-36190	0x182C-0x182D	DWord	Float				
KWH_C_rec_DY	36191-36192	0x182E-0x182F	DWord	Float				
KWH_C_tot_DY	36193-36194	0x1830-0x1831	DWord	Float				
KWH_D_del_DY	36195-36196	0x1832-0x1833	DWord	Float				
KWH_D_rec_DY	36197-36198	0x1834-0x1835	DWord	Float				

KWH_D_tot_DY	36199-36200	0x1836-0x1837	DWord	Float				
<u>Diagnostic/ Last Reset/ Energy per Rate</u>								
KWH_A_del_LR	36201-36202	0x1838-0x1839	DWord	Float				
KWH_A_rec_LR	36203-36204	0x183A-0x183B	DWord	Float				
KWH_A_tot_LR	36205-36206	0x183C-0x183D	DWord	Float				
KWH_B_del_LR	36207-36208	0x183E-0x183F	DWord	Float				
KWH_B_rec_LR	36209-36210	0x1840-0x1841	DWord	Float				
KWH_B_tot_LR	36211-36212	0x1842-0x1843	DWord	Float				
KWH_C_del_LR	36213-36214	0x1844-0x1845	DWord	Float				
KWH_C_rec_LR	36215-36216	0x1846-0x1847	DWord	Float				
KWH_C_tot_LR	36217-36218	0x1848-0x1849	DWord	Float				
KWH_D_del_LR	36219-36220	0x184A-0x184B	DWord	Float				
KWH_D_rec_LR	36221-36222	0x184C-0x184D	DWord	Float				
KWH_D_tot_LR	36223-36224	0x184E-0x184F	DWord	Float				

Modbus Module #26 Input Register : Total Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
TOT_HD_V_a	36657-36658	0x1A00-0x1A01	DWord	Float				
TOT_HD_V_b	36659-36660	0x1A02-0x1A03	DWord	Float				
TOT_HD_V_c	36661-36662	0x1A04-0x1A05	DWord	Float				
TOT_HD_I_a	36663-36664	0x1A06-0x1A07	DWord	Float				
TOT_HD_I_b	36665-36666	0x1A08-0x1A09	DWord	Float				
TOT_HD_I_c	36667-36668	0x1A0A-0x1A0B	DWord	Float				
TOT_HD_I_n	36669-36670	0x1A0C-0x1A0D	DWord	Float				

Modbus Module #27 Input Register : Total Odd & Even Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
TOT_EVEN_HD_V_a	36671-36672	0x1A0E-0x1A0F	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_V_b	36673-36674	0x1A10-0x1A11	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_V_c	36675-36676	0x1A12-0x1A13	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_a	36677-36678	0x1A14-0x1A15	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_b	36679-36680	0x1A16-0x1A17	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_c	36681-36682	0x1A18-0x1A19	DWord	Float				
TOT_EVEN_HD_I_n	36683-36684	0x1A1A-0x1A1B	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_V_a	36685-36686	0x1A1C-0x1A1D	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_V_b	36687-	0x1A1E-	DWord	Float				

	36688	0x1A1F						
TOT_ODD_HD_V_c	36689-36690	0x1A20-0x1A21	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_a	36691-36692	0x1A22-0x1A23	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_b	36693-36694	0x1A24-0x1A25	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_c	36695-36696	0x1A26-0x1A27	DWord	Float				
TOT_ODD_HD_I_n	36697-36698	0x1A28-0x1A29	DWord	Float				

Modbus Module #28 Input Register : Phase A Voltage Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36699-36700	0x1A2A-0x1A2B	DWord	Float				
HD1_V_a	36701-36702	0x1A2C-0x1A2D	DWord	Float				
HD2_V_a	36703-36704	0x1A2E-0x1A2F	DWord	Float				
HD3_V_a	36705-36706	0x1A30-0x1A31	DWord	Float				
HD4_V_a	36707-36708	0x1A32-0x1A33	DWord	Float				
HD5_V_a	36709-36710	0x1A34-0x1A35	DWord	Float				
HD6_V_a	36711-36712	0x1A36-0x1A37	DWord	Float				
HD7_V_a	36713-36714	0x1A38-0x1A39	DWord	Float				
HD8_V_a	36715-36716	0x1A3A-0x1A3B	DWord	Float				
HD9_V_a	36717-36718	0x1A3C-0x1A3D	DWord	Float				
HD10_V_a	36719-36720	0x1A3E-0x1A3F	DWord	Float				
HD11_V_a	36721-36722	0x1A40-0x1A41	DWord	Float				
HD12_V_a	36723-36724	0x1A42-0x1A43	DWord	Float				
HD13_V_a	36725-36726	0x1A44-0x1A45	DWord	Float				
HD14_V_a	36727-36728	0x1A46-0x1A47	DWord	Float				
HD15_V_a	36729-36730	0x1A48-0x1A49	DWord	Float				
HD16_V_a	36731-36732	0x1A4A-0x1A4B	DWord	Float				
HD17_V_a	36733-36734	0x1A4C-0x1A4D	DWord	Float				
HD18_V_a	36735-36736	0x1A4E-0x1A4F	DWord	Float				
HD19_V_a	36737-36738	0x1A50-0x1A51	DWord	Float				
HD20_V_a	36739-36740	0x1A52-0x1A53	DWord	Float				
HD21_V_a	36741-36742	0x1A54-0x1A55	DWord	Float				
HD22_V_a	36743-36744	0x1A56-0x1A57	DWord	Float				
HD23_V_a	36745-36746	0x1A58-0x1A59	DWord	Float				
HD24_V_a	36747-36748	0x1A5A-0x1A5B	DWord	Float				
HD25_V_a	36749-36750	0x1A5C-0x1A5D	DWord	Float				
HD26_V_a	36751-36752	0x1A5E-0x1A5F	DWord	Float				
HD27_V_a	36753-	0x1A60-	DWord	Float				

	36754	0x1A61						
HD28_V_a	36755-36756	0x1A62-0x1A63	DWord	Float				
HD29_V_a	36757-36758	0x1A64-0x1A65	DWord	Float				
HD30_V_a	36759-36760	0x1A66-0x1A67	DWord	Float				
HD31_V_a	36761-36762	0x1A68-0x1A69	DWord	Float				

Modbus Module #29 Input Register : Phase B Voltage Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36763-36764	0x1A6A-0x1A6B	DWord	Float				
HD1_V_b	36765-36766	0x1A6C-0x1A6D	DWord	Float				
HD2_V_b	36767-36768	0x1A6E-0x1A6F	DWord	Float				
HD3_V_b	36769-36770	0x1A70-0x1A71	DWord	Float				
HD4_V_b	36771-36772	0x1A72-0x1A73	DWord	Float				
HD5_V_b	36773-36774	0x1A74-0x1A75	DWord	Float				
HD6_V_b	36775-36776	0x1A76-0x1A77	DWord	Float				
HD7_V_b	36777-36778	0x1A78-0x1A79	DWord	Float				
HD8_V_b	36779-36780	0x1A7A-0x1A7B	DWord	Float				
HD9_V_b	36781-36782	0x1A7C-0x1A7D	DWord	Float				
HD10_V_b	36783-36784	0x1A7E-0x1A7F	DWord	Float				
HD11_V_b	36785-36786	0x1A80-0x1A81	DWord	Float				
HD12_V_b	36787-36788	0x1A82-0x1A83	DWord	Float				
HD13_V_b	36789-36790	0x1A84-0x1A85	DWord	Float				
HD14_V_b	36791-36792	0x1A86-0x1A87	DWord	Float				
HD15_V_b	36793-36794	0x1A88-0x1A89	DWord	Float				
HD16_V_b	36795-36796	0x1A8A-0x1A8B	DWord	Float				
HD17_V_b	36797-36798	0x1A8C-0x1A8D	DWord	Float				
HD18_V_b	36799-36800	0x1A8E-0x1A8F	DWord	Float				
HD19_V_b	36801-36802	0x1A90-0x1A91	DWord	Float				
HD20_V_b	36803-36804	0x1A92-0x1A93	DWord	Float				
HD21_V_b	36805-36806	0x1A94-0x1A95	DWord	Float				
HD22_V_b	36807-36808	0x1A96-0x1A97	DWord	Float				
HD23_V_b	36809-36810	0x1A98-0x1A99	DWord	Float				
HD24_V_b	36811-36812	0x1A9A-0x1A9B	DWord	Float				
HD25_V_b	36813-36814	0x1A9C-0x1A9D	DWord	Float				
HD26_V_b	36815-36816	0x1A9E-0x1A9F	DWord	Float				
HD27_V_b	36817-36818	0x1AA0-0x1AA1	DWord	Float				
HD28_V_b	36819-	0x1AA2-	DWord	Float				

	36820	0x1AA3						
HD29_V_b	36821-36822	0x1AA4-0x1AA5	DWord	Float				
HD30_V_b	36823-36824	0x1AA6-0x1AA7	DWord	Float				
HD31_V_b	36825-36826	0x1AA8-0x1AA9	DWord	Float				

Modbus Module #30 Input Register : Phase C Voltage Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36827-36828	0x1AAA-0x1AAB	DWord	Float				
HD1_V_c	36829-36830	0x1AAC-0x1AAD	DWord	Float				
HD2_V_c	36831-36832	0x1AAE-0x1AAF	DWord	Float				
HD3_V_c	36833-36834	0x1AB0-0x1AB1	DWord	Float				
HD4_V_c	36835-36836	0x1AB2-0x1AB3	DWord	Float				
HD5_V_c	36837-36838	0x1AB4-0x1AB5	DWord	Float				
HD6_V_c	36839-36840	0x1AB6-0x1AB7	DWord	Float				
HD7_V_c	36841-36842	0x1AB8-0x1AB9	DWord	Float				
HD8_V_c	36843-36844	0x1ABA-0x1ABB	DWord	Float				
HD9_V_c	36845-36846	0x1ABC-0x1ABD	DWord	Float				
HD10_V_c	36847-36848	0x1ABE-0x1ABF	DWord	Float				
HD11_V_c	36849-36850	0x1AC0-0x1AC1	DWord	Float				
HD12_V_c	36851-36852	0x1AC2-0x1AC3	DWord	Float				
HD13_V_c	36853-36854	0x1AC4-0x1AC5	DWord	Float				
HD14_V_c	36855-36856	0x1AC6-0x1AC7	DWord	Float				
HD15_V_c	36857-36858	0x1AC8-0x1AC9	DWord	Float				
HD16_V_c	36859-36860	0x1ACA-0x1ACB	DWord	Float				
HD17_V_c	36861-36862	0x1ACC-0x1ACD	DWord	Float				
HD18_V_c	36863-36864	0x1ACE-0x1ACF	DWord	Float				
HD19_V_c	36865-36866	0x1AD0-0x1AD1	DWord	Float				
HD20_V_c	36867-36868	0x1AD2-0x1AD3	DWord	Float				
HD21_V_c	36869-36870	0x1AD4-0x1AD5	DWord	Float				
HD22_V_c	36871-36872	0x1AD6-0x1AD7	DWord	Float				
HD23_V_c	36873-36874	0x1AD8-0x1AD9	DWord	Float				
HD24_V_c	36875-36876	0x1ADA-0x1ADB	DWord	Float				
HD25_V_c	36877-36878	0x1ADC-0x1ADD	DWord	Float				
HD26_V_c	36879-36880	0x1ADE-0x1ADF	DWord	Float				
HD27_V_c	36881-36882	0x1AE0-0x1AE1	DWord	Float				
HD28_V_c	36883-36884	0x1AE2-0x1AE3	DWord	Float				
HD29_V_c	36885-	0x1AE4-	DWord	Float				

	36886	0x1AE5						
HD30_V_c	36887-36888	0x1AE6-0x1AE7	DWord	Float				
HD31_V_c	36889-36890	0x1AE8-0x1AE9	DWord	Float				

Modbus Module #31 Input Register : Phase A Current Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36891-36892	0x1AEA-0x1AEB	DWord	Float				
HD1_I_a	36893-36894	0x1AEC-0x1AED	DWord	Float				
HD2_I_a	36895-36896	0x1AEE-0x1AEF	DWord	Float				
HD3_I_a	36897-36898	0x1AF0-0x1AF1	DWord	Float				
HD4_I_a	36899-36900	0x1AF2-0x1AF3	DWord	Float				
HD5_I_a	36901-36902	0x1AF4-0x1AF5	DWord	Float				
HD6_I_a	36903-36904	0x1AF6-0x1AF7	DWord	Float				
HD7_I_a	36905-36906	0x1AF8-0x1AF9	DWord	Float				
HD8_I_a	36907-36908	0x1AFA-0x1AFB	DWord	Float				
HD9_I_a	36909-36910	0x1AFC-0x1AFD	DWord	Float				
HD10_I_a	36911-36912	0x1AFE-0x1AFF	DWord	Float				
HD11_I_a	36913-36914	0x1B00-0x1B01	DWord	Float				
HD12_I_a	36915-36916	0x1B02-0x1B03	DWord	Float				
HD13_I_a	36917-36918	0x1B04-0x1B05	DWord	Float				
HD14_I_a	36919-36920	0x1B06-0x1B07	DWord	Float				
HD15_I_a	36921-36922	0x1B08-0x1B09	DWord	Float				
HD16_I_a	36923-36924	0x1B0A-0x1B0B	DWord	Float				
HD17_I_a	36925-36926	0x1B0C-0x1B0D	DWord	Float				
HD18_I_a	36927-36928	0x1B0E-0x1B0F	DWord	Float				
HD19_I_a	36929-36930	0x1B10-0x1B11	DWord	Float				
HD20_I_a	36931-36932	0x1B12-0x1B13	DWord	Float				
HD21_I_a	36933-36934	0x1B14-0x1B15	DWord	Float				
HD22_I_a	36935-36936	0x1B16-0x1B17	DWord	Float				
HD23_I_a	36937-36938	0x1B18-0x1B19	DWord	Float				
HD24_I_a	36939-36940	0x1B1A-0x1B1B	DWord	Float				
HD25_I_a	36941-36942	0x1B1C-0x1B1D	DWord	Float				
HD26_I_a	36943-36944	0x1B1E-0x1B1F	DWord	Float				
HD27_I_a	36945-36946	0x1B20-0x1B21	DWord	Float				
HD28_I_a	36947-36948	0x1B22-0x1B23	DWord	Float				
HD29_I_a	36949-36950	0x1B24-0x1B25	DWord	Float				
HD30_I_a	36951-	0x1B26-	DWord	Float				

	36952	0x1B27						
HD31_I_a	36953-36954	0x1B28-0x1B29	DWord	Float				

Modbus Module #32 Input Register : Phase B Current Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	36955-36956	0x1B2A-0x1B2B	DWord	Float				
HD1_I_b	36957-36958	0x1B2C-0x1B2D	DWord	Float				
HD2_I_b	36959-36960	0x1B2E-0x1B2F	DWord	Float				
HD3_I_b	36961-36962	0x1B30-0x1B31	DWord	Float				
HD4_I_b	36963-36964	0x1B32-0x1B33	DWord	Float				
HD5_I_b	36965-36966	0x1B34-0x1B35	DWord	Float				
HD6_I_b	36967-36968	0x1B36-0x1B37	DWord	Float				
HD7_I_b	36969-36970	0x1B38-0x1B39	DWord	Float				
HD8_I_b	36971-36972	0x1B3A-0x1B3B	DWord	Float				
HD9_I_b	36973-36974	0x1B3C-0x1B3D	DWord	Float				
HD10_I_b	36975-36976	0x1B3E-0x1B3F	DWord	Float				
HD11_I_b	36977-36978	0x1B40-0x1B41	DWord	Float				
HD12_I_b	36979-36980	0x1B42-0x1B43	DWord	Float				
HD13_I_b	36981-36982	0x1B44-0x1B45	DWord	Float				
HD14_I_b	36983-36984	0x1B46-0x1B47	DWord	Float				
HD15_I_b	36985-36986	0x1B48-0x1B49	DWord	Float				
HD16_I_b	36987-36988	0x1B4A-0x1B4B	DWord	Float				
HD17_I_b	36989-36990	0x1B4C-0x1B4D	DWord	Float				
HD18_I_b	36991-36992	0x1B4E-0x1B4F	DWord	Float				
HD19_I_b	36993-36994	0x1B50-0x1B51	DWord	Float				
HD20_I_b	36995-36996	0x1B52-0x1B53	DWord	Float				
HD21_I_b	36997-36998	0x1B54-0x1B55	DWord	Float				
HD22_I_b	36999-37000	0x1B56-0x1B57	DWord	Float				
HD23_I_b	37001-37002	0x1B58-0x1B59	DWord	Float				
HD24_I_b	37003-37004	0x1B5A-0x1B5B	DWord	Float				
HD25_I_b	37005-37006	0x1B5C-0x1B5D	DWord	Float				
HD26_I_b	37007-37008	0x1B5E-0x1B5F	DWord	Float				
HD27_I_b	37009-37010	0x1B60-0x1B61	DWord	Float				
HD28_I_b	37011-37012	0x1B62-0x1B63	DWord	Float				
HD29_I_b	37013-37014	0x1B64-0x1B65	DWord	Float				
HD30_I_b	37015-37016	0x1B66-0x1B67	DWord	Float				
HD31_I_b	37017-	0x1B68-	DWord	Float				

	37018	0x1B69						
--	-------	--------	--	--	--	--	--	--

Modbus Module #33 Input Register : Phase C Current Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	37019-37020	0x1B6A-0x1B6B	DWord	Float				
HD1_I_c	37021-37022	0x1B6C-0x1B6D	DWord	Float				
HD2_I_c	37023-37024	0x1B6E-0x1B6F	DWord	Float				
HD3_I_c	37025-37026	0x1B70-0x1B71	DWord	Float				
HD4_I_c	37027-37028	0x1B72-0x1B73	DWord	Float				
HD5_I_c	37029-37030	0x1B74-0x1B75	DWord	Float				
HD6_I_c	37031-37032	0x1B76-0x1B77	DWord	Float				
HD7_I_c	37033-37034	0x1B78-0x1B79	DWord	Float				
HD8_I_c	37035-37036	0x1B7A-0x1B7B	DWord	Float				
HD9_I_c	37037-37038	0x1B7C-0x1B7D	DWord	Float				
HD10_I_c	37039-37040	0x1B7E-0x1B7F	DWord	Float				
HD11_I_c	37041-37042	0x1B80-0x1B81	DWord	Float				
HD12_I_c	37043-37044	0x1B82-0x1B83	DWord	Float				
HD13_I_c	37045-37046	0x1B84-0x1B85	DWord	Float				
HD14_I_c	37047-37048	0x1B86-0x1B87	DWord	Float				
HD15_I_c	37049-37050	0x1B88-0x1B89	DWord	Float				
HD16_I_c	37051-37052	0x1B8A-0x1B8B	DWord	Float				
HD17_I_c	37053-37054	0x1B8C-0x1B8D	DWord	Float				
HD18_I_c	37055-37056	0x1B8E-0x1B8F	DWord	Float				
HD19_I_c	37057-37058	0x1B90-0x1B91	DWord	Float				
HD20_I_c	37059-37060	0x1B92-0x1B93	DWord	Float				
HD21_I_c	37061-37062	0x1B94-0x1B95	DWord	Float				
HD22_I_c	37063-37064	0x1B96-0x1B97	DWord	Float				
HD23_I_c	37065-37066	0x1B98-0x1B99	DWord	Float				
HD24_I_c	37067-37068	0x1B9A-0x1B9B	DWord	Float				
HD25_I_c	37069-37070	0x1B9C-0x1B9D	DWord	Float				
HD26_I_c	37071-37072	0x1B9E-0x1B9F	DWord	Float				
HD27_I_c	37073-37074	0x1BA0-0x1BA1	DWord	Float				
HD28_I_c	37075-37076	0x1BA2-0x1BA3	DWord	Float				
HD29_I_c	37077-37078	0x1BA4-0x1BA5	DWord	Float				
HD30_I_c	37079-37080	0x1BA6-0x1BA7	DWord	Float				
HD31_I_c	37081-37082	0x1BA8-0x1BA9	DWord	Float				

Modbus Module #34 Input Register : Neutral Current Harmonics

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reserved	37083-37084	0x1BAA-0x1BAB	DWord	Float				
HD1_I_n	37085-37086	0x1BAC-0x1BAD	DWord	Float				
HD2_I_n	37087-37088	0x1BAE-0x1BAF	DWord	Float				
HD3_I_n	37089-37090	0x1BB0-0x1BB1	DWord	Float				
HD4_I_n	37091-37092	0x1BB2-0x1BB3	DWord	Float				
HD5_I_n	37093-37094	0x1BB4-0x1BB5	DWord	Float				
HD6_I_n	37095-37096	0x1BB6-0x1BB7	DWord	Float				
HD7_I_n	37097-37098	0x1BB8-0x1BB9	DWord	Float				
HD8_I_n	37099-37100	0x1BBA-0x1BBB	DWord	Float				
HD9_I_n	37101-37102	0x1BBC-0x1BBD	DWord	Float				
HD10_I_n	37103-37104	0x1BBE-0x1BBF	DWord	Float				
HD11_I_n	37105-37106	0x1BC0-0x1BC1	DWord	Float				
HD12_I_n	37107-37108	0x1BC2-0x1BC3	DWord	Float				
HD13_I_n	37109-37110	0x1BC4-0x1BC5	DWord	Float				
HD14_I_n	37111-37112	0x1BC6-0x1BC7	DWord	Float				
HD15_I_n	37113-37114	0x1BC8-0x1BC9	DWord	Float				
HD16_I_n	37115-37116	0x1BCA-0x1BCB	DWord	Float				
HD17_I_n	37117-37118	0x1BCC-0x1BCD	DWord	Float				
HD18_I_n	37119-37120	0x1BCE-0x1BCF	DWord	Float				
HD19_I_n	37121-37122	0x1BD0-0x1BD1	DWord	Float				
HD20_I_n	37123-37124	0x1BD2-0x1BD3	DWord	Float				
HD21_I_n	37125-37126	0x1BD4-0x1BD5	DWord	Float				
HD22_I_n	37127-37128	0x1BD6-0x1BD7	DWord	Float				
HD23_I_n	37129-37130	0x1BD8-0x1BD9	DWord	Float				
HD24_I_n	37131-37132	0x1BDA-0x1BDB	DWord	Float				
HD25_I_n	37133-37134	0x1BDC-0x1BDD	DWord	Float				
HD26_I_n	37135-37136	0x1BDE-0x1BDF	DWord	Float				
HD27_I_n	37137-37138	0x1BE0-0x1BE1	DWord	Float				
HD28_I_n	37139-37140	0x1BE2-0x1BE3	DWord	Float				
HD29_I_n	37141-37142	0x1BE4-0x1BE5	DWord	Float				
HD30_I_n	37143-37144	0x1BE6-0x1BE7	DWord	Float				
HD31_I_n	37145-37146	0x1BE8-0x1BE9	DWord	Float				

Modbus Module #35 Input Register : Realtime Data Voltage, Current, Frequency (Unsigned Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	38449	0x2100	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VIn_b	38450	0x2101	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VIn_c	38451	0x2102	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VIn_avg	38452	0x2103	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_ab	38453	0x2104	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_bc	38454	0x2105	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_ca	38455	0x2106	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
VII_avg	38456	0x2107	Word	UINT	0-65535		0.1V	Secondary
I_a	38457	0x2108	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_b	38458	0x2109	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_c	38459	0x210A	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_avg	38460	0x210B	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
I_n	38461	0x210C	Word	UINT	0-65535		mA.	Secondary
Freq	38462	0x210D	Word	UINT	0-9999		0.01Hz	

Modbus Module #36 Input Register : Realtime Data Power Result (Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KW_a	38463	0x210E	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KW_b	38464	0x210F	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KW_c	38465	0x2110	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KW_tot	38466	0x2111	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
KVAR_a	38467	0x2112	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVAR_b	38468	0x2113	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVAR_c	38469	0x2114	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVAR_tot	38470	0x2115	Word	INT	-32768-32767		var	Secondary
KVA_a	38471	0x2116	Word	INT	0-32767		VA	Secondary
KVA_b	38472	0x2117	Word	INT	0-32767		VA	Secondary
KVA_c	38473	0x2118	Word	INT	0-32767		VA	Secondary
KVA_tot	38474	0x2119	Word	INT	0-32767		VA	Secondary

Modbus Module #37 Input Register : Realtime Data Power Factor & Phase Angle (Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_signed_a	38475	0x211A	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PF_signed_b	38476	0x211B	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PF_signed_c	38477	0x211C	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PF_signed_avg	38478	0x211D	Word	INT	-1000~+1000		0.001	
PhaseAngle_V_a	38479	0x211E	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_V_b	38480	0x211F	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_V_c	38481	0x2120	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_I_a	38482	0x2121	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_I_b	38483	0x2122	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
PhaseAngle_I_c	38484	0x2123	Word	INT	-1800~+1800		0.1	
Reserved	38485	0x2124	Word	INT				
Reserved	38486	0x2125	Word	INT				
Reserved	38487	0x2126	Word	INT				

Modbus Module #38 Input Register : Realtime Data Energy (Unsigned Int)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del	38488	0x2127	Word	UINT	0-999		1000000	
	38489	0x2128	Word	UINT	0-999		1000	
	38490	0x2129	Word	UINT	0-9999		0.1	
KWH_rec	38491	0x212A	Word	UINT	0-999		1000000	

	38492	0x212B	Word	UINT	0-999		1000	
	38493	0x212C	Word	UINT	0-9999		0.1	
KWH_tot	38494	0x212D	Word	UINT	0-999		1000000	
	38495	0x212E	Word	UINT	0-999		1000	
	38496	0x212F	Word	UINT	0-9999		0.1	
KWH_net	38497	0x2130	Word	UINT	0-999		1000000	
	38498	0x2131	Word	UINT	0-999		1000	
	38499	0x2132	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_del (+ lagging)	38500	0x2133	Word	UINT	0-999		1000000	
	38501	0x2134	Word	UINT	0-999		1000	
	38502	0x2135	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_rec (- leading)	38503	0x2136	Word	UINT	0-999		1000000	
	38504	0x2137	Word	UINT	0-999		1000	
	38505	0x2138	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_tot	38506	0x2139	Word	UINT	0-999		1000000	
	38507	0x213A	Word	UINT	0-999		1000	
	38508	0x213B	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVARH_net	38509	0x213C	Word	UINT	0-999		1000000	
	38510	0x213D	Word	UINT	0-999		1000	
	38511	0x213E	Word	UINT	0-9999		0.1	
KVAH	38512	0x213F	Word	UINT	0-999		1000000	
	38513	0x2140	Word	UINT	0-999		1000	
	38514	0x2141	Word	UINT	0-9999		0.1	
Demand_kW	38515	0x2142	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Demand_Remain_Time	38516	0x2143	Word	UINT	0-65535		sec	
Pre_Demand_kW	38517	0x2144	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Pre_Demand_kvar	38518	0x2145	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Demand_kvar	38519	0x2146	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Pre_Demand_kVA	38520	0x2147	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary
Demand_kVA	38521	0x2148	Word	INT	-32768-32767		W	Secondary

Modbus Module #39 Holding Register : Realtime Data Voltage, Current, Frequency (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	46001-46002	0x1770-0x1771	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_b	46003-46004	0x1772-0x1773	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_c	46005-46006	0x1774-0x1775	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VIn_avg	46007-46008	0x1776-0x1777	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ab	46009-46010	0x1778-0x1779	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_bc	46011-46012	0x177A-0x177B	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_ca	46013-46014	0x177C-0x177D	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
VII_avg	46015-46016	0x177E-0x177F	DWord	Float	Primary Voltage		Volts	with Runtime display
I_a	46017-46018	0x1780-0x1781	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_b	46019-46020	0x1782-0x1783	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_c	46021-46022	0x1784-0x1785	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_avg	46023-46024	0x1786-0x1787	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
I_n	46025-46026	0x1788-0x1789	DWord	Float	Primary Current		Amp.	with Runtime display
Freq	46027-46028	0x178A-0x178B	DWord	Float			Hz	with Runtime display

Modbus Module #40 Holding Register : Realtime Data Power Result (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						

KW_a	46029-46030	0x178C-0x178D	DWord	Float				with Runtime display
KW_b	46031-46032	0x178E-0x178F	DWord	Float				with Runtime display
KW_c	46033-46034	0x1790-0x1791	DWord	Float				with Runtime display
KW_tot	46035-46036	0x1792-0x1793	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_a	46037-46038	0x1794-0x1795	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_b	46039-46040	0x1796-0x1797	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_c	46041-46042	0x1798-0x1799	DWord	Float				with Runtime display
KVAR_tot	46043-46044	0x179A-0x179B	DWord	Float				with Runtime display
KVA_a	46045-46046	0x179C-0x179D	DWord	Float				with Runtime display
KVA_b	46047-46048	0x179E-0x179F	DWord	Float				with Runtime display
KVA_c	46049-46050	0x17A0-0x17A1	DWord	Float				with Runtime display
KVA_tot	46051-46052	0x17A2-0x17A3	DWord	Float				with Runtime display

Modbus Module #41 Holding Register : Realtime Data Power Factor & Phase Angle (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
PF_true_a	46053-46054	0x17A4-0x17A5	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_b	46055-46056	0x17A6-0x17A7	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_c	46057-46058	0x17A8-0x17A9	DWord	Float				with Runtime display
PF_true_avg	46059-46060	0x17AA-0x17AB	DWord	Float				with Runtime display
PhaseAngle_V_a	46061-46062	0x17AC-0x17AD	DWord	Float				
PhaseAngle_V_b	46063-46064	0x17AE-0x17AF	DWord	Float				
PhaseAngle_V_c	46065-46066	0x17B0-0x17B1	DWord	Float				
PhaseAngle_I_a	46067-46068	0x17B2-0x17B3	DWord	Float				
PhaseAngle_I_b	46069-46070	0x17B4-0x17B5	DWord	Float				
PhaseAngle_I_c	46071-46072	0x17B6-0x17B7	DWord	Float				
Pre_Demand_KW*	46073-46074	0x17B8-0x17B9	DWord	Float				with Runtime display
Reserved	46075-46076	0x17BA-0x17BB	DWord	Float				
Reserved	46077-46078	0x17BC-0x17BD	DWord	Float				

Modbus Module #42 Holding Register : Realtime Data Energy (Float)

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
KWH_del	46079-46080	0x17BE-0x17BF	DWord	Float				with Runtime display
KWH_rec	46081-46082	0x17C0-0x17C1	DWord	Float				with Runtime display
KWH_tot	46083-46084	0x17C2-0x17C3	DWord	Float				with Runtime display
KWH_net	46085-46086	0x17C4-0x17C5	DWord	Float				with Runtime display

KVARH_lagging	46087-46088	0x17C6-0x17C7	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_leading	46089-46090	0x17C8-0x17C9	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_tot	46091-46092	0x17CA-0x17CB	DWord	Float				with Runtime display
KVARH_net	46093-46094	0x17CC-0x17CD	DWord	Float				with Runtime display
KVAH	46095-46096	0x17CE-0x17CF	DWord	Float				

Modbus Module #43 Holding Register : Realtime data Demand

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Demand_KW	46097-46098	0x17D0-0x17D1	DWord	Float				
Demand_Remain_Time	46099	0x17D2	Word	UInt			sec	

Modbus Module #44 Holding Register : AI Result

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
AI1 Value	46100	0x17D3	Word	UInt	0~65535			optional
AI2 Value	46101	0x17D4	Word	UInt	0~65535			optional
AI3 Value	46102	0x17D5	Word	UInt	0~65535			optional
AI4 Value	46103	0x17D6	Word	UInt	0~65535			optional

Modbus Module #45 Input Register : RealtimeData

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
VIn_a	31025-31026	0x0400-0x0401	DWord	Float				
VIn_b	31027-31028	0x0402-0x0403	DWord	Float				
VIn_c	31029-31030	0x0404-0x0405	DWord	Float				
VIn_avg	31031-31032	0x0406-0x0407	DWord	Float				
VII_ab	31033-31034	0x0408-0x0409	DWord	Float				
VII_bc	31035-31036	0x040A-0x040B	DWord	Float				
VII_ca	31037-31038	0x040C-0x040D	DWord	Float				
VII_avg	31039-31040	0x040E-0x040F	DWord	Float				
I_a	31041-31042	0x0410-0x0411	DWord	Float				
I_b	31043-31044	0x0412-0x0413	DWord	Float				
I_c	31045-31046	0x0414-0x0415	DWord	Float				
I_avg	31047-31048	0x0416-0x0417	DWord	Float				
I_n	31049-31050	0x0418-0x0419	DWord	Float				
Freq	31051-31052	0x041A-0x041B	DWord	Float				
kW_a	31053-31054	0x041C-0x041D	DWord	Float				
kW_b	31055-	0x041E-	DWord	Float				

	31056	0x041F						
kW_c	31057-31058	0x0420-0x0421	DWord	Float				
kW_total	31059-31060	0x0422-0x0423	DWord	Float				
kvar_a	31061-31062	0x0424-0x0425	DWord	Float				
kvar_b	31063-31064	0x0426-0x0427	DWord	Float				
kvar_c	31065-31066	0x0428-0x0429	DWord	Float				
kvar_total	31067-31068	0x042A-0x042B	DWord	Float				
kVA_a	31069-31070	0x042C-0x042D	DWord	Float				
kVA_b	31071-31072	0x042E-0x042F	DWord	Float				
kVA_c	31073-31074	0x0430-0x0431	DWord	Float				
kVA_total	31075-31076	0x0432-0x0433	DWord	Float				
PF_signed_a	31077-31078	0x0434-0x0435	DWord	Float				
PF_signed_b	31079-31080	0x0436-0x0437	DWord	Float				
PF_signed_c	31081-31082	0x0438-0x0439	DWord	Float				
PF_signed_avg	31083-31084	0x043A-0x043B	DWord	Float				
PhaseAngle_V_a	31085-31086	0x043C-0x043D	DWord	Float				
PhaseAngle_V_b	31087-31088	0x043E-0x043F	DWord	Float				
PhaseAngle_V_c	31089-31090	0x0440-0x0441	DWord	Float				
PhaseAngle_I_a	31091-31092	0x0442-0x0443	DWord	Float				
PhaseAngle_I_b	31093-31094	0x0444-0x0445	DWord	Float				
PhaseAngle_I_c	31095-31096	0x0446-0x0447	DWord	Float				

Modbus Module #46 Input Register : Energy Data

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
kWh_deliver_a	31153-31154	0x0480-0x0481	DWord	Float				
kWh_receiver_a	31155-31156	0x0482-0x0483	DWord	Float				
kvarh_lagging_a	31157-31158	0x0484-0x0485	DWord	Float				
kvarh_leading_a	31159-31160	0x0486-0x0487	DWord	Float				
kVAh_a	31161-31162	0x0488-0x0489	DWord	Float				
kWh_deliver_b	31163-31164	0x048A-0x048B	DWord	Float				
kWh_receiver_b	31165-31166	0x048C-0x048D	DWord	Float				
kvarh_lagging_b	31167-31168	0x048E-0x048F	DWord	Float				
kvarh_leading_b	31169-31170	0x0490-0x0491	DWord	Float				
kVAh_b	31171-31172	0x0492-0x0493	DWord	Float				
kWh_deliver_c	31173-31174	0x0494-0x0495	DWord	Float				
kWh_receiver_c	31175-31176	0x0496-0x0497	DWord	Float				
kvarh_lagging_c	31177-31178	0x0498-0x0499	DWord	Float				

kvarh_leading_c	31179-31180	0x049A-0x049B	DWord	Float				
kVAh_c	31181-31182	0x049C-0x049D	DWord	Float				
kWh_deliver_total	31183-31184	0x049E-0x049F	DWord	Float				
kWh_receiver_total	31185-31186	0x04A0-0x04A1	DWord	Float				
kvarh_lagging_total	31187-31188	0x04A2-0x04A3	DWord	Float				
kvarh_leading_total	31189-31190	0x04A4-0x04A5	DWord	Float				
kVAh_total	31191-31192	0x04A6-0x04A7	DWord	Float				

8.7.3 LoadProfile 通訊參數表

- 記憶體：2M byte
- 可從 Input Register 0x2200 讀出 Load Profile 已儲存筆數
- 將欲讀取之起始筆數填入 Holding Register 0x120A
- 從 Input Register 0x2300-0x23ff 讀出 Load Profile 資料
- 每次可讀出之筆數會因為資料儲存 Channel 數不同而不同

例：

每次儲存 8 個 channel，欲從第 10 筆開始讀 30 筆

每次儲存 8 個 channel，每筆有 19 個 Words

設定一次 Holding Register 之 0x120A，可讀 $256/19=13$ 筆，但因 Modbus 每次傳輸最多 256 個 bytes，因此建議此條件下每次讀 $6*19=114$ words。

step 1: 設 Holding Register 0x120A = 10

step 2: 讀 Input Register 0x2300-0x2371 (10 - 15 筆)

step 3: 讀 Input Register 0x2372-0x23e4 (16 - 21 筆)

step 4: 設 Holding Register 0x120A = 22

step 5: 讀 Input Register 0x2300-0x2371 (22 - 27 筆)

step 6: 讀 Input Register 0x2372-0x23e4 (28 - 33 筆)

step 7: 設 Holding Register 0x120A = 34

step 8: 讀 Input Register 0x2300-0x2371 (34 - 39 筆)

Modbus Module LP#1 Holding Register : Load profile Clear Function

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
Reset_Daily&LR_Record	44206	0x106D	Word	Uint	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_LoadProfile_Parameter	44207	0x106E	Word	Uint	0x5aa5	0		0x5aa5: clear
Reset_LoadProfile_Data	44208	0x106F	Word	Uint	0x5aa5	0		0x5aa5: clear

Modbus Module LP#2 Holding Register : Load Profile Setup Parameter

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
LoadProfile_Channel_No	44609	0x1200	Word	UInt	1-8	8		
LoadProfile_IntLength	44610	0x1201	Word	UInt	1,5,10,15,30,60	15		
LoadProfile_Ch1_Data	44611	0x1202	Word	UInt	1-14, 101-160	1		see Load Profile item list
LoadProfile_Ch2_Data	44612	0x1203	Word	UInt	1-14, 101-160	2		
LoadProfile_Ch3_Data	44613	0x1204	Word	UInt	1-14, 101-160	3		
LoadProfile_Ch4_Data	44614	0x1205	Word	UInt	1-14, 101-160	4		
LoadProfile_Ch5_Data	44615	0x1206	Word	UInt	1-14, 101-160	5		
LoadProfile_Ch6_Data	44616	0x1207	Word	UInt	1-14, 101-160	7		
LoadProfile_Ch7_Data	44617	0x1208	Word	UInt	1-14, 101-160	9		
LoadProfile_Ch8_Data	44618	0x1209	Word	UInt	1-14, 101-160	11		

LoadProfile_Read_Begin_Interval_number	44619	0x120A	Word	Uint	0-65535			
--	-------	--------	------	------	---------	--	--	--

Modbus Module LP#3 Input Register : Load Profile Read Data

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
LoadProfile_Valid_Data_No	38705	0x2200	Word	Uint	0-65535			
LoadProfile_Max_Data_No	38706	0x2201	Word	Uint	0-65535			

Modbus Module LP#4 Input Register : Load Profile Read Data

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
LoadProfile_Read_Data	38961	0x2300~0x23FF	Word	Uint				

Modbus Module LP#5 Input Register : Daily Report - Energy & Max Demand per Rate for 10 days

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
<u>Daily Record 1</u>								
DY_Year_1	37169	0x1C00	Word	BCD	2000-2099			
DY_Month_1	37170	0x1C01	Word	BCD	1-12			
DY_Date_1	37171	0x1C02	Word	BCD	1-31			
DY_Hour_1	37172	0x1C03	Word	BCD	0-23			
DY_Min_1	37173	0x1C04	Word	BCD	0-59			
DY_Second_1	37174	0x1C05	Word	BCD	0-59			
KWH_tot_DY_1	37175-37176	0x1C06-0x1C07	DWord	Float				
KWH_A_tot_DY_1	37177-37178	0x1C08-0x1C09	DWord	Float				
KWH_B_tot_DY_1	37179-37180	0x1C0A-0x1C0B	DWord	Float				
KWH_C_tot_DY_1	37181-37182	0x1C0C-0x1C0D	DWord	Float				
KWH_D_tot_DY_1	37183-37184	0x1C0E-0x1C0F	DWord	Float				
Demand_A_max_DY_1	37185-37186	0x1C10-0x1C11	DWord	Float				
Demand_B_max_DY_1	37187-37188	0x1C12-0x1C13	DWord	Float				
Demand_C_max_DY_1	37189-37190	0x1C14-0x1C15	DWord	Float				
Demand_D_max_DY_1	37191-37192	0x1C16-0x1C17	DWord	Float				
<u>Daily Record 2</u>	37193-37216	0x1C18-0x1C2F						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 3</u>	37217-37240	0x1C30-0x1C47						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 4</u>	37241-37264	0x1C48-0x1C5F						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 5</u>	37265-37288	0x1C60-0x1C77						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 6</u>	37289-37312	0x1C78-0x1C8F						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 7</u>	37313-37336	0x1C90-0x1CA7						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 8</u>	37337-37360	0x1CA8-0x1CBF						Same as Daily_Record_1
<u>Daily Record 9</u>	37361-37384	0x1CC0-0x1CD7						Same as Daily_Record_1

Daily_Record_10	37385-37408	0x1CD8-0x1CEF						Same as Daily_Record_1
-----------------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	------------------------

Modbus Module LP#6 Input Register : Last Reset Report - Energy & Max Demand per Rate for 6 months

Parameter name	Modbus Register		Len	Data Type	Range	Default value	Units	Comment
	Modicom Format	Hex						
<u>Last_Reset_Record_1</u>								
LR_Year_1	37409	0x1CF0	Word	BCD	2000-2099			
LR_Month_1	37410	0x1CF1	Word	BCD	1-12			
LR_Date_1	37411	0x1CF2	Word	BCD	1-31			
LR_Hour_1	37412	0x1CF3	Word	BCD	0-23			
LR_Min_1	37413	0x1CF4	Word	BCD	0-59			
LR_Second_1	37414	0x1CF5	Word	BCD	0-59			
KWH_tot_LR_1	37415-37416	0x1CF6-0x1CF7	DWord	Float				
KWH_A_tot_LR_1	37417-37418	0x1CF8-0x1CF9	DWord	Float				
KWH_B_tot_LR_1	37419-37420	0x1CFA-0x1CFB	DWord	Float				
KWH_C_tot_LR_1	37421-37422	0x1CFC-0x1CFD	DWord	Float				
KWH_D_tot_LR_1	37423-37424	0x1CFE-0x1CFF	DWord	Float				
Demand_A_max_LR_1	37425-37426	0x1D00-0x1D01	DWord	Float				
Demand_B_max_LR_1	37427-37428	0x1D02-0x1D03	DWord	Float				
Demand_C_max_LR_1	37429-37430	0x1D04-0x1D05	DWord	Float				
Demand_D_max_LR_1	37431-37432	0x1D06-0x1D07	DWord	Float				
<u>Last_Reset_Record_2</u>	37433-37456	0x1D08-0x1D1F						Same as Last_Reset_Record_1
<u>Last_Reset_Record_3</u>	37457-37480	0x1D20-0x1D37						Same as Last_Reset_Record_1
<u>Last_Reset_Record_4</u>	37481-37504	0x1D38-0x1D4F						Same as Last_Reset_Record_1
<u>Last_Reset_Record_5</u>	37505-37528	0x1D50-0x1D67						Same as Last_Reset_Record_1
<u>Last_Reset_Record_6</u>	37529-37552	0x1D68-0x1D7F						Same as Last_Reset_Record_1

Load Profile item list

Item No	Content
1	VIn_avg (point)
2	I_avg (point)
3	kW_avg (interval)
4	kVar_avg (interval)
5	kVA_avg (interval)
6	PF_avg (interval)
7	kwh_deliver_total (total)
8	kwh_receiver_total (total)
9	kvarh_lagging_total (total)

10	kvarh_leading_total (total)
11	kVAh_total (total)
12	kWh_total (interval)
13	kVarh_total (interval)
14	kVAh_total (interval)
101	VIn_A(interval)
102	VIn_B(interval)
103	VIn_C(interval)
104	VIn_avg(interval)
105	VII_AB(interval)
106	VII_BC(interval)
107	VII_CA(interval)
108	VII_avg(interval)
109	I_A(interval)
110	I_B(interval)
111	I_C(interval)
112	I_avg(interval)
113	kW_A(interval)
114	kW_B(interval)
115	kW_C(interval)
116	kW_tot(interval)
117	kVar_A(interval)
118	kVar_B(interval)
119	kVar_C(interval)
120	kVar_tot(interval)
121	kVA_A(interval)
122	kVA_B(interval)
123	kVA_C(interval)
124	kVA_tot(interval)
125	PF_A(interval)
126	PF_B(interval)
127	PF_C(interval)
128	PF_avg(interval)
129	kWh+_A(total)
130	kWh+_B(total)
131	kWh+_C(total)
132	kWh+_tot(total)
133	kWh-_A(total)

134	kWh-_B(total)
135	kWh-_C(total)
136	kWh-_tot(total)
137	kVarh+_A(total)
138	kVarh+_B(total)
139	kVarh+_C(total)
140	kVarh+_tot(total)
141	kVarh-_A(total)
142	kVarh-_B(total)
143	kVarh-_C(total)
144	kVarh-_tot(total)
145	kVAh_A(total)
146	kVAh_B(total)
147	kVAh_C(total)
148	kVAh_tot(total)
149	kWh_A(interval)
150	kWh_B(interval)
151	kWh_C(interval)
152	kWh_tot(interval)
153	kVarh_A(interval)
154	kVarh_B(interval)
155	kVarh_C(interval)
156	kVarh_tot(interval)
157	kVAh_A(interval)
158	kVAh_B(interval)
159	kVAh_C(interval)
160	kVAh_tot(interval)

point : instantaneous data at the end of interval

interval :

real-time data : average data of the interval

energy : energy increased at the interval

total : energy data at the end of the interval

附件一 問題與解決

Q1. 3P3W2/CT 及 3P3W/3CT 之接法,輸入量測電壓端 B 相常接錯 ?

A→ 請詳讀操作手冊接線圖 3P3W 裝法及注意事項。

Q2. 3 相電流/功率/功因數據讀出顯示不協調 ?

A→ 1)電壓電流相序是否接錯,外接 CT 反相。

2)現場舊有配盤系統電路電壓電流之 RST 相序原先已錯亂。

3) 用高精度電表比對。

Q3. KW 值是負號？

- A→ 1)某相 KW 為負號,是該相外接 CT 與電流方向反接。
2)三相 KW 全為負號,是外接 CT 與電流方向反接。

Q4. DISPLAY 有正常電壓數據,電流值一直為零?

- A→ 1)負載是否有啟動或已停機。
2)檢查電流迴路有斷路,如高速保險絲是否正常。
3)請再確認檢查電壓電流量測點之位置,是否為確認量測對象。
4) 請用三用電表比對。

Q5. DISPLAY 完全無顯示動作(在輔助電源正常連結下)？

- A→ 1)檢查輔助電源線是否未接好。
2)用三用電表量測輔助電源之電壓端是否有帶電;或電壓過低,而無法啟動;或高於 240V 已損毀。
3)檢視外殼是否有燒毀痕跡或焦味。

Q6. 通訊不穩定？

- A→ 1)檢查區域接法是否為星狀或環型。
2)通訊轉接埠 PLC 或通訊回路成開路。
3)通訊線材品質不良,請改用較高品質線材。

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW



附件二 **AI/O 及 DI/O 接點實務****壹. Analog Output****一. Analog Output 再輸出:AO1~AO4**選擇相位 Phase : None, PhaseA, PhaseB, PhaseC, Total選擇項目 Item : V, I, KW, KVAR, KVA

選擇相位及項目 AO 輸出,會透過 4-20mA 至顯示器轉成對應數字。


1. 接線：電表之 PT/CT 接線方式為 1P2W 無 CT 接法。電表之 AO 端子，經通訊線至顯示器 AI 端子。
2. 設定：電表

Enter->Setup->Basic Setup-> Analog Output-> Analog Output 1->**Phase**->PhaseA→ 選擇相位 **PhaseA**.Enter->Setup->Basic Setup-> Analog Output-> Analog Output 1->**Item**->V→ 選擇項目 **V**.

3. 實做：準備電表，數位顯示器(表)，通訊線。



4. 對應值：



二. Analog Output 指定輸出: A01~A04

選擇相位 Phase : None

選擇項目 Item : 不用設定

選擇相位 None 之 AO 輸出，會依圖控軟體上設定透過通訊，經電表之 AO 輸出 4-20mA 至顯示器轉成對應數字。


1. 接線：1P2W 無 CT。PC 圖控透過 RS485(Ethernet)經電表之 AO 端子經通訊線至顯示器 AI 端子。
2. 設定：

a). PC 圖控

b). 電表

Enter->Setup->Basic Setup-> Analog Output-> Analog Output 1->**Phase**->None
→ 選擇相位 **None**---特定給 PC 通訊之通道。

3. 實做：準備 PC+圖控軟體，電表，數位顯示器(表)，通訊線。




貳. Analog Input

AI1~AI4

設定 AI High Value 0-65535，AI Low Value 0-65535，外部給 4-20mA 訊號至 AI 轉成對應數字，並透過通訊至 PC 圖控軟體裡。

1. 接線：1P2W 無 CT。外部之溫溼度計 + 24V DC power supply，經電表之 AI 輸入，至 PC 圖控軟體。
2. 設定：
 - a). 電表
Enter->Setup->Basic Setup-> Analog Input-> Analog Input 1-> AI High Value 及 AI Low Value → 設定外部 4-20mA 訊號至 AI 之對應上下限值。
Enter->Repoet-> Analog Input → AI 轉成後之對應數字顯示。
 - b). PC 圖控
3. 實做：準備溫溼度計 AHT-303WAX-B，電表，PC+圖控軟體，通訊線。



參. Digital Input

一. Digital Input 再輸出:DI1~DI12

選擇設定：不用設定

DI 輸入範圍為 5-24Vdc(MAX 40mA),共 12 組 DI。12 組 DI 狀態 On/Off 會顯示於 Runtime 之 Frequency/Status.

1.接線：1P2W 無 CT，提供一組電源 24Vdc。


a).DC power supply 經選擇開關 On/Off 動作，透過 24V LED 燈泡顯示通電狀態，至電表之 DI 端子。

b).若選擇開關為 ON，同時 Runtime 之 DI 的 Status 變為 ON，且燈泡亮。

c).若選擇開關為 OFF，同時 Runtime 之 DI 的 Status 變為 OFF，燈泡暗。

2.設定：電表不用設定。

3.實做：準備電表，選擇開關，24V DC power supply，24V LED 燈泡,通訊線。



肆. Digital Output

Digital Output: DO1~DO2

DO1:警報輸出.

DO2:脈波輸出.

- 一. DO1 : a).警報輸出, 可選擇 **None**, 電壓不平衡警報, 電流不平衡警報, 總諧波失真警報, 過電壓警報, 過電流警報, 低電壓警報, 電壓欠相警報, 電流欠相警報。
- b).選擇指定之警報, 是由 **Basic Setup->Alarm Set Point** 之 Sag/Swell Limit 或 **Alarm Set/Clear Point** 中進入設定。
- c).DO1 輸出電源範圍為 12-240Vdc/AC(MAX 120mA)。DO1 狀態 On/Off 會顯示於 **Runtime** 之 **Frequency/Status**。


1.接線：1P2W 無 CT，提供一組電源 24Vdc。

- a).DC power supply 之正電端接電表之 DO1+端子,再由電表之 COM1-端子接 24V 燈泡, 至 DC power supply 之負電端。
- b).先設定由 SPM-8 之指定警報觸發。而 DO1 狀態變為 ON, 即可導通迴路。隨即透過 DC power supply 24V 傳送至 24V LED 燈泡顯示通電狀態。
- c).若 SPM-8 之警報解除, 而 DO1 狀態變為 OFF, 即迴路不導通。則 DC power supply 24V 無法傳送至 24V LED 燈泡,顯示不通電狀態。

2.設定：電表

- a).Enter->Setup->Basic Setup-> **Digital Output**-> Digital Output 1->THD Alarm
→ 選擇指定警報 **THD Alarm**。
- b).Enter->Setup->Basic Setup-> **Alarm Set Point**-> Alarm Set Point->THD Alarm
->10% → 設定總諧波之觸發值 **10%**。
- c).Enter->Setup->Basic Setup ->**Alarm Set Point**-> Alarm Clean Point-> THD Alarm
->0% → 設定總諧波之解除值 **0%**。
- d).Enter->Setup->Basic Setup ->**Alarm Set Point**->Enable/Disable-> Enable
→ 設定指定的警報輸出,為啟動執行。

3. 實做：準備電表，24V DC power supply，24V LED 燈泡，通訊線。



二. DO2: 脈波輸出

選擇輸出項目 Item: None, KWH, KVARH, KVA。

選擇輸出常數 Kh: 1Wh/Pulse 及 10Wh/Pulse。

- a).選擇 KWH 及 1Wh/Pulse，即當二次側累積至 1WH(1/1000KWH)時，則產生 1 Pulse 輸出。
- b).DO2 輸出電源範圍為 12-240Vdc/AC(MAX 120mA)。DO2 狀態 On/Off 會顯示於 Runtime 之 Frequency/Status。


1.接線：1P2W 無 CT，提供一組電源 24Vdc。

- a).DC power supply 之正電端接電表之 DO2+端子，再由電表之 COM2-端子接蜂鳴器，至 DC power supply 之負電端。
- b).先設定由電表之指定警報觸發，而 DO2 狀態變為 ON，即可導通迴路。隨即透過 DC power supply 24V 傳送至蜂鳴器做鳴叫動作，顯示通電狀態。
- c).若電表之警報解除，而 DO2 狀態變為 OFF，即迴路不導通。則 DC power supply 24V 無法傳送至蜂鳴器，顯示不通電狀態。

2.設定：

- a).Enter->Setup->Basic Setup-> **Digital Output**-> Digital Output 2
-> Item-> KWH → 選擇 **Pulse** 輸出項目為 **KWH**。
- b).Enter->Setup->Basic Setup-> **Digital Output**-> Digital Output 2
-> Kh -> 1Wh/Pulse →選擇 **Pulse** 輸出常數為 **1Wh/Pulse**。

3. 實做：準備電表，24V DC power supply，蜂鳴器，通訊線。



三. DO1/DO2:指定輸出

- a). 選擇指定輸出項目: None。選擇項目 None 之 DO 輸出, 會依圖控軟體上設定透過通訊, 經電表之 DO 輸出控制 On/Off 狀態。
- b). DO1/DO2 輸出電源範圍為 12-240Vdc/AC(MAX 120mA)。DO1/DO2 狀態 On/Off 會顯示於 Runtime 之 Frequency/Status。


1. 接線: 1P2W 無 CT, 提供一組電源 24Vdc.

- a). 由 PC 圖控下指令透過 RS485(Ethernet)至電表, 電表之 DO 端子做 On/Off 動作。
- b). DC power supply 之正電端接電表之 DO+端子, 再由電表之 COM-端子接燈泡(DO1)或蜂鳴器(DO2), 至 DC power supply 之負電端。
- c). 定由電表之指定警報觸發, 而 DO 狀態變為 ON, 即可導通迴路。隨即透過 DC power supply 24V 傳送至燈泡(DO1)或蜂鳴器(DO2)顯示通電狀態。
- d). 若電表之警報解除, 而 DO 狀態變為 OFF, 即迴路不導通。則 DC power supply 24V 無法傳送至燈泡(DO1)或蜂鳴器(DO2), 則顯示不通電狀態。

2. 設定: 電表

- a). Enter->Setup->Basic Setup-> **Digital Output**-> Digital Output 1->None → 選擇 DO1 指定 None, 可由 PC 控制 DO1 燈泡狀態輸出
- b). Enter->Setup->Basic Setup-> **Digital Output**-> Digital Output 2-> Item->None → 選擇 DO2 指定 None, 可由 PC 控制 DO2 蜂鳴器狀態輸出

3. 實做: 準備電表, PC+圖控軟體, 24VDC power supply, 24V LED 燈泡, 蜂鳴器, 通訊線。



若有電表使用上問題或其他需求,歡迎來電或 Email 告知,本公司將儘速為您處理解決。
感謝您的愛用與支持！